

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Иркутской ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Иркутской ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ, построенная на основе измерительно-вычислительного комплекса «АльфаЦЕНТР» (зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ) под регистрационным номером 44595-10), представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2015, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2015, счётчики активной и реактивной электрической энергии по ГОСТ 31819.22-2012 (либо ГОСТ 30206-94) в режиме измерений активной электрической энергии, по ГОСТ 31819.23-2012 (либо ГОСТ 26035-83) в режиме измерений реактивной электрической энергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

второй уровень - информационно-вычислительные комплексы электроустановки (ИВКЭ), включающие устройства сбора и передачи данных (УСПД) серии RTU-300 и каналообразующую аппаратуру.

третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий сервер сбора и баз данных (сервер сбора и БД) с программным обеспечением «АльфаЦЕНТР» AC_SE-5000, расположенный в центре сбора информации (ЦСИ) ПАО «Иркутскэнерго», систему обеспечения единого времени (СОЕВ), функционирующую на всех уровнях иерархии на базе устройств синхронизации системного времени (УССВ), автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

ИИК, ИВКЭ, ИВК, объединенные средствами связи, образуют измерительные каналы (ИК) АИИС КУЭ.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы электронного счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин. Средние значения активной (реактивной) электрической мощности вычисляются как средние значения мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал со счетчиков по проводным линиям связи с интерфейсом RS-485 поступает на входы УСПД, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, накопление, хранение и передача полученных данных на сервер сбора и БД. Для резервирования канала связи между ИИК и ИВКЭ предусмотрены резервные жилы в кабеле интерфейса RS-422/485. Сопряжение УСПД с ИВК осуществляется посредством выделенной линии связи, образуя основной канал передачи данных. Резервный канал связи образован посредством коммутируемого соединения (GSM модем по CSD).

На верхнем уровне системы (ИВК) выполняется формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов. По запросу измерительная информация поступает на АРМы, где предусмотрены автоматизированный и оперативный режимы работы и выполняется оформление справочных и отчетных документов.

Передача результатов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам оптового рынка осуществляется по электронной почте в виде XML-файлов, подписанных электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями приложения № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности. Результаты измерений электроэнергии передаются в целых кВт⋅ж (кВар⋅ж) и соотнесены с единым календарным временем.

АИИС КУЭ оснащена СОЕВ, функционирующей на всех уровнях, которая выполняет задачу синхронизации времени АИИС КУЭ со шкалой единого координированного времени UTC с помощью приема сигналов ГЛОНАСС/GPS устройством синхронизации системного времени (УССВ) на базе УССВ-2 (Рег. № 54074-13), имеющего погрешность синхронизации со шкалой координированного времени не более ± 1 мкс. ИВК каждый час сличает и синхронизирует свою шкалу времени со шкалой УССВ, время задержки сигнала составляет менее 150 мс. Корректировка внутренних часов УСПД осуществляется от ИВК, коррекция происходит в случае расхождения часов более 1 с при сличении каждые 30 мин. Внутренние часы счетчиков электрической энергии сличаются и, при необходимости, синхронизируются с часами соответствующего УСПД не реже, чем раз в 30 минут. Коррекция выполняется принудительно со стороны УСПД при расхождении более 1 с и реализуется программным модулем заводского ПО в счетчике.

Погрешность СОЕВ АИИС КУЭ не превышает $\pm 5,0$ с/сут.

Факты коррекции внутренних часов с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов счетчика, УСПД и сервера сбора и БД отражаются в соответствующих журналах событий.

Программное обеспечение

Все функции АИИС КУЭ по обработке измерительных и служебных данных реализуются программно. Программное обеспечение (ПО) имеет модульную структуру, которая обеспечивает построение отказоустойчивого, масштабируемого программно-технического комплекса. В состав ПО АИИС КУЭ входит: специализированное встроенное ПО счетчиков электроэнергии, УСПД и ПО сервера сбора и БД АИИС КУЭ. Программные средства сервера сбора и БД АИИС КУЭ содержат: базовое (системное) ПО, включающее операционную систему ОС не ниже «Microsoft Windows 2000», прикладное ПО (СУБД «Oracle 9i» - система управления базами данных) и специализированное ПО «АльфаЦЕНТР». Программные средства на АРМ содержат: ОС не ниже «Microsoft Windows XP Professional», программный пакет «MS Office» - набор офисных приложений служит для просмотра отчетных форм.

ПО «АльфаЦЕНТР» аттестовано на соответствие требованиям ГОСТ 8.654-2009, свидетельство об аттестации от 31 мая 2012 г. № АПО-001-12 выдано ФГУП «ВНИИМС».

Идентификационные данные метрологически значимых частей ПО АИИС КУЭ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	«АльфаЦЕНТР»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 15.07.01
Цифровой идентификатор ПО	3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода	MD5
Наименование программного модуля ПО	ac_metrology.dll

Интерфейс ПО содержит в себе средства предупреждения пользователя, если его действия могут повлечь изменение или удаление результатов измерений. ПО и конструкция счетчиков, УСПД и сервера сбора и БД после конфигурирования и настройки обеспечивают защиту от несанкционированного доступа и изменения его параметров. Метрологически значимая часть ПО содержит специальные средства защиты, исключающие возможность несанкционированной модификации, загрузки (в том числе загрузки фальсифицированного ПО и данных), считывания из памяти счетчиков, УСПД и сервера, удаления или иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и базы данных.

Специальными средствами защиты метрологически значимой части ПО и базы данных от преднамеренных изменений являются:

- средства проверки целостности ПО (так, несанкционированная модификация метрологически значимой части ПО проверяется расчётом контрольной суммы для метрологически значимой части ПО и сравнением ее с действительным значением);
- средства обнаружения и фиксации событий (журнал событий);
- средства управления доступом (пароли);
- средства защиты на физическом уровне (пломбирование и аппаратные ключи).

Уровень защиты ПО АИИС КУЭ от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» (в соответствии с Р 50.2.077-2014).

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности ИВК, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляют ± 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

Границы допускаемых относительных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии не зависят от способов передачи измерительной информации и способов организации измерительных каналов ИВК и определяются классами точности применяемых счетчиков и измерительных трансформаторов.

Метрологические и технические характеристики

Перечень и характеристики средств измерений, входящих в состав ИК АИИС КУЭ, с указанием непосредственно измеряемой величины, наименования объекта учета, типов и классов точности средств измерений, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень и характеристики средств измерений, входящих в состав ИК АИИС КУЭ

Но- мер ИК	Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения	Измерительные компоненты		Наименование измеряемой величины
		Вид СИ, класс точности, коэффициент передачи	Обозначение, тип, регистрационный номер в ФИФ	
1	2	3	4	5
	ИВК АИИС КУЭ	УССВ	УССВ-2 Рег. № 54074-13	Прием, передача сигналов даты и времени; установка, коррекция их значений
1 - 82	Иркутская ТЭЦ-11	УСПД	RTU-325-E-512-M3-B8-Q- -i2-G Рег. № 19495-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
1	Иркутская ТЭЦ-11 ТГ-1	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}=4000/5$	ТПШФАД-10 Рег. № 519-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}=6000/100$	ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,2S (A)/0,5 (R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A1R-4-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
2	Иркутская ТЭЦ-11 ТГ-2	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}=4000/5$	ТПШФАД-10 Рег. № 519-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}=6000/100$	ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,2S (A)/0,5 (R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A1R-4-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
3	Иркутская ТЭЦ-11 ТГ-3	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}=8000/5$	ТШВ-15 Рег. № 5718-76	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}=6000/100$	ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,2S (A)/0,5 (R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A1R-4-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
4	Иркутская ТЭЦ-11 ТГ-4	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}=8000/5$	ТШВ-15 Рег. № 5718-76	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}=6300/100$	GSES 12D Рег. № 48526-11	
		Счетчик КТ 0,2S (A)/0,5 (R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A1R-4-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
5	Иркутская ТЭЦ-11 ТГ-5	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}=8000/5$	ТШВ-15 Рег. № 5718-76	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}=6000/100$	ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,2S (A)/0,5 (R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A1R-4-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
6	Иркутская ТЭЦ-11 ТГ-6	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}= 8000/5$	ТШЛ-20 Пер. № 21255-01	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}=6000/100$	ЗНОЛ.06 Пер. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,2S (А)/0,5 (R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A1R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
7	Иркутская ТЭЦ-11 ТГ-7	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}= 8000/5$	ТШЛ-20 Пер. № 21255-01	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}=6000/100$	ЗНОЛ.08 Пер. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,2S (А)/0,5 (R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A1R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
8	Иркутская ТЭЦ-11 ТГ-8	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}= 8000/5$	ТШЛ-20 Пер. № 21255-01	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}=10000/100$	ЗНОМ-15-63 Пер. № 1593-70	
		Счетчик КТ 0,2S (А)/0,5 (R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A1R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
9	Иркутская ТЭЦ-11 ВЛ-220кВ Иркутская- Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (№215)	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}= 800/5$	ВСТ Пер. № 17869-10	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,2 $K_{ТН}= 220000\sqrt{3}/100\sqrt{3}$	НАМИ-220 Пер. № 20344-05	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
10	Иркутская ТЭЦ-11 ВЛ-220кВ Иркутская- Черемхово №2 с отпайками (№216)	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}= 800/5$	ВСТ Пер. № 17869-10	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,2 $K_{ТН}= 220000\sqrt{3}/100\sqrt{3}$	НАМИ-220 Пер. № 20344-05	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
11	Иркутская ТЭЦ-11 ВЛ-110кВ «Белоре- ченская»	ТТ: КТ 0,5 $K_{ТТ}= 600/5$	ТВ-110 Пер. № 29255-07	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 $K_{ТН}= 110000\sqrt{3}/100\sqrt{3}$	ТН-1: НАМИ-110 Пер. № 24218-03 ТН-2: ЗНГ-110 IV Пер. № 41794-09	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) $K_{СЧ}=1$	АЛЬФА A2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
12	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТВ-110 Пер. № 29255-07	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 11		
	ВЛ-110кВ «Мальта»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
13	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТВ-110 Пер. № 29255-07	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 11		
	ВЛ-110кВ «Вокзальная»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
14	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТВ-110 Пер. № 29255-07	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 11		
	ВЛ-110кВ «Усольская»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
15	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,2S К _{ТТ} = 750/5	SB 0,8 Пер. № 20951-06	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 11		
	ВЛ-110кВ «Карбид А»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
16	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,2S К _{ТТ} = 750/5	SB 0,8 Пер. № 20951-06	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 11		
	ВЛ-110кВ «Карбид Б»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
17	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,2S К _{ТТ} = 750/5	SB 0,8 Пер. № 20951-06	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 11		
	ВЛ-110кВ «Химпром А»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
18	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,2S К _{ТТ} = 750/5	SB 0,8 Пер. № 20951-06	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 11		
	ВЛ-110кВ «Химпром Б»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
19	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТФЗМ-150Б-IV1 Пер. № 5313-76	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 11		
	ОРУ-110кВ ОВ-110	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
20	Иркутская ТЭЦ-11 ОРУ-35кВ яч.3 «Сользавод»	ТТ: КТ 0,5S K _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-СЭЦ- 35 Пер. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 K _{ТН} = 35000/√3/100/√3	ТН-1: GEF 40,5 Пер. № 30373-05 ТН-2: ЗНОМ-35 Пер. № 912-54	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
21	Иркутская ТЭЦ-11 ОРУ-35кВ яч.4 ЗСМ	ТТ: КТ 0,5S K _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Пер. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 K _{ТН} = 35000/√3/100/√3	ТН-1: ЗНОМ-35 Пер. № 912-54 ТН-2: ЗНОМ-35 Пер. № 912-54	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
22	Иркутская ТЭЦ-11 ОРУ-35кВ яч.7 ЗСМ	ТТ: КТ 0,5S K _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Пер. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 20		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
23	Иркутская ТЭЦ-11 ОРУ-35кВ яч.8 В/З "Белая"	ТТ: КТ 0,5S K _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-СЭЦ-35 Пер. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
24	Иркутская ТЭЦ-11 ОРУ-35кВ яч.9 В/З "Белая"	ТТ: КТ 0,5S K _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Пер. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 20		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	
25	Иркутская ТЭЦ-11 ОРУ-35кВ яч.10 Сользавод	ТТ: КТ 0,5S K _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Пер. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Пер. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
26	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 20		
	ОРУ-35кВ яч.13 5П	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
27	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 20		
	ОРУ-35кВ яч.17 40П	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
28	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
	ОРУ-35кВ яч.18 40П	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
29	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 800/5	RING Рег. № 31441-06	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 20		
	ОРУ-35кВ яч.25 76П	Счетчик КТ 0,2S (А)/0,5 (R) К _{Сч} =1	Альфа А2 A2R1-4-AL-C29-T Рег. № 27428-09	
30	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 800/5	RING Рег. № 31441-06	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
	ОРУ-35кВ яч.26 76П	Счетчик КТ 0,2S (А)/0,5 (R) К _{Сч} =1	Альфа А2 A2R1-4-AL-C29-T Рег. № 27428-09	
31	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 600/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
	ОРУ-35кВ яч.30 ГПП "Город"	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
32	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 600/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
	ОРУ-35кВ яч.42 5П	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
33	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
	ОРУ-35кВ яч.48 5П	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
34	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 20		
	ОРУ-35кВ яч.49 40П	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
35	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 300/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
	ОРУ-35кВ яч.50 Разогрев «Карбид А, Б»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
36	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5S К _{ТТ} = 600/5	ТОЛ-35 Рег. № 21256-03	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 21		
	ОРУ-35кВ яч.52 ГПП "Город"	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
37	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТВ-35/25 Рег. № 4462-74	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 К _{ТН} = 35000/√3/100/√3	ТН-1: ЗНОМ-35 Рег. № 912-54 ТН-2: ЗНОМ-35 Рег. № 912-54	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
38	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТВ-35/25 Рег. № 4462-74	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 37		
	ЗРУ-35кВ яч.9 ГПП "Город"	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
39	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТВ-35/25 Рег. № 4462-74	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 37		
	ЗРУ-35кВ яч.10 ГПП "Город"	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
40	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТВ-35/25 Рег. № 4462-74	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 37		
	ЗРУ-35кВ яч.11 В/З «Ангара-А»	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
41	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.4 Новая база	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 400/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 К _{ТН} = 6000/100	ТН-1: НТМИ-6-66 Рег. № 2611-70 ТН-2: ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
42	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.6 1п бш	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 41		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
43	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.8 151п 8ш	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 41		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
44	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.11 47п 11ш	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 К _{ТН} = 6000/100	ТН-1: ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04 ТН-2: ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
45	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.13 151п 13ш	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 44		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
46	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.14 31п 14ш	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-02	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 41		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{Сч} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
47	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 400/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 44		
	ГРУ-6кВ яч.15 Новая база	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
48	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 41		
	ГРУ-6кВ яч.16 4п 16ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
49	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 44		
	ГРУ-6кВ яч.17 151п 17ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
50	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 750/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 44		
	ГРУ-6кВ яч.19 22п 19ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
51	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 41		
	ГРУ-6кВ яч.20 128п 20ш (Трампарк)	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
52	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 44		
	ГРУ-6кВ яч.21 23п 21ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
53	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ГРУ-6кВ яч.46 23п 46ш	ТН: КТ 0,5 К _{ТН} = 6000/100	
	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1		АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
54	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.50 153п 50ш	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 53		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
55	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.51 56п 51ш (Силикон)	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 K _{ТН} = 6000/100	ТН-1: НТМИ-6-66 Рег. № 2611-70 ТН-2: ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
56	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.52 128п 52ш (Трампарк)	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-02	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 53		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
57	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.53 4п 53ш	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 55		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
58	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.54 22п 54ш	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 53		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
59	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.55 31п 55ш	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 55		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
60	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.56 резерв	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 53		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{Сч} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
61	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 55		
	ГРУ-6кВ яч.57 1п 57ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
62	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОФ-10 Рег. № 518-50	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 53		
	ГРУ-6кВ яч.58 47п 58ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
63	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 К _{ТН} = 6000/100	ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
	ГРУ-6кВ яч.65 45п 65ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
64	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 63		
	ГРУ-6кВ яч.67 РП-2 ХФК	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
65	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 63		
	ГРУ-6кВ яч.69 97п 69ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
66	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 63		
	ГРУ-6кВ яч.71 153п 71ш	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
67	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-08	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 63		
	ГРУ-6кВ яч.72 56п 72ш (Силикон)	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
68	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 63		
	ГРУ-6кВ яч.80 РП-1 ХФК	Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
69	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.82 45п 82ш	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-08	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 К _{ТН} = 6000/100	ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
70	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.83 РП-1 ХФК	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТЛМ-10 Рег. № 2473-00	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 69		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
71	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.85 97п 85ш	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 69		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
72	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98 РРС	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-02	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 69		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
73	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.99 РП-2 ХФК	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 69		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
74	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.102 17п 102ш	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН: КТ 0,5 К _{ТН} = 6000/100	ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C29-T+ Рег. № 14555-02	
75	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.104 РРС	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 150/5	ТВЛМ-10 Рег. № 1856-63	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 74		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
76	Иркутская ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.109 РП-7 (ТНС-2)	ТТ: КТ 0,5 К _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
		ТН из ИК № 74		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) К _{СЧ} =1	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
77	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
	ГРУ-6кВ яч.110 81п 110ш	ТН из ИК № 74		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{СЧ} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C29-T+ Рег. № 14555-02	
78	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 600/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-08	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
	ГРУ-6кВ яч.114 71п 114ш	ТН из ИК № 74		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{СЧ} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
79	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
	ГРУ-6кВ яч.116 17п 116ш	ТН: КТ 0,5 K _{ТН} = 6000/100	ЗНОЛ.06 Рег. № 3344-04	
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{СЧ} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
80	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
	ГРУ-6кВ яч.121 РП-7 (ТНС-2)	ТН из ИК № 79		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{СЧ} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
81	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 Рег. № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
	ГРУ-6кВ яч.123 71п 123ш	ТН из ИК № 79		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{СЧ} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C25-T+ Рег. № 14555-02	
82	Иркутская ТЭЦ-11	ТТ: КТ 0,5 K _{ТТ} = 1000/5	ТПОЛ-10 ГР № 1261-59	Энергия (мощность) активная, реактивная; календарное время
	ГРУ-6кВ яч.124 81п 124ш	ТН из ИК № 79		
		Счетчик КТ 0,5S (А)/1,0(R) K _{СЧ} =1	АЛЬФА A2R-3-AL-C29-T+ Рег. № 14555-02	

Примечания:

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками такими же, как у перечисленных в таблице 2.

2 Замена оформляется актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчётчики АЛЬФА (параметры надежности: время наработки на отказ T_о не менее 50000 ч; время восстановления t_в не более 2 ч);
- УСПД RTU-325 (параметры надежности: T_о не менее 40000 ч; t_в не более 24 ч);
- сервер сбора и БД, коммутатор (параметры надежности: коэффициент готовности K_г не менее 0,99; t_в не более 1 ч);

- устройство синхронизации системного времени УССВ-2 (параметры надежности: K_T не менее 0,95; t_B не более 168 ч).

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания (ИБП), а счетчиков с помощью дополнительного питания; резервирование каналов связи от ИИК к ИВКЭ (резервный канал связи - резервные жилы кабеля интерфейса RS-485); резервирование каналов связи от ИВКЭ к ИВК (резервный канал связи - коммутируемое соединение GSM); резервирование информации с помощью наличия резервных баз данных, перезагрузки и средств контроля зависания и с помощью резервирования сервера;

- мониторинг состояния АИИС КУЭ с помощью удаленного доступа (возможность съема информации со счетчика автономным способом и визуальный контроль информации на счетчике);

- наличие ЗИП, эксплуатационной документации.

Защищённость применяемых компонентов: пломбирование электросчётчиков, промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения, испытательных коробок счетчиков и УСПД.

Глубина хранения информации (профиля нагрузки):

- электросчетчики Альфа А2, АЛЬФА имеют энергонезависимую память для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом (по 4-м каналам) на глубину 70 суток, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом на начало расчетного периода, а также запрограммированных параметров (функция автоматизирована);

- УСПД RTU-325 - суточных данных о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - 45 суток, сохранение информации при отключении питания - не менее 10 лет (функция автоматизирована);

- сервер сбора и БД - хранение результатов измерений, состояний средств измерений - не менее 3,5 лет (функция автоматизирована).

Таблица 3 - Границы допустимой относительной погрешности ИК при измерении электроэнергии в рабочих условиях применения АИИС КУЭ при доверительной вероятности 0,95

Номер ИК	Активная электроэнергия и мощность							
	Класс точности			Знач $\cos \varphi$	$\pm d_{2\%P}$, [%]	$\pm d_{5\%P}$, [%]	$\pm d_{20\%P}$, [%]	$\pm d_{100\%P}$, [%]
	ТТ	ТН	Сч.		для диапазона $W_{P2\%} \leq W_{Ризм} < W_{P5\%}$	для диапазона $W_{P5\%} \leq W_{Ризм} < W_{P20\%}$	для диапазона $W_{P20\%} \leq W_{Ризм} < W_{P100\%}$	для диапазона $W_{P100\%} \leq W_{Ризм} < W_{P120\%}$
15-18	0,2S	0,5	0,5S	1	1,9	1,5	1,4	1,4
				0,8	2,1	1,6	1,5	1,5
				0,5	2,8	2,3	2,0	2,0
20-28 31-36	0,5S	0,5	0,5S	1	2,4	1,6	1,5	1,5
				0,8	3,2	2,0	1,8	1,8
				0,5	5,6	3,3	2,6	2,6
9, 10	0,5	0,2	0,5S	1	не нормируют	2,1	1,6	1,4
				0,8	не нормируют	3,1	1,9	1,7
				0,5	не нормируют	5,5	3,0	2,3
1 - 8, 29, 30	0,5	0,5	0,2S	1	не нормируют	1,9	1,2	1,0
				0,8	не нормируют	2,9	1,7	1,4
				0,5	не нормируют	5,5	3,0	2,3
11-14 19, 37-82	0,5	0,5	0,5S	1	не нормируют	2,2	1,6	1,5
				0,8	не нормируют	3,1	2,1	1,8
				0,5	не нормируют	5,6	3,2	2,6

Номер ИК	Реактивная электроэнергия и мощность							
	Класс точности			Знач. $\cos \varphi / \sin \varphi$	$\pm d_{2\%Q}$, [%]	$\pm d_{5\%Q}$, [%]	$\pm d_{20\%Q}$, [%]	$\pm d_{100\%Q}$, [%]
	ТТ	ТН	Сч.		для диапазона $W_{Q2\%} \leq W_{Qизм} < W_{Q5\%}$	для диапазона $W_{Q5\%} \leq W_{Qизм} < W_{Q20\%}$	для диапазона $W_{Q20\%} \leq W_{Qизм} < W_{Q100\%}$	для диапазона $W_{Q100\%} \leq W_{Qизм} \leq W_{Q120\%}$
15-18	0,2S	0,5	1	0,8/0,6	4,5	3,6	3,4	3,4
				0,5/0,87	3,5	3,2	3,2	3,2
20-28 31-36	0,5S	0,5	1	0,8/0,6	5,9	4,1	3,6	3,6
				0,5/0,87	4,1	3,4	3,2	3,2
9, 10	0,5	0,2	1	0,8/0,6	не нормируют	5,3	3,8	3,5
				0,5/0,87	не нормируют	4,1	3,3	3,2
1 - 8, 29, 30	0,5	0,5	0,5	0,8/0,6	не нормируют	4,6	2,7	2,2
				0,5/0,87	не нормируют	2,9	2,0	1,8
11-14 19, 37-82	0,5	0,5	1	0,8/0,6	не нормируют	5,3	3,9	3,6
				0,5/0,87	не нормируют	4,1	3,4	3,2

Примечания:

1 Характеристики погрешности ИК даны для измерения 30-минутных приращений электроэнергии и средней мощности.

2 Нормальные условия:

- температура окружающего воздуха для измерительных трансформаторов по ГОСТ 7746-2015 и ГОСТ 1983-2015, для счетчиков, УСПД, ИВК и УССВ-2 (20±2) °С;

- диапазон напряжения (0,98-1,02)Uном; частота (50±0,2) Гц;

- магнитная индукция внешнего происхождения не более 0,05 мТл.

3 Рабочие условия:

- допускаемая температура окружающего воздуха для измерительных трансформаторов от минус 60 до плюс 55 °С, для счетчиков Альфа А2 от минус 40 до плюс 60 °С, для счетчиков АЛЬФА от минус 40 до плюс 55 °С, для УСПД от 0 до плюс 70 °С, для ИВК (20±10) °С, для УССВ-2 от минус 10 до плюс 55 °С;

- диапазон напряжения (0,9-1,1)Uном; частота (50±0,4) Гц;

- магнитная индукция внешнего происхождения не более 0,5 мТл.

4 Погрешность в рабочих условиях указана для колебаний температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии в процессе выполнения измерений (20±5) °С.

5 В таблице 3 приняты следующие обозначения:

$W_{P2\%}$ ($W_{Q2\%}$) - значение электроэнергии при 2%-ной нагрузке (минимальная нагрузка);

$W_{P5\%}$ ($W_{Q5\%}$) - значение электроэнергии при 5%-ной нагрузке;

$W_{P20\%}$ ($W_{Q20\%}$) - значение электроэнергии при 20%-ной нагрузке;

$W_{P100\%}$ ($W_{Q100\%}$) - значение электроэнергии при 100%-ной нагрузке (номинальная нагрузка);

$W_{P120\%}$ ($W_{Q120\%}$) - значение электроэнергии при 120%-ной нагрузке (максимальная нагрузка).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование компонента	Обозначение	Количество, шт.
Измерительные трансформаторы тока	ВСТ	6
	SB 0,8	12
	ТВ-110	12
	ТФЗМ-150Б-ІУ1	3
	RING	6
	ТВ-35/25	8
	ТОЛ-35	26
	ТОЛ-СЭЩ- 35	4
	ТШЛ-20	9
	ТШВ-15	9
	ТВЛМ-10	2
	ТЛМ-10	2
	ТПОЛ-10	46
	ТПОФ-10	34
ТПШФАД-10	6	
Измерительные трансформаторы напряжения	НАМИ-220	6
	ЗНГ-110 ІV	3
	НАМИ-110	3
	GEF 40,5	3
	ЗНОМ-35	9
	ЗНОМ-15-63	3
	GSES 12D	3
	ЗНОЛ.06	45
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	НТМИ-6-66	3
	АЛЬФА А1R-4-AL-C25-T+	8
	АЛЬФА А2R-4-AL-C25-T+	11
	АЛЬФА А2R-3-AL-C25-T+	61
Устройство сбора и передачи данных	АЛЬФА А2 А2R1-4-AL-C29-T	2
	RTU-325- E-512-M3-B8-Q-i2-G	1
Устройство синхронизации системного времени (УССВ)	УССВ-2	1
Сервер сбора и баз данных (БД)	Сервер сбора и баз данных (БД)	1
Системное (базовое) ПО	ОС «Microsoft Windows 2000»	1
	ОС «Windows XP Professional»	1
Прикладное ПО	СУБД «Oracle 9i»; «Microsoft Office»	1
Специализированное ПО	ПО «АльфаЦЕНТР», модуль AC_LapTop - для ноутбука	1
Специализированное встроенное ПО УСПД	ПО RTU-325 SWV1.00, EMFPLUS	1
Специализированное встроенное ПО счетчиков электроэнергии	«ALPHAPLUS_AE», AlphaPlusW(P)»	35
Методика поверки АИИС КУЭ	МП ИРМ-005-2007	1 экз.
Паспорт-формуляр АИИС КУЭ	ИРМТ.411711.294.17.ПФ	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП ИРМ-005-2017 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Иркутской ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго». Методика поверки», утвержденному АО «ИРМЕТ» 20 октября 2017 г.

Основные средства поверки:

- измерительных трансформаторов напряжения - по ГОСТ 8.216-2011;
- измерительных трансформаторов тока - по ГОСТ 8.217-2003;
- счетчиков электрической энергии в соответствии с документами: «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные типа Альфа А2. Методика поверки» МП 2203-0160-2009, утвержденным ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в августе 2009 г., и «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные типа АЛЬФА. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в 1999 г.;
- устройств синхронизации времени УССВ-2 в соответствии с документом: МП-РТ-1906-2013 (ДИЯМ.468213.001МП) «Устройства синхронизации системного времени УССВ-2. Методика поверки», утвержденным ФБУ «Ростест-Москва» 17 мая 2013 г.;
- комплексов аппаратно-программных средств на основе УСПД серии RTU-300 в соответствии с документом «Комплексы аппаратно-программных средств для учета электроэнергии на основе УСПД серии RTU-300. Методика поверки» ДИЯМ 466453.005 МП, утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в 2003 г.;
- ntr-серверы, работающие от сигналов рабочих шкал Государственного первичного эталона времени и частоты;
- устройство синхронизации времени УСВ-3, Рег. № 51644-12, погрешность синхронизации относительно шкал времени UTC, UTC(SU): ± 100 мкс;
- переносной инженерный пульт - ноутбук с программными пакетами «АльфаЦЕНТР» модуль AC_LapTop, «ALPHAPLUS_AE» и «AlphaPlusW(P)» для конфигурации и опроса счетчиков и с ПО для работы с устройством синхронизации времени «УСВ-3», оптический преобразователь для работы со счетчиками системы;
- метеометр МЭС-200А для контроля условий окружающей среды при поверке;
- прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии Энергомонитор-3.3Т1 специальный плюс 3000 (с клещами токоизмерительными 10 А; 300/3000А и с трехфазным блоком трансформаторов тока (БТТ));
- измеритель показателей качества электрической энергии Ресурс-UF2M.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке АИИС КУЭ.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (методы) измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ ТЭЦ-11 ОАО «Иркутскэнерго», аттестованном Восточно-Сибирским филиалом (ВСФ) ФГУП «ВНИИФТРИ» в 2014 г. Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений № 11-01.00294-2014 от 17.10.2014 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Иркутской ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Акционерное общество «ИРМЕТ» (АО «ИРМЕТ»)
ИНН 3811053048
Адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, корп. 26А
Телефон (факс): +7 (3952) 225-303
Web-сайт: www.irmet.ru
E-mail: irmet@es.irkutskenergo.ru

Испытательный центр

Акционерное общество «ИРМЕТ» (АО «ИРМЕТ»)
ИНН 3811053048
Адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, корп. 26А
Телефон (факс): +7 (3952) 225-303
Web-сайт: www.irmet.ru
E-mail: irmet@es.irkutskenergo.ru

Аттестат аккредитации АО «ИРМЕТ» по проведению испытаний средств измерений
в целях утверждения типа № RA.RU.312192 от 26.04.2017 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2018 г.