

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО:

В.Н. Яншин

Система автоматизированная информационно-измерительная комерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>36406-07</u>
--	--

Изготовлена по ГОСТ 22261-94 и технической документации ОАО «Электроцентроналадка», г. Москва, заводской № 065344002

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС (в дальнейшем – АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС) предназначена для измерений, коммерческого и технического учета электрической энергии и мощности, а также автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об энергопотреблении. В частности, АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС предназначена для использования в составе многоуровневых автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Область применения: в филиале ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС и граничащих с ним по цепям электроснабжения энергосистемах, промышленных и других энергопотребляющих (энергопоставляющих) предприятиях.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ представляет собой информационно-измерительную систему, состоящую из следующих основных средств измерений – измерительных трансформаторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии, устройств сбора и передачи данных (УСПД), сервера сбора данных и вспомогательного оборудования – устройств связи, модемов различных типов, автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе ПЭВМ и специализированного программного обеспечения.

Система обеспечивает измерение следующих основных параметров энергопотребления:

- 1) активной, реактивной энергии за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом, с учетом временных (тарифных) зон, включая прием и отдачу энергии;
- 2) средних значений активной (реактивной) мощности за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом;
- 3) календарного времени и интервалов времени.

Кроме параметров энергопотребления (измерительной информации) в счетчиках и УСПД может храниться служебная информация: параметры качества электроэнергии в точке учета, регистрация различных событий, данные о корректировках параметров, данные о работоспособности устройств, перерывы питания и другая информация. Эта информация может по запросу пользователя передаваться на АРМ.

В АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС измерения и передача данных на верхний уровень происходят следующим образом. Аналоговые сигналы переменного тока с выходов измерительных трансформаторов (для счетчиков трансформаторного включения) поступают на входы счетчиков электроэнергии, которые преобразуют значения входных сигналов в цифровой код. Счетчики СЭТ-4ТМ.03 производят измерения мгновенных и действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают активную мощность ($P=U\cdot I \cdot \cos\phi$) и полную мощность ($S=U\cdot I$). Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму $Q=(S^2-P^2)^{0,5}$. Средние значения активной мощности рассчитываются путем интегрирования текущих значений P на 30-минутных интервалах времени. По запросу или в автоматическом режиме измерительная информация направляется в устройство сбора и передачи данных (УСПД). В УСПД происходят косвенные измерения электрической энергии при помощи программного обеспечения, установленного на УСПД, далее информация поступает на сервер, где происходит накопление и отображение собранной информации при помощи АРМов. Полный перечень информации, передаваемой на АРМ, определяется техническими характеристиками многофункциональных электросчетчиков, УСПД и уровнем доступа АРМа к базе данных. Для передачи данных, несущих информацию об измеряемой величине от одного компонента АИИС КУЭ к другому, используются проводные линии связи, радиоканалы, телефонные линии связи.

АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС имеет систему обеспечения точного времени (СОЕВ), которая охватывает уровень счетчиков электрической энергии, УСПД, сервера и имеет нормированную точность. Коррекция системного времени производится, не реже одного раза в сутки, по временным импульсам от устройства синхронизации системного времени ИВЧ-1 на основе приемника сигналов проверки времени, подключенного к ИВК «ИКМ-Пирамида».

Для защиты метрологических характеристик системы от несанкционированных измерений (корректировок) предусмотрена аппаратная блокировка, пломбирование средств измерений и учета, кроссовых и клеммных коробок, а также многоуровневый доступ к текущим данным и параметрам настройки системы (электронные ключи, индивидуальные пароли, коды оператора и программные средства для защиты файлов и баз данных).

Основные функции и эксплуатационные характеристики АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС соответствуют критериям качества АИИС КУЭ, определенным согласно техническим требованиям НП АТС к АИИС КУЭ. Система выполняет непрерывные автоматизированные измерения следующих величин: приращений активной электрической энергии, измерений календарного времени, интервалов времени и коррекцию хода часов компонентов системы, а также сбор результатов и построение графиков получасовых нагрузок, необходимых для организации рационального контроля и учета энергопотребления. Параметры надежности средств измерений АИИС КУЭ трансформаторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии и УСПД соответствуют техническим требованиям к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. Для непосредственного подключения к отдельным счетчикам СЭТ-4ТМ.03 или к УСПД (в случае, например, повреждения линии связи) предусматривается использование переносного компьютера типа NoteBook с последующей передачей данных на компьютер высшего уровня.

В системе обеспечена возможность автономного съема информации со счетчиков. Глубина хранения информации в системе не менее 35 суток. (Для счетчиков СЭТ-4ТМ.03 глубина хранения каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 мин. составляет 3,7 месяца; для УСПД СИКОН С1 глубина хранения графика средних мощностей за интервал 30 мин. 45 суток; для ИВК ИКМ-Пирамида 3,5 года). При прерывании питания все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти. Предусмотрен самостоятельный старт УСПД после возобновления питания.

Все основные технические компоненты, используемые в АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС, являются средствами измерений и зарегистрированы в Государственном реестре. Устройства связи, модемы различных типов, АРМ пользователей системы, средства вычислительной техники (персональные компьютеры) выполняют только функции передачи и отображения данных, получаемых от основных технических компонентов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

параметр	значение
Пределы допускаемых значений относительной погрешности АИИС КУЭ при измерении электрической энергии.	Вычисляются по методике поверки в зависимости от состава ИК. Значения пределов допускаемых погрешностей приведены в таблице 2
Параметры питающей сети переменного тока: Напряжение, В частота, Гц	220± 22 50 ± 0,5
Температурный диапазон окружающей среды для: - счетчиков электрической энергии, °C - трансформаторов тока и напряжения, °C	+5...+35 -30...+35
Индукция внешнего магнитного поля в местах установки счетчиков, не более, мГл	0,5
Мощность, потребляемая вторичной нагрузкой, подключаемой к ТТ и ТН, % от номинального значения	25-100
Потери напряжения в линии от ТН к счетчику, не более, %	0,25
Первичные номинальные напряжения, кВ	500; 220; 24; 20; 6,3; 6
Первичные номинальные токи, кА	24; 12; 3; 2; 1
Номинальное вторичное напряжение, В	100
Номинальный вторичный ток, А	1; 5
Количество точек учета, шт.	49
Интервал задания границ тарифных зон, минут	30
Абсолютная погрешность при измерении текущего времени в системе и ее компонентах, не более, секунд	±5
Средний срок службы системы, лет	15

Таблица 2

Пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении электрической энергии, %.

№ ИК	Состав ИК*	$\cos \phi$ ($\sin \phi$)	$\delta_{5\%I}$ $I_{5\%} < I \leq I_{20\%}$	$\delta_{20\%I}$ $I_{20\%} < I \leq I_{100\%}$	$\delta_{100\%I}$ $I_{100\%} < I \leq I_{120\%}$
1-4, 12-18	ТТ класс точности 0,5 ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,2S <i>(активная энергия)</i>	1	±1,7	±1,0	±0,81
		0,8 (инд.)	±2,3	±1,3	±1,1
		0,5 (инд.)	±3,9	±2,2	±1,6
	ТТ класс точности 0,5 ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,5 <i>(реактивная энергия)</i>	0,8 (0,6)	±3,3	±1,9	±1,4
		0,5 (0,87)	±2,3	±1,4	±1,1
5, 6, 43	ТТ класс точности 0,2 ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,2S <i>(активная энергия)</i>	1	±0,94	±0,71	±0,67
		0,8 (инд.)	±1,3	±0,94	±0,83
		0,5 (инд.)	±1,9	±1,3	±1,2
	ТТ класс точности 0,2	0,8 (0,6)	±1,8	±1,3	±1,1

	ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,5 <u>(реактивная энергия)</u>	0,5 (0,87)	$\pm 1,5$	$\pm 1,1$	$\pm 0,89$
7-11	ТТ класс точности 0,5 ТН класс точности 1,0 Счетчик класс точности 0,2S <u>(активная энергия)</u>	1	$\pm 1,8$	$\pm 1,2$	$\pm 1,1$
		0,8 (инд.)	$\pm 2,5$	$\pm 1,6$	$\pm 1,4$
		0,5 (инд.)	$\pm 4,2$	$\pm 2,7$	$\pm 2,3$
	ТТ класс точности 0,5 ТН класс точности 1,0 Счетчик класс точности 0,5 <u>(реактивная энергия)</u>	0,8 (0,6)	$\pm 3,5$	$\pm 2,3$	$\pm 1,9$
		0,5 (0,87)	$\pm 2,4$	$\pm 1,6$	$\pm 1,4$
	ТТ класс точности 0,5 ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,5S <u>(активная энергия)</u>	1	$\pm 2,0$	$\pm 1,3$	$\pm 1,2$
		0,8 (инд.)	$\pm 2,8$	$\pm 1,8$	$\pm 1,4$
		0,5 (инд.)	$\pm 4,2$	$\pm 2,5$	$\pm 1,9$
		0,8 (0,6)	$\pm 3,8$	$\pm 2,4$	$\pm 1,8$
		0,5 (0,87)	$\pm 3,0$	$\pm 2,0$	$\pm 1,6$

Примечание: *) В процессе эксплуатации системы возможны замены отдельных измерительных компонентов без переоформления сертификата об утверждении типа АИИС КУЭ: стандартизованных компонентов - измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные утвержденных типов, класса точности которых должен быть не хуже класса точности первоначально указанных в таблице, а также УСПД - на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом, согласно требованиям ст. 4.2 МИ 2999-2006. Акт хранится совместно с описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Для разных сочетаний классов точности измерительных трансформаторов и счетчиков электрической энергии пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении энергии и мощности в рабочих условиях эксплуатации рассчитываются согласно алгоритмам, приведенным в методике поверки АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС.

Пределы допускаемой относительной погрешности по средней получасовой мощности и энергии для любого измерительного канала системы на интервалах усреднения получасовой мощности, на которых не производится корректировка времени, рассчитываются по следующей формуле:

на основании считанных по цифровому интерфейсу показаний счетчика о средней получасовой мощности, хранящейся в счетчике в виде профиля нагрузки в импульсах:

$$\delta_p = \pm \sqrt{\delta_s^2 + \left(\frac{KK_e \cdot 100\%}{1000PT_{cp}} \right)^2}, \text{ где}$$

δ_p - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении средней получасовой мощности и энергии, в процентах;

δ_s - пределы допускаемой относительной погрешности системы из табл.2 при измерении электроэнергии, в процентах;

K - масштабный коэффициент, равный общему коэффициенту трансформации трансформаторов тока и напряжения;

K_e - внутренняя константа счетчика (величина эквивалентная 1 импульсу, выраженному в Вт·ч);

T_{cp} - интервал усреднения мощности, выраженный в часах;

P - величина измеренной средней мощности с помощью системы на данном интервале усреднения, выраженная в кВт.

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по средней мощности для любого измерительного канала системы на интервалах усреднения мощности, на которых производится корректировка времени, рассчитываются по следующей формуле:

$$\delta_{p,korr.} = \frac{\Delta t}{3600T_{cp}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

Δt - величина произведенной корректировки значения текущего времени в счетчиках (в секундах); T_{cp} - величина интервала усреднения мощности (в часах).

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульных листах эксплуатационной документации системы типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблицах 3, 4 и 5.

Таблица 3.

Канал учета		Средство измерений		Наименование измеряемой величины
1	Генератор ТГ-1 на выводах	ТТ	ТШЛ-20-Б 12000/5 № 2918, 2730, 2536 №21255-03	Кл.т 0,5 Ток, 5 А (номинальный вторичный)
		TH	ЗНОМ-20 20000/100 № 29133; 31072;29132 № 1593-62	Напряжение, 100 В (номинальное вторичное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043133 №27524-04	Ном. ток 1 А, энергия активная/ реактивная
2	Генератор ТГ-2 на выводах	ТТ	ТШЛ-20-Б 12000/5 № 3065, 3014, 2933 №21255-03	Кл.т 0,5 Ток 5 А (номинальный вторичный)
		TH	ЗНОМ-20 20000/100 № 29840; 29837;31078 № 1593-62	Напряжение, 100 В (номинальное вторичное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 10045052 №27524-04	Ном. ток 1 А, энергия активная/ реактивная
3	Генератор ТГ-3 на выводах	ТТ	ТШЛ-20-Б 12000/5 № ТГ 3А, ТГ 3В, ТГ 3С №21255-03	Кл.т 0,5 Ток 5 А (номинальный вторичный)

		ТН	ЗНОМ-20 20000/100 № 29137; 29836; 31068 № 1593-62	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 10045072 № 27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
4	Генератор ТГ-4 на выводах	ТТ	ТШЛ-20-Б 12000/5 № 3388, 3458, 2785 № 21255-03	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОМ-20 20000/100 № 31076; 31063; 29134 № 1593-62	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 10045037 № 27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
5	Генератор ТГ-5 на выводах	ТТ	ТШВ-24 24000/5 № 201, 212, 229 № 6380-77	Кл.т 0,2	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОМ-24 24000/100 № 47834; 47826; 47820 № 8961-82	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043103 № 27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
6	Генератор ТГ-6 на выводах	ТТ	ТШВ-24 24000/5 № 20, 16, 25 № 6380-77	Кл.т 0,2	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОМ-24 24000/100 № 49380; 49379; 49382 № 8961-82	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 10045073 № 27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
7	ВЛ-500 «Там- бов»	ТТ	ТРН-500У1, ТРН-500У1,2xТФРМ-500Б 3000/1 № 87, 85, 76; № 72, 190, 187 № 5315-76	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		ТН	НКФ-500 500000/100 № 1156972; 1156966; 1156957 № 3159-72	Кл.т 1,0	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)

		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043134 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
8	ВЛ-500 «Ли- пецк Западная»	TT	3xTPH-500У1, 2xTPH-500У1, TФРМ-500Б 3000/1 № 84, 69, 80; №70, 125, 41 №5315-76	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		TH	НКФ-500 500000/100 № 4267;4286; 4290 №3159-72	Кл.т 1,0	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043099 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
9	ВЛ-500 «Ли- пецк Восточ- ная»	TT	3xTPH-500У1, 3xTPH-500У1 3000/1 №57, 40, 42; №37, 35, 34 №5315-76	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		TH	НКФ-500 500000/100 № 1156972; 1156966; 1156957 №3159-72	Кл.т 1,0	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043122 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
10	ВЛ-500 «Михайлов Западная»	TT	3xTPH-500У1, 3xTPH-500У1 3000/1 № 78, 44, 52; №53, 51, 58 №5315-76	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		TH	НКФ-500 500000/100 №1156969; 1156963; 1156971 №3159-72	Кл.т 1,0	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043131 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
11	ВЛ-500 «Михайлов Восточная»	TT	3xTФРМ-500Б, 3xTФРМ-500Б 3000/1 № 322, 273, 248;№ 147, 148, 146 №5315-76	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		TH	НКФ-500 500000/100 №4205; 4274; 4258 №3159-72	Кл.т 1,0	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)

		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043145 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
12	ВЛ-220 «РГРЭС- Заречная»	ТТ	ТВ-220-2Б 1000/1 б/н фА, б/н фВ, б/н фС №20644-03	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		TH	НКФ-220-58 220000/100 №1012350, 1012049, 1019275 № 14626-00	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043084 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
13	ВЛ-220 «РГРЭС- Новомичуринск»	ТТ	ТВ-220-2Б 1000/1 б/н фА, б/н фВ, б/н фС №20644-03	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		TH	НКФ-220-58 220000/100 № 1010610, 1012344, 1019281 № 14626-00	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 10045034 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
14	ВЛ-220 "РГРЭС- Павелецкая"	ТТ	ТВ-220-2Б 1000/1 № 1079, 1026, 1019 №20644-03	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		TH	НКФ-220-58 220000/100 № 1012350, 1012049, 1019275 № 14626-00	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 10045032 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
15	ВЛ-220 «РГРЭС- Парская I»	ТТ	ТВ-220-2Б 1000/1 № 1650, 1656, 1648 №20644-03	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		TH	НКФ-220-58 220000/100 № 1010610, 1012344, 1019281 № 14626-00	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043081 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная

16	ВЛ-220 «РГРЭС- Парская II»	ТТ	ТВ-220-2Б 1000/1 № 1728, 1695, 438 №20644-03	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		ТН	НКФ-220-58 220000/100 № 1012350, 1012049, 1019275 № 14626-00	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043094 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
17	ВЛ-220 «РГРЭС- Ямская»	ТТ	ТВ-220-2Б 1000/1 № 428, 225, 226 №20644-03	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		ТН	НКФ-220-58 220000/100 № 1010610, 1012344, 1019281 № 14626-00	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043130 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
18	ОВ-220	ТТ	ТВ-220-2Б 1000/1 № 1012, 1015, 1011 №20644-03	Кл.т 0,5	Ток 1 А (но- минальный вторичный)
		ТН	НКФ-220-58 220000/100 № 1012350, 1012049, 1019275 (№ 1010610, 1012344, 1019281) № 14626-00	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 10045065 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
19	21ТА рабочий ввод секции 1 А	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № ф.А 5474, ф.С 5439 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11043023 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
20	21ТБ рабочий ввод секции 1Б	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)

		ТН	НОМ-6 6000/100 № ф.А 7673, ф.С 5466 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10046034 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
21	1TP-1 А резервный ввод секции 1 А	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № ф.А 5474, ф.С 5439 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11042163 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
22	1TP-1Б резерв- ный ввод сек- ции 1Б	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		ТН	2xНОМ-6 6000/100 № ф.А 7673, ф.С 5466 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11043057 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
23	22ТА рабочий ввод секции 2А	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № 8597, 324 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11041149 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
24	22ТБ рабочий ввод секции 2Б	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № 8647, 8577 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)

		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11043002 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
25	1TP-2A резервный ввод секции 2A	TT	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		TH	HOM-6 6000/100 № 8597, 324 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10045222 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
26	1TP-2Б резервный ввод секции 2Б	TT	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		TH	HOM-6 6000/100 № 8647, 8577 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11040025 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
27	23ТА рабочий ввод секции 3A	TT	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		TH	HOM-6 6000/100 № 5491, 8638 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 04080028 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
28	23TB рабочий ввод секции 3B	TT	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		TH	HOM-6 6000/100 № 5368, 8226 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10045235 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная

29	2TP-3A резервный ввод секции 3A	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № 5491, 8638 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11042142 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
30	2TP-3Б резервный ввод секции 3Б	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (номиналь- ный вторич- ный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № 5368, 8226 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11042241 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
31	24ТА рабочий ввод секции 4A	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № 8609, 332 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10045243 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
32	24TB рабочий ввод секции 4B	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № 8627, 8595 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10046013 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
33	2TP-4A резервный ввод секции 4A	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)

		TH	НОМ-6 6000/100 № 8609, 332 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10045230 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
34	2TP-4Б резервный ввод секции 4Б	TT	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		TH	НОМ-6 6000/100 № 8627, 8595 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 04080008 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
35	25ТА рабочий ввод секции 5А	TT	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		TH	НОМ-6 6000/100 № 8121, 8582 № 2611-70	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11040024 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
36	25TB рабочий ввод секции 5Б	TT	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		TH	НОМ-6 6000/100 № 8575, 8698 № 2611-70	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11042013 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
37	3TP-5A резервный ввод секции 5A	TT	ТПШЛ-10 2000/5 № 3654, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		TH	НОМ-6 6000/100 № 8121, 8582 № 2611-70	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)

		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11041209 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
38	3TP-5Б резервный ввод секции 5Б	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		TH	НОМ-6 6000/100 № 8575, 8698 № 2611-70	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11040023 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
39	26ТА рабочий ввод секции 6А	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 б/н, б/н №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		TH	НОМ-6 6000/100 № 8119, 8132 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11041150 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
40	26ТБ рабочий ввод секции 6Б	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 № 3916,1381 №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		TH	НОМ-6 6000/100 № 8127,7347 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11043058 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
41	3TP-6А резервный ввод секции 6А	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 № 3811,3920 №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		TH	НОМ-6 6000/100 № 8119,8132 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11043022 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная

42	3ТР-6Б резервный ввод секции 6Б	ТТ	ТПШЛ-10 2000/5 № 3768,3777 №11077-87	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	НОМ-6 6000/100 № 8127,7347 № 17158-98	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11043036 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
43	1ТГ ГРЭС-24 на выводах	ТТ	ТШ-20 12000/5 № 343; 283;156 №8771-82	Кл.т 0,2	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОЛ-06-20У3 20000/100 №5709; 5722;4670 № 3344-72	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 № 11043143 №27524-04	Кл.т 0,2S/0,5	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
44	11ТА рабочий ввод секции 11А	ТТ	ТЛШ-10 2000/5 № 2910; 2963;2920 №6811-78	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОЛ-0,6-6У3 6000/100 №3876; 2362;3489 № 3344-72	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10045242 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
45	11ТБ рабочий ввод секции 11Б	ТТ	ТЛШ-10 2000/5 № 2059; 2090;2831 №6811-78	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОЛ-0,6-6У3 6000/100 №4126; 3843;3869 № 3344-72	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11042183 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
46	4ТР-А резерв- ный ввод сек- ции 11 А	ТТ	ТЛШ-10 2000/5 № 1884; 1853; 2051 №6811-78	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)

		ТН	ЗНОЛ-0,6 6300/100 №6997; 7653; 7235 № 3344-72	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10045221 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
47	4ТР-Б резервный ввод секции 11Б	ТТ	ТЛШ-10 2000/5 № 2907; 1870; 2962 №6811-78	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОЛ-06 6300/100 № 7928; 7656; 7929 № 3344-72	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10045218 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
48	12ТА рабочий ввод секции 12А	ТТ	ТЛШ-10 2000/5 № 1863;188;2098 №6811-78	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОЛ-0,6 6300/100 № 7931;7828;7000 № 3344-72	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 10046019 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная
49	12ТБ рабочий ввод секции 12Б	ТТ	ТЛШ-10 2000/5 № 2519; 2961; 2935 №6811-78	Кл.т 0,5	Ток 5 А (но- минальный вторичный)
		ТН	ЗНОЛ-0,6 6300/100 № 9694; 8759; 6994 № 3344-72	Кл.т 0,5	Напряжение, 100 В (номи- нальное вто- ричное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01 № 11042238 №27524-04	Кл.т 0,5S/1,0	Ном. ток 1 А, энергия ак- тивная/ реак- тивная

Таблица 4

Обозначение (тип) изделия	Наименование изделия	Коли- чество	Примечание
ТШЛ-20-Б 12000/5	Трансформатор тока	4	х3(т.е. 4 – это комплектов)
ТШВ-24 24000/5	Трансформатор тока	2	х3(т.е. 2 – это комплектов)
ТРН-500У1 3000/1	Трансформатор тока	9	х3(т.е. 9 – это комплектов)
ТФРМ-500Б 3000/1	Трансформатор тока	5	х3(т.е. 5 – это комплектов)
ТВ-220-2Б 1000/1	Трансформатор тока	7	х3(т.е. 7 – это комплектов)

ТПШЛ-10 2000/5	Трансформатор тока	24	x3(т.е. 24 – это комплектов)
ТШ-20 12000/5	Трансформатор тока	1	x3(т.е. 1 – это комплектов)
ТЛШ-10 2000/5	Трансформатор тока	6	x3(т.е. 6 – это комплектов)
ЗНОМ-20 20000/100	Трансформатор напряжения	4	x3(т.е. 4 – это комплектов)
ЗНОМ-24 24000/100	Трансформатор напряжения	2	x3(т.е. 2 – это комплектов)
НКФ-500 500000/100	Трансформатор напряжения	4	x3(т.е. 4 – это комплектов)
НКФ -220-58 220000/100	Трансформатор напряжения	2	x3(т.е. 2 – это комплектов)
НОМ-6 6000/100	Трансформатор напряжения	12	x3(т.е. 12 – это комплектов)
ЗНОЛ-0,6-20У3 20000/100	Трансформатор напряжения	1	x3(т.е. 1 – это комплектов)
ЗНОЛ-0,6-6У3 6000/100	Трансформатор напряжения	2	x3(т.е. 2 – это комплектов)
ЗНОЛ.0,6-6У3 6300/100	Трансформатор напряжения	4	x3(т.е. 4 – это комплектов)
СИКОН С1 64-канальный/БКР 1-32	Устройство сбора и передачи данных	4	
ИВЧ-1	Измеритель времени и частоты	1	
Счетчик СЭТ-4ТМ.03	Счетчик электрической энергии и мощности	19	
Счетчик СЭТ-4ТМ.03.01	Счетчик электрической энергии и мощности	30	
IBM. Intel Celeron 2.4 GHz/256kb/ST340015A (Seagate)-40 Gb.	ИВК «ИКМ-Пирамида» ВЛСТ 185.00.000-01 №045DFO432. Зав №86	1	
ПК для АРМ не хуже: P4-2.8, 256MB 3200/80GB 7200/FDD/CD-RW	ПК для АРМ	4	
Notebook	Инженерный пульт на базе Ноутбук	1	
AnCom ST T7001C	Модем	1	
Nokia 32 GSM	Сотовый терминал	1	
ИБП UPS-2000 RM Intel	Источник бесперебойного питания для ИВК «ИКМ-Пирамида»	1	
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4	Операционная система	1	Лицензия
MS SQL Svr 2000 Standart	ПО SQL Svr 2000	1	Лицензия
ПО Пирамида-2000	Прикладное программное обеспечение. Комплект.	1	Лицензия
	Комплект ЗИП	1	Согласно НВЦП.425213.103 ТРП ЗИ
	Руководство по эксплуатации	1	Согласно НВЦП.425213.103 ТРП ЭД
	Методика поверки	1	
	Формуляр	1	

ПОВЕРКА

Проверка АИИС КУЭ филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС проводится по документу «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2007г.

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
- средства поверки многофункциональных микропроцессорных счетчиков электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.03 в соответствии с методикой поверки, утвержденной ВНИИМ в 1997г.;
- средства поверки УСПД типа «СИКОН С1» в соответствии с методикой поверки, утвержденной ВНИИМС в 2003г.
- средства поверки ИВК типа «ИКМ-Пирамида» в соответствии с методикой поверки, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2005г.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) Межгосударственный стандарт «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (класс точности 0,2 S и 0,5 S)».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 7746 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 1983 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии и мощности филиала ОАО «ОГК-6» Рязанская ГРЭС утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ОАО «Электроцентроналадка»

Адрес: 123995, г. Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., д.16, корп.2

Генеральный директор
ОАО «Электроцентроналадка»



В.М. Большов