

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «18» апреля 2023 г. № 858

Регистрационный № 88868-23

Лист № 1
Всего листов 30

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Энергопрогноз» по объектам ООО «Самарские коммунальные системы» (2-я очередь)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Энергопрогноз» по объектам ООО «Самарские коммунальные системы» (2-я очередь) (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной (переданной) за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную информационно-измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

Измерительные каналы (ИК) состоят из двух уровней АИИС КУЭ:

Первый уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер АИИС КУЭ, устройство синхронизации системного времени (УССВ) на базе ГЛОНАСС/GPS-приемника типа УСВ-3, каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2.0».

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются усредненные значения активной мощности и среднеквадратические значения напряжения и тока за период 0,02 с. По вычисленным среднеквадратическим значениям тока и напряжения производится вычисление полной мощности за период. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на верхний, второй уровень системы, где осуществляется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача, оформление отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ и передача данных в организации – участники оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам, через каналы связи в виде XML-файлов, установленных форматов, в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности с использованием электронной подписи субъекта рынка. Передача результатов измерений производится со второго уровня настоящей системы.

АИИС КУЭ имеет возможность принимать измерительную информацию от других смежных АИИС КУЭ, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривает поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях системы (ИИК и ИВК). АИИС КУЭ оснащена УССВ, синхронизирующую собственную шкалу времени со шкалой всемирного координированного времени Российской Федерации UTC(SU) по сигналам глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, получаемых от ГЛОНАСС/GPS-приемника.

Сравнение шкалы времени сервера АИИС КУЭ со шкалой времени УССВ осуществляется во время сеанса связи с УССВ. При наличии расхождения шкалы времени сервера АИИС КУЭ со шкалой времени УССВ производится синхронизация шкалы времени сервера АИИС КУЭ.

Сравнение шкалы времени счетчиков со шкалой времени сервера АИИС КУЭ осуществляется во время сеанса связи со счетчиками. При наличии расхождения шкалы времени счетчика со шкалой времени сервера АИИС КУЭ производится синхронизация шкалы времени счетчика.

Факты синхронизации времени с обязательной фиксацией времени (дата, часы, минуты, секунды) до и после синхронизации или величины синхронизации времени, на которую были скорректированы указанные устройства, отражаются в журналах событий счетчика и сервера АИИС КУЭ.

Нанесение знака поверки на корпус АИИС КУЭ не предусмотрено.

Заводской номер АИИС КУЭ 001 наносится на корпус серверного шкафа в виде наклейки и типографским способом в формуляре на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Энергопрогноз» по объектам ООО «Самарские коммунальные системы» (2-я очередь).

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2.0». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, проверку прав пользователей и входа с помощью пароля, защиту передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню – «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	«Пирамида 2.0»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 10.4.1.33167
Наименование программного модуля ПО	BinaryPackControls.dll
Цифровой идентификатор ПО	EB1984E0072ACFE1C797269B9DB15476
Наименование программного модуля ПО	CheckDataIntegrity.dll
Цифровой идентификатор ПО	E021CF9C974DD7EA91219B4D4754D5C7
Наименование программного модуля ПО	ComIECFunctions.dll
Цифровой идентификатор ПО	BE77C5655C4F19F89A1B41263A16CE27
Наименование программного модуля ПО	ComModbusFunctions.dll
Цифровой идентификатор ПО	AB65EF4B617E4F786CD87B4A560FC917
Наименование программного модуля ПО	ComStdFunctions.dll
Цифровой идентификатор ПО	EC9A86471F3713E60C1DAD056CD6E373
Наименование программного модуля ПО	DateTimeProcessing.dll
Цифровой идентификатор ПО	D1C26A2F55C7FECFF5CAF8B1C056FA4D
Наименование программного модуля ПО	SafeValuesDataUpdate.dll
Цифровой идентификатор ПО	B6740D3419A3BC1A42763860BB6FC8AB
Наименование программного модуля ПО	SimpleVerifyDataStatuses.dll
Цифровой идентификатор ПО	61C1445BB04C7F9BB4244D4A085C6A39
Наименование программного модуля ПО	SummaryCheckCRC.dll
Цифровой идентификатор ПО	EFCC55E91291DA6F80597932364430D5
Наименование программного модуля ПО	ValuesDataProcessing.dll
Цифровой идентификатор ПО	013E6FE1081A4CF0C2DE95F1BB6EE645
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3 и 4.

Таблица 2 – Состав ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	УССВ/Сервер	Вид электрической энергии и мощности
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-3458 10 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ (Секц. А), ввод 0,4 кВ Т-1	ТОП-Э 400/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86394-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
2	ТП-3458 10 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ (Секц. Б), ввод 0,4 кВ Т-2	ТОП-Э 400/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86394-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
3	ТП-3458 10 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ (Секц. Б), КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ-0,4 кВ ГСК № 2	–	–	Меркурий 236 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
4	ТП-3458 10 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ (Секц. Б), КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ-0,4 кВ АЗК № 93	ТШП-Э 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 236 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
5	КНС-9 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТТЕ 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
6	КНС-9 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТТЕ 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
7	ВРУ-0,4 кВ Ряднов К.В., ввод 0,4 кВ	–	–	Меркурий 236		активная

				Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 47560-11		реактивная
Продолжение таблицы 2						
1	2	3	4	5	6	7
8	КНС-9 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ-0,4 кВ Филиал ПАО МТС в г. Самара	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
9	КНС-9 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ-0,4 кВ МБОУ Школа № 46 г.о. Самара	ТШП-Э 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
10	ВРУ-0,4 кВ КНС-18, ввод 0,4 кВ	Т-0,66 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 52667-13	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
11	РУ-0,4 кВ НСП № 16, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
12	РУ-0,4 кВ НСП № 16, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
13	ВРУ-0,4 кВ КНС-23, КЛ 0,4 кВ № 1	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
14	ВРУ-0,4 кВ КНС-23, КЛ 0,4 кВ № 2	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
15	ВРУ-0,4 кВ НФС-3, 1 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ	Т-0,66 У3 400/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 71031-18	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
16	ВРУ-0,4 кВ НФС-3, 2 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ	Т-0,66 У3 400/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 71031-18	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
17	РУ-0,4 кВ НСП № 7, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
18	РУ-0,4 кВ НСП № 7, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
19	РУ-0,4 кВ НСП № 22, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
20	РУ-0,4 кВ НСП № 22, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
21	РУ-0,4 кВ НСП № 32, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
22	РУ-0,4 кВ НСП № 32, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
23	РУ-0,4 кВ НСП № 92, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

		Рег. № 28139-12				
--	--	-----------------	--	--	--	--

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
24	РУ-0,4 кВ НСП № 92, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
25	РУ-0,4 кВ НСП № 29, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
26	РУ-0,4 кВ НСП № 29, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
27	РУ-0,4 кВ НСП № 15а,2, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
28	РУ-0,4 кВ НСП № 15а,2, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
29	ВРУ-0,4 кВ КНС-3, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
30	ВРУ-0,4 кВ КНС-3, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
31	РУ-0,4 кВ НСП № 69, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

		Рег. № 28139-12				
--	--	-----------------	--	--	--	--

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
32	РУ-0,4 кВ НСП № 69, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
33	РУ-0,4 кВ НСП № 67, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
34	РУ-0,4 кВ НСП № 67, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
35	РУ-0,4 кВ НСП № 50, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
36	РУ-0,4 кВ НСП № 50, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
37	РУ-0,4 кВ НСП № 28, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТЕ 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
38	РУ-0,4 кВ НСП № 28, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТЕ 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
39	РУ-0,4 кВ НСП № 26, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
40	РУ-0,4 кВ НСП № 26, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
41	ВРУ-0,4 кВ НСП № 11, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
42	ВРУ-0,4 кВ НСП № 11, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
43	РУ-0,4 кВ НСП № 102, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
44	РУ-0,4 кВ НСП № 102, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
45	РУ-0,4 кВ НСП № 18, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
46	РУ-0,4 кВ НСП № 18, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
47	ВРУ-0,4 кВ НСП № 21, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
48	ВРУ-0,4 кВ НСП № 21, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
49	РУ-0,4 кВ НСП № 24, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
50	РУ-0,4 кВ НСП № 24, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
51	РУ-0,4 кВ НСП № 37, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
52	РУ-0,4 кВ НСП № 37, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
53	ВРУ-0,4 кВ НСП № 117, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
54	ВРУ-0,4 кВ НСП № 117, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
55	РУ-0,4 кВ НСП № 27, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТЕ 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
56	РУ-0,4 кВ НСП № 27, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТЕ 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
57	РУ-0,4 кВ НСП № 20, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТЕ 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
58	РУ-0,4 кВ НСП № 20, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТЕ 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
59	РУ-0,4 кВ НСП № 19, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
60	РУ-0,4 кВ НСП № 19, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
61	ВРУ-0,4 кВ НСП № 33, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
62	ВРУ-0,4 кВ НСП № 33, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
63	РУ-0,4 кВ НСП № 13,1, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
64	РУ-0,4 кВ НСП № 13,1, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
65	РУ-0,4 кВ НСП № 14,4, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
66	РУ-0,4 кВ НСП № 14,4, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
67	РУ-0,4 кВ НСП № 52, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
68	РУ-0,4 кВ НСП № 52, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
69	РУ-0,4 кВ НСП № 57, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТЕ 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
70	РУ-0,4 кВ НСП № 57, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТЕ 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
71	РУ-0,4 кВ НСП № 31, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТЕ 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
72	РУ-0,4 кВ НСП № 31, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТЕ 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 73808-19	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
73	РУ-0,4 кВ НСП № 41, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
74	РУ-0,4 кВ НСП № 41, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0		активная

				Рег. № 75755-19		реактивная
--	--	--	--	-----------------	--	------------

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
75	РУ-0,4 кВ НСП № 85, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
76	РУ-0,4 кВ НСП № 85, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
77	РУ-0,4 кВ НСП № 37а, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
78	РУ-0,4 кВ НСП № 37а, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
79	РУ-0,4 кВ НСП № 14,3, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
80	РУ-0,4 кВ НСП № 14,3, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
81	РУ-0,4 кВ НСП № 68, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
82	РУ-0,4 кВ НСП № 68, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

		Рег. № 28139-12				
--	--	-----------------	--	--	--	--

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
83	РУ-0,4 кВ НСП № 99, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
84	РУ-0,4 кВ НСП № 99, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
85	РУ-0,4 кВ НСП № 71, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
86	РУ-0,4 кВ НСП № 71, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
87	РУ-0,4 кВ НСП № 15, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
88	РУ-0,4 кВ НСП № 15, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
89	ВРУ-0,4 кВ НСП № 34а, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
90	ВРУ-0,4 кВ НСП № 34а, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
91	ВРУ-0,4 кВ НСП № 60, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
92	ВРУ-0,4 кВ НСП № 60, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
93	РУ-0,4 кВ НСП № 140, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
94	РУ-0,4 кВ НСП № 140, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
95	РУ-0,4 кВ НСП № 145, ввод 0,4 кВ	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
96	РУ-0,4 кВ НСП № 158, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
97	РУ-0,4 кВ НСП № 158, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
98	РУ-0,4 кВ НСП № 169, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
99	РУ-0,4 кВ НСП № 169, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234		активная

				Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		реактивная
Продолжение таблицы 2						
1	2	3	4	5	6	7
100	ЩУ-0,4 кВ НСП № 100, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
101	ЩУ-0,4 кВ НСП № 100, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
102	ТП-418 6 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ф-1	Т-0,66 У3 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	—	Меркурий 236 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
103	ТП-418 6 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ф-3	Т-0,66 У3 150/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	—	Меркурий 236 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
104	ТП-418 6 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ф-4	Т-0,66 У3 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	—	Меркурий 236 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
105	ВРУ-0,4 кВ Скв. № 12, ввод 0,4 кВ	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	—	Меркурий 236 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
106	ВРУ-0,4 кВ Скв. № 8а, ввод 0,4 кВ	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	—	Меркурий 236 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
107	ТП-450 6 кВ КНС-3, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТШП-Э 1000/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
108	ТП-450 6 кВ КНС-3, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТШП-Э 1000/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
109	ЩР-0,4 кВ ДЭМО, ввод 0,4 кВ	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
110	ТП-430 6 кВ КНС-1, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТШП-Э 1500/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
111	ТП-430 6 кВ КНС-1, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТШП-Э 1500/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
112	ЩР-0,4 кВ Электрон, ввод 0,4 кВ	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
113	ЩР-0,4 кВ Импульс, ввод 0,4 кВ	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
114	ТП-449 6 кВ КНС-2, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТШП-Э 1500/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
115	ТП-449 6 кВ КНС-2, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТШП-Э 1500/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
116	ЩР-0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в сторону Малкина Е.А.	–	–	Меркурий 236 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
117	ЩР-0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в сторону Сухова Н.Ю.	–	–	Меркурий 236 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
118	ЩР-0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ в сторону Частный сектор	ТШП-Э 200/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
119	ТП-413 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТШП-Э 1000/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
120	ТП-413 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТШП-Э 1000/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
121	ТП-413 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ф-13	ТТН 200/5 Кл. т. 0,5S	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная

		Рег. № 75345-19				
--	--	-----------------	--	--	--	--

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
122	ТП-413 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ф-6	Т-0,66 У3 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
123	ТП-413 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ф-1	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
124	ТП-4 6 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 У3 600/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	–	Меркурий 236 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
125	ТП-4 6 кВ, РУ-0,4 кВ, СШ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ ф-6	–	–	Меркурий 236 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
126	ВРУ-0,4 кВ ГСК Сокский, ввод 0,4 кВ	–	–	Меркурий 236 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
127	ВРУ-0,4 кВ ГСК Горка, ввод 0,4 кВ	–	–	Меркурий 236 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
128	ВРУ-0,4 кВ НС 3-го подъема, ввод 0,4 кВ	ТОП-Э 50/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86394-22	–	Меркурий 236 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 47560-11		активная реактивная
129	ВРУ-0,4 кВ Скв. 41-ый км, ввод 0,4 кВ	–	–	Меркурий 230 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
130	ВРУ-0,4 кВ НСП № 104, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
131	ВРУ-0,4 кВ НСП № 104, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
132	ВРУ-0,4 кВ НСП № 111, ввод 0,4 кВ	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
133	ВРУ-0,4 кВ КНС-7, ввод 0,4 кВ	ТТИ 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
134	РУ-0,4 кВ НСП № 98, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
135	РУ-0,4 кВ НСП № 98, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
136	ВРУ-0,4 кВ НСП № 10а, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
137	ВРУ-0,4 кВ НСП № 10а, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
138	РУ-0,4 кВ НСП № 47, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
139	РУ-0,4 кВ НСП № 47, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
140	РУ-0,4 кВ НСП № 55, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
141	РУ-0,4 кВ НСП № 55, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
142	ВРУ-0,4 кВ НСП № 206, КЛ 0,4 кВ № 1	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
143	ВРУ-0,4 кВ НСП № 206, КЛ 0,4 кВ № 2	ТШП-Э 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
144	РУ-0,4 кВ НСП № 209, ввод 0,4 кВ	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
145	РУ-0,4 кВ НСП № 170, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
146	РУ-0,4 кВ НСП № 170, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234		активная

				Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		реактивная
Продолжение таблицы 2						
1	2	3	4	5	6	7
147	ВРУ-0,4 кВ НСП № 80, КЛ 0,4 кВ № 1	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
148	ВРУ-0,4 кВ НСП № 80, КЛ 0,4 кВ № 2	–	–	Меркурий 234 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
149	ТП-Станция УФО 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 М У3 2000/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	–	ПСЧ-4ТМ.05МД Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 51593-18		активная реактивная
150	ТП-Станция УФО 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66 М У3 2000/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	–	ПСЧ-4ТМ.05МД Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 51593-18		активная реактивная
151	РУ-0,4 кВ НСП № 49, КЛ 0,4 кВ № 1	ТШП-Э 200/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
152	РУ-0,4 кВ НСП № 49, КЛ 0,4 кВ № 2	ТШП-Э 200/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 86395-22	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
153	РУ-0,4 кВ НСП № 51, КЛ 0,4 кВ № 1	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 28139-12	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
154	РУ-0,4 кВ НСП № 51, КЛ 0,4 кВ № 2	ТТИ 100/5 Кл. т. 0,5S	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная

		Рег. № 28139-12				
--	--	-----------------	--	--	--	--

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
155	ТП 6 кВ НС 2-ого подъема № 2, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	Т-0,66 М У3 1000/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19	УССВ: УСВ-3 Рег. № 64242-16 Сервер АИИС КУЭ: Microsoft Hyper-V Virtual Machine	активная реактивная
156	ТП 6 кВ НС 2-ого подъема № 2, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	Т-0,66 М У3 1000/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 71031-18	–	Меркурий 234 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 75755-19		активная реактивная
157	ТП-8089 6 кВ, РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. № 1	ТОЛ-НТЗ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17	НАЛИ-НТЗ 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 70747-18	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная реактивная
158	ТП-8089 6 кВ, РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. № 8	ТОЛ-НТЗ 100/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 69606-17	НАЛИ-НТЗ 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 70747-18	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная реактивная

Примечания

1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УССВ на аналогичные утвержденного типа.

3 Допускается замена сервера АИИС КУЭ без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО).

4 Допускается замена ПО на аналогичное, с версией не ниже указанной в описании типа средств измерений

5 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Диапазон тока	Метрологические характеристики ИК (активная энергия и мощность)					
		Границы основной относительной погрешности измерений, ($\pm \delta$), %			Границы относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации, ($\pm \delta$), %		
		cos φ = 1,0	cos φ = 0,8	cos φ = 0,5	cos φ = 1,0	cos φ = 0,8	cos φ = 0,5
1; 2; 4; 9; 13; 14; 23; 24; 29 - 32; 37; 38; 53 - 56; 67; 68; 71; 72; 102 - 115; 118 - 124; 128; 138; 139; 142; 143; 151 - 156 (ТТ 0,5S; Счетчик 0,5S)	$I_{\text{НОМ}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{НОМ}}$	0,8	1,1	1,9	1,6	2,1	2,6
	$0,2I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < I_{\text{НОМ}}$	0,8	1,1	1,9	1,6	2,1	2,6
	$0,1I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{НОМ}}$	1,0	1,5	2,7	1,7	2,3	3,2
	$0,05I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,1I_{\text{НОМ}}$	1,0	1,7	2,8	1,7	2,5	3,3
	$0,01I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{НОМ}}$	2,0	2,9	5,4	2,6	3,4	5,6
3; 7; 8; 11; 12; 17; 18; 27; 28; 73 - 76; 91 - 99; 116; 117; 125 - 127; 129; 134 - 137; 140; 141; 144 - 148 (Счетчик 1,0)	$0,2I_{\text{Г}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	1,0	1,0	2,9	3,3	3,3
	$0,1I_{\text{Г}} \leq I < 0,2I_{\text{Г}}$	1,0	1,5	1,5	2,9	3,5	3,5
	$0,05I_{\text{Г}} \leq I < 0,1I_{\text{Г}}$	1,5	1,5	1,5	3,4	3,5	3,5
5; 6; 10; 15; 16; 19 - 22; 25; 26; 33 - 36; 39 - 52; 57 - 66; 69; 70; 77 - 90; 100; 101; 130 - 133 (ТТ 0,5; Счетчик 0,5S)	$I_{\text{НОМ}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{НОМ}}$	0,8	1,1	1,9	1,6	2,1	2,6
	$0,2I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < I_{\text{НОМ}}$	1,0	1,5	2,7	1,7	2,3	3,2
	$0,1I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{НОМ}}$	1,7	2,8	5,3	2,2	3,3	5,6
	$0,05I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,1I_{\text{НОМ}}$	1,7	2,9	5,4	2,2	3,4	5,6
149; 150 (ТТ 0,5S; Счетчик 0,5S)	$I_{\text{НОМ}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{НОМ}}$	0,8	1,1	1,9	1,6	2,1	2,6
	$0,2I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < I_{\text{НОМ}}$	0,8	1,1	1,9	1,6	2,1	2,6
	$0,05I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{НОМ}}$	1,0	1,5	2,7	1,7	2,3	3,2
	$0,01I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{НОМ}}$	2,0	2,9	5,4	2,6	3,4	5,6
157; 158 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Счетчик 0,5S)	$I_{\text{НОМ}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{НОМ}}$	1,0	1,4	2,3	1,7	2,2	2,9
	$0,2I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < I_{\text{НОМ}}$	1,0	1,4	2,3	1,7	2,2	2,9
	$0,05I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{НОМ}}$	1,2	1,7	3,0	1,8	2,4	3,5
	$0,01I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{НОМ}}$	2,1	3,0	5,5	2,7	3,5	5,8

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	Диапазон тока	Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия и мощность)			
		Границы основной относительной погрешности измерений, ($\pm \delta$), %		Границы относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации, ($\pm \delta$), %	
		$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1	2	3	4	5	6
1; 2; 4; 9; 13; 14; 23; 24; 29 - 32; 37; 38; 53 - 56; 67; 68; 71; 72; 102 - 115; 118 - 124; 128; 138; 139; 142; 143; 151 - 156 (ТТ 0,5S; Счетчик 1,0)	$I_{\text{НОМ}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{НОМ}}$	1,8	1,3	3,9	3,7
	$0,2I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < I_{\text{НОМ}}$	1,8	1,3	3,9	3,7
	$0,1I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{НОМ}}$	2,4	1,6	4,2	3,8
	$0,05I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,1I_{\text{НОМ}}$	2,7	2,0	4,4	4,0
	$0,02I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{НОМ}}$	4,5	2,9	5,7	4,5
3; 7; 8; 11; 12; 17; 18; 27; 28; 73 - 76; 91 - 99; 116; 117; 125 - 127; 129; 134 - 137; 140; 141; 144 - 148 (Счетчик 2,0)	$0,2I_6 \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	2,0	2,0	6,4	6,4
	$0,1I_6 \leq I < 0,2I_6$	2,5	2,5	6,6	6,6
	$0,05I_6 \leq I < 0,1I_6$	2,5	2,5	6,6	6,6
5; 6; 10; 15; 16; 19 - 22; 25; 26; 33 - 36; 39 - 52; 57 - 66; 69; 70; 77 - 90; 100; 101; 130 - 133 (ТТ 0,5; Счетчик 1,0)	$I_{\text{НОМ}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{НОМ}}$	1,8	1,3	3,9	3,7
	$0,2I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < I_{\text{НОМ}}$	2,4	1,6	4,2	3,8
	$0,1I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{НОМ}}$	4,3	2,6	5,5	4,3
	$0,05I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,1I_{\text{НОМ}}$	4,5	2,9	5,7	4,5
149; 150 (ТТ 0,5S; Счетчик 1,0)	$I_{\text{НОМ}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{НОМ}}$	1,8	1,3	3,9	3,7
	$0,2I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < I_{\text{НОМ}}$	1,8	1,3	3,9	3,7
	$0,05I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{НОМ}}$	2,4	1,6	4,2	3,8
	$0,02I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{НОМ}}$	4,5	2,9	5,7	4,5

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
157; 158 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Счетчик 1,0)	$I_{\text{НОМ}} \leq I_1 \leq 1,2I_{\text{НОМ}}$	2,1	1,5	4,0	3,8
	$0,2I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < I_{\text{НОМ}}$	2,1	1,5	4,0	3,8
	$0,05I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,2I_{\text{НОМ}}$	2,6	1,8	4,3	3,9
	$0,02I_{\text{НОМ}} \leq I_1 < 0,05I_{\text{НОМ}}$	4,6	3,0	5,8	4,5
Пределы допускаемых смещений шкалы времени СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы времени UTC(SU) не более ± 5 с					
<p>Примечания</p> <p>1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электрической энергии и средней мощности (получасовой).</p> <p>2 Погрешность в рабочих условиях указана для $\cos \varphi = 1,0; 0,8; 0,5$ и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электрической энергии от 0 до +40 °С.</p> <p>3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности $P = 0,95$.</p>					

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	158
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{\text{НОМ}}$ - ток (для счетчиков, включаемых через трансформатор), % от $I_{\text{НОМ}}$ - ток (для счетчиков прямого включения), А - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos \varphi$ <p>температура окружающей среды, °С</p>	<p>от 99 до 101</p> <p>от 1 до 120</p> <p>от $0,05I_{\text{б}}$ до $I_{\text{макс}}$</p> <p>от 49,85 до 50,15</p> <p>от 0,5 инд. до 0,8 емк.</p> <p>от +21 до +25</p>
<p>Условия эксплуатации:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напряжение, % от $U_{\text{НОМ}}$ - ток (для счетчиков, включаемых через трансформатор), % от $I_{\text{НОМ}}$ - ток (для счетчиков прямого включения), А - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos \varphi$ <p>температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °С</p> <p>магнитная индукция внешнего происхождения, мТл, не более</p>	<p>от 90 до 110</p> <p>от 1 до 120</p> <p>от $0,05I_{\text{б}}$ до $I_{\text{макс}}$</p> <p>от 49,5 до 50,5</p> <p>от 0,5 инд. до 0,8 емк.</p> <p>от -45 до +40</p> <p>от 0 до +40</p> <p>0,5</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>Счетчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, сут, не более <p>Сервер АИИС КУЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более <p>УССВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более 	<p>150000</p> <p>3</p> <p>70000</p> <p>1</p> <p>45000</p> <p>2</p>

Продолжение таблицы 4

1	2
<p>Глубина хранения информации</p> <p>Счетчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее - при отключении питания, лет, не менее <p>Сервер АИИС КУЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений, лет, не менее 	<p>45</p> <p>5</p> <p>3,5</p>

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:

- параметрирования;
- пропадания напряжения (в т. ч. и пофазного);
- коррекции времени в счетчике;

- журнал сервера:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчиках и сервере;
- пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчика;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения и тока;
 - испытательной коробки;
 - сервера (серверного шкафа);

- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

- счетчика;
- сервера.

Возможность коррекции времени:

- в счетчиках (функция автоматизирована);
- в сервере (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована);
- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Трансформатор тока	ТОП-Э	9
Трансформатор тока	ТШП-Э	69
Трансформатор тока	ТТЕ	36
Трансформатор тока	Т-0,66	3
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	21
Трансформатор тока	ТТИ	198
Трансформатор тока	ТТН	3
Трансформатор тока	Т-0,66 М УЗ	12
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ	6
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ	2
Счетчик электрической энергии	Меркурий 230	15
Счетчик электрической энергии	Меркурий 236	15
Счетчик электрической энергии	Меркурий 234	124
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05МД	2
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05МК	2
Устройство синхронизации системного времени	УСВ-3	1
Сервер АИИС КУЭ	Microsoft Hyper-V Virtual Machine	1
Программное обеспечение	Пирамида 2.0	1
Формуляр	АСВЭ 117-2022.00.000 ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «Энергопрогноз» по объектам ООО «Самарские коммунальные системы» (2-я очередь)», аттестованной ООО «АСЭ» г. Владимир, аттестат аккредитации № RA.RU.312617 от 17.01.2019.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопрогноз» (ООО «Энергопрогноз»)
ИНН 3328454924
Адрес: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, оф. 404, 405

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»)
ИНН 3329074523
Юридический адрес: 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15
Адрес места осуществления деятельности: 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Почаевский Овраг, д. 1

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»)

Юридический адрес: 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15

Адрес места осуществления деятельности: 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Почаевский Овраг, д. 1

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312617.

