

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «4» августа 2021 г. № 1608

Регистрационный № 82408-21

Лист № 1
Всего листов 19

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «НЭСК» для ГТП «Армавир»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «НЭСК» для ГТП «Армавир» (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройства сбора и передачи данных (УСПД) и каналобразующую аппаратуру.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер с программным обеспечением (ПО) «Пирамида 2000», автоматизированные рабочие места (АРМ), устройство синхронизации времени (УСВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Для измерительных каналов (ИК) №№ 44, 50, 55-58 цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на соответствующие модемы и далее по каналам связи стандарта GSM (основному или резервному) поступает на сервер, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Для остальных ИК цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на соответствующие УСПД, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование, хранение и передача полученных данных, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.

Далее измерительная информация от УСПД по каналам связи стандарта GSM (основному или резервному) поступает на сервер, на котором выполняется обработка, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Также сервер обеспечивает прием информации о результатах измерений 30-минутных приращений активной и реактивной электрической энергии, выполненных с учетом возможных потерь электроэнергии, от АИИС КУЭ утвержденного типа, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде, в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), и ее передачу всем заинтересованным субъектам ОРЭМ.

Передача информации от сервера в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» с электронной цифровой подписью субъекта ОРЭМ, в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭМ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов установленных форматов в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая включает в себя часы счетчиков, часы сервера и УСВ. УСВ обеспечивает передачу шкалы времени, синхронизированной по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем с национальной шкалой координированного времени РФ UTC(SU).

Сравнение показаний часов сервера с УСВ осуществляется не реже 1 раза в час, корректировка часов сервера производится независимо от величины расхождений.

Сравнение часов УСПД с часами сервера осуществляется не реже одного раза в сутки, корректировка часов УСПД осуществляется автоматически независимо от величины расхождений.

Для ИК №№ 44, 50, 55-58 сравнение показаний часов счетчика с часами сервера осуществляется не реже одного раза в сутки, корректировка часов счетчика производится при расхождении показаний часов счетчика и часов сервера более ± 2 с.

Для остальных ИК сравнение показаний часов счётчиков с часами соответствующего УСПД осуществляется не реже одного раза в сутки, корректировка часов счетчиков производится при расхождении с часами УСПД более ± 2 с.

Журналы событий счетчика, УСПД, сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000». ПО «Пирамида 2000» обеспечивает защиту измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «Пирамида 2000». Метрологически значимая часть ПО «Пирамида 2000» указана в таблице 1. Уровень защиты ПО «Пирамида 2000» от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «Пирамида 2000»

Идентификационные данные (признаки)	Значение									
	Идентификационное наименование ПО	CalcClients.dll	CalcLeakage.dll	CalcLosses.dll	Metrology.dll	ParseBin.dll	ParseIEC.dll	ParseModbus.dll	ParsePiramide.dll	SynchroN SI.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3.0									
Цифровой идентификатор ПО	e55712d0 b1b21906 5d63da94 9114dae4	b1959ff70 be1eb17c 83f7b0f6d 4a132f	d79874d1 0fc2b156 a0fdc27e 1ca480ac	52e28d7b6 08799bb3c cea41b548 d2c83	6f557f885 b7372613 28cd7780 5bd1ba7	48e73a92 83d1e664 94521f63 d00b0d9f	c391d642 71acf405 5bb2a4d3 fe1f8f48	ecf53293 5ca1a3fd 3215049a f1fd979f	530d9b01 26f7cdc2 3ecd814c 4eb7ca09	1ea5429b261fb 0e2884f5b356a 1d1e75
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5									

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 — Состав ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики

Но- мер ИК	Наименование точки измерений	Измерительные компоненты					Сервер	Вид элек- тро- энер- гии	Метрологические харак- теристики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик	УСПД	УСВ			Границы до- пускае- мой основ- ной отно- сительной погрешно- сти ($\pm\delta$), %	Границы до- пускаемой относитель- ной погреш- ности в рабо- чих условиях ($\pm\delta$), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПС 110 кВ Реч- ная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ УБР	ТПЛ-10-М-1 Кл.т. 0,5S 400/5 Рег. № 22192-07 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G 7	Актив- ная	1,3	3,5
								Реак- тивная	2,5	5,9
2	ПС 110 кВ Реч- ная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Г-1	ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 2363-68 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Актив- ная	1,3	3,4
								Реак- тивная	2,5	5,7
3	ПС 110 кВ Реч- ная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Г-2	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	Актив- ная	1,3	3,4			
					Реак- тивная	2,5	5,7			
4	ПС 110 кВ Реч- ная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Водозабор	ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 2363-68 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	Актив- ная	1,3	3,4			
					Реак- тивная	2,5	5,7			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	ПС 110 кВ Речная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Г-3	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,3	3,4		
										Реак- тивная	2,5	5,9
6	ПС 110 кВ Речная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ КСМ	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,7
7	ПС 110 кВ Речная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Г-4	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,7
8	ПС 110 кВ Речная, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ РМЗ-2	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 831-69 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,9
9	ПС 110 кВ Речная, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ Г-5	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 831-69 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,9
10	ПС 110 кВ Речная, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ Г-6	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 831-69 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04			Ак- тивная	1,3	3,4			
							Реак- тивная	2,5	5,7			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11	ПС 110 кВ Речная, РУ-10 кВ, 3 с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ РМЗ-1	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,3	3,4		
										Реак- тивная	2,5	5,9
12	ПС 110 кВ Речная, РУ-10 кВ, 3 с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ Г-7	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,7
13	ПС 110 кВ Речная, РУ-10 кВ, 3 с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ФФП	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,7
14	ПС 110 кВ ЗТВС, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ ТВ-6	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04			Ак- тивная	1,3	3,4			
							Реак- тивная	2,5	5,7			
15	ПС 110 кВ ЗТВС, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ ТВ-9	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04			Ак- тивная	1,3	3,4			
							Реак- тивная	2,5	5,7			
16	ПС 110 кВ ЗТВС, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ ТВ-14	ТВК-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 8913-82 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04			Ак- тивная	1,3	3,4			
							Реак- тивная	2,5	5,7			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
17	ПС 110 кВ ЗТВС, РУ-6 кВ, 3 с.ш. 6 кВ, Яч. № 18, КЛ-6 кВ ТВ-24	ТЛК-СТ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 58720-14 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,3	3,4			
										Реак- тивная	2,5	5,9	
18	ПС 110 кВ ЗТВС, РУ-6 кВ, 4 с.ш. 6 кВ, Яч. № 42, КЛ-6 кВ ТВ-34	ТЛК-СТ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 58720-14 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12							Ак- тивная	1,3	3,4
											Реак- тивная	2,5	5,9
19	ПС 110 кВ Теп- личная, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 кВ ТЧ-1	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04							Ак- тивная	1,1	3,4
											Реак- тивная	2,2	5,6
20	ПС 110 кВ Теп- личная, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ТЧ-3	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,6			
21	ПС 110 кВ Теп- личная, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, ВЛ-10 кВ ТЧ-4	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 48923-12 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,6			
22	ПС 110 кВ Теп- личная, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, КЛ-10 кВ ТЧ-6	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,6			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
23	ПС 35 кВ МЖК, 1 с.ш. 6 кВ, Ввод Т-1	ТОЛ-10-1 Кл.т. 0,5S 1500/5 Рег. № 15128-07 Фазы: А; С	ЗНОЛ-СЭЩ-6 Кл.т. 0,5 6000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 35956-12 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,3	3,5			
										Реак- тивная	2,5	7,4	
24	ПС 35 кВ МЖК, 2 с.ш. 6 кВ, Ввод Т-2	ТОЛ-10-1 Кл.т. 0,5S 1500/5 Рег. № 15128-07 Фазы: А; С	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 20186-05 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12							Ак- тивная	1,3	3,5
											Реак- тивная	2,5	5,9
25	ПС 35 кВ Юж- ная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-11	ТЛК10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04							Ак- тивная	1,1	3,4
											Реак- тивная	2,2	5,6
26	ПС 35 кВ Юж- ная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-16	ТЛК10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12							Ак- тивная	1,1	3,4
											Реак- тивная	2,2	5,8
27	ПС 35 кВ Юж- ная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-17	ТЛК10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,8			
28	ПС 35 кВ Юж- ная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-21	ТЛК10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,8			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
29	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-14	ТЛК10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,1	3,4			
										Реак- тивная	2,2	5,8	
30	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-12	ТЛК10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12							Ак- тивная	1,1	3,4
											Реак- тивная	2,2	5,8
31	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-115	ТПЛ-10-М-1 Кл.т. 0,5S 300/5 Рег. № 22192-07 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04							Ак- тивная	1,1	3,5
											Реак- тивная	2,2	7,4
32	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-110	ТЛК10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,6			
33	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-111	ТЛК10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,6			
34	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-19	ТЛК10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,8			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
35	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-20	ТЛК10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,1	3,4			
										Реак- тивная	2,2	5,6	
36	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-13	ТЛК10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12							Ак- тивная	1,1	3,4
											Реак- тивная	2,2	5,8
37	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-113	ТЛК10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04							Ак- тивная	1,1	3,4
											Реак- тивная	2,2	5,6
38	ПС 35 кВ Южная, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Юж-15	ТЛК10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 9143-83 Фазы: А; С	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 6000/100 Рег. № 11094-87 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,1	3,4			
								Реак- тивная	2,2	5,6			
39	ПС 35 кВ Очистные сооружения, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ КСМ	ТВЛМ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 1856-63 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,3	3,4			
								Реак- тивная	2,5	5,7			
40	ПС 35 кВ Очистные сооружения, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Г-1	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 1276-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,3	3,4			
								Реак- тивная	2,5	5,7			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
41	ПС 35 кВ Очистные со- оружения, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Г-2	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 1276-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,3	3,4		
										Реак- тивная	2,5	5,7
42	ПС 35 кВ Очистные со- оружения, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Г-3	ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2363-68 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,9
43	ПС 35 кВ Стеб- лицкая, РУ-10 кВ, яч. СТ-11	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 51623-12 Фазы: А; С	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 831-69 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,7
44	СМВ-5 10 кВ, ввод отпайки от ВЛ-10 кВ СТ-1 ПС 35 кВ Стеб- лицкая	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НТМИ-10-66 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 831-69 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	-		Ак- тивная	1,3	3,4			
							Реак- тивная	2,5	5,9			
45	ЦРП-6 кВ ЗАО Пластформ, РУ-6 кВ, с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ АГ-1	ТПЛ-10-М-1 Кл.т. 0,5S 200/5 Рег. № 22192-07 Фазы: А; С	ЗНОЛ.06-6 Кл.т. 0,5 6000/√3/100/√3 Рег. № 3344-04 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70 Рег. № 28822-05		Ак- тивная	1,3	3,5			
							Реак- тивная	2,5	7,4			
46	ЦРП-6 кВ АЭТЗ, РУ-6 кВ, с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ База КПС	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 1276-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04			Ак- тивная	1,3	3,4			
							Реак- тивная	2,5	5,7			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ЦРП-6 кВ АЭТЗ, РУ- 6 кВ, с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Ф-19 ОМЗ-1	ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 2363-68 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,3	3,4
				Реак- тивная				2,5	5,7	
48	ЦРП-6 кВ АЭТЗ, РУ- 6 кВ, с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Ф-32 ОМЗ-2	ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 2363-68 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08				Ак- тивная	1,3	3,4
				Реак- тивная				2,5	5,9	
49	ЦРП-6 кВ АЭТЗ, РУ-6 кВ, с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ УО-68/4	ТПЛ-10-М-1 Кл.т. 0,5S 100/5 Рег. № 22192-07 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04			Ак- тивная	1,3	3,5	
							Реак- тивная	2,5	7,4	
50	ЗТП-267 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТОП-М-0,66 Кл.т. 0,5S 400/5 Рег. № 71205-18 Фазы: А; В; С	-	СЭТ-4ТМ.03М.09 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	-		Ак- тивная	1,0	3,4	
							Реак- тивная	2,1	5,8	
51	ПС 35 кВ РИ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. РИ-21	ТПЛ-10с Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 29390-05 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 380-49 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70 Рег. № 28822-05		Ак- тивная	1,3	3,4	
						Реак- тивная	2,5	5,7		
52	ПС 35 кВ РИ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. РИ-22	ТПЛ-10с Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 29390-05 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 380-49 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04			Ак- тивная	1,3	3,4	
							Реак- тивная	2,5	5,7	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ПС 35 кВ РИ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ РИ-3	ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 2363-68 Фазы: А; С	НТМИ-6 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 831-53 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	СИКОН С70 Рег. № 28822-05			Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная
54	ПС 35 кВ РИ, РУ-6 кВ, 3 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ РИ-27	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 2473-69 Фазы: А; С	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 20186-00 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,3	3,4
								Реак- тивная	2,5	5,7
55	СМВ-1 10 кВ, ввод отпайки от ВЛ-10 кВ 3-7 от ПС 110 кВ Забайкаловская	ТОЛ-10-I Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 15128-07 Фазы: А; В; С	ЗНОЛП-10 Кл.т. 0,5 10000/√3/100/√3 Рег. № 23544-07 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08	-	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная
56	СМВ-4 10 кВ, ввод отпайки от ВЛ-10 кВ ПР-4 от ПС 35 кВ Прочноокоп- ская	ТОЛ-НТЗ-10 Кл.т. 0,5S 50/5 Рег. № 51679-12 Фазы: А; С	НОМ-10-66 Кл.т. 0,5 10000/√3/100/√3 Рег. № 4947-75 Фазы: А; С	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	-			Ак- тивная	1,3	3,5
								Реак- тивная	2,5	5,9
57	ЗТП-260 10 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТОП-М-0,66 Кл.т. 0,5S 300/5 Рег. № 71205-18 Фазы: А; В; С	-	СЭТ-4ТМ.03М.09 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	-			Ак- тивная	1,0	3,4
								Реак- тивная	2,1	5,8
58	ТП-45 6 кВ, РУ-6 кВ, ввод ВЛ-6 кВ от ТП- 250 10 кВ	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5S 75/5 Рег. № 1261-08 Фазы: А; С	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 20186-05 Фазы: АВС	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	-			Ак- тивная	1,3	3,5
								Реак- тивная	2,5	7,4

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
59	ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, АТЭЦ ГРУ 6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Ф-610	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 1261-59 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	СИКОН С70 Рег. № 28822-05	УСВ-3 Рег. № 64242-16	НР Proliant DL380G7	Ак- тивная	1,3	3,4		
										Реак- тивная	2,5	5,7
60	ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, АТЭЦ ГРУ 6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Ф-64	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 1261-08 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04						Ак- тивная	1,3	3,4
										Реак- тивная	2,5	5,7
61	ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, АТЭЦ ГРУ 6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Ф-69-1	ТОЛ 10ХЛЗ Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 7069-82 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,3	3,4		
								Реак- тивная	2,5	5,7		
62	ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ, АТЭЦ ГРУ 6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, КЛ-6 кВ Ф-69-2	ТОЛ 10ХЛЗ Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 7069-82 Фазы: А; С	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04				Ак- тивная	1,3	3,4		
								Реак- тивная	2,5	5,7		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности часов компонентов АИИС КУЭ в рабочих условиях относительно шкалы времени UTC(SU)										±5 с		

Примечания:

1 В качестве характеристик погрешности ИК установлены границы допустимой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95.

2 Характеристики погрешности ИК указаны для измерений активной и реактивной электроэнергии на интервале времени 30 мин.

3 Погрешность в рабочих условиях указана для ИК №№ 1, 23, 24, 31, 45, 49, 50, 56-58 для тока 2 % от $I_{ном}$, для остальных ИК – для тока 5% от $I_{ном}$; $\cos\varphi = 0,8$ инд.

4 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик. Допускается замена УСВ и УСПД на аналогичные утвержденных типов, а также замена сервера без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО). Замена оформляется актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество ИК	62
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <p>напряжение, % от $U_{ном}$</p> <p>ток, % от $I_{ном}$</p> <p>для ИК №№ 1, 23, 24, 31, 45, 49, 50, 56-58</p> <p>для остальных ИК</p> <p>коэффициент мощности $\cos\varphi$</p> <p>частота, Гц</p> <p>температура окружающей среды, °С</p>	<p>от 95 до 105</p> <p>от 1 до 120</p> <p>от 5 до 120</p> <p>0,9</p> <p>от 49,8 до 50,2</p> <p>от +15 до +25</p>
<p>Условия эксплуатации:</p> <p>параметры сети:</p> <p>напряжение, % от $U_{ном}$</p> <p>ток, % от $I_{ном}$</p> <p>для ИК №№ 1, 23, 24, 31, 45, 49, 50, 56-58</p> <p>для остальных ИК</p> <p>коэффициент мощности $\cos\varphi$</p> <p>частота, Гц</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения ТТ и ТН, °С</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения счетчиков и УСПД, °С</p> <p>температура окружающей среды в месте расположения сервера, °С</p>	<p>от 90 до 110</p> <p>от 1 до 120</p> <p>от 5 до 120</p> <p>от 0,5 до 1,0</p> <p>от 49,6 до 50,4</p> <p>от -45 до +40</p> <p>от -10 до +50</p> <p>от +10 до +25</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 36697-12):</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч</p> <p>для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03:</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч</p>	<p>165000</p> <p>2</p> <p>90000</p> <p>2</p>

Продолжение таблицы 3

1	2
<p>для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 36697-17):</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее 140000</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч 2</p> <p>для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 36697-08):</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее 220000</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч 2</p> <p>для УСПД:</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее 70000</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч 2</p> <p>для УСВ:</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее 45000</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч 2</p> <p>для сервера:</p> <p>среднее время наработки на отказ, ч, не менее 113060</p> <p>среднее время восстановления работоспособности, ч 1</p>	
<p>Глубина хранения информации:</p> <p>для счетчиков:</p> <p>тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее 113</p> <p>при отключении питания, лет, не менее 10</p> <p>для УСПД:</p> <p>суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу, а также электроэнергии, потребленной за месяц по каждому каналу, сут, не менее 45</p> <p>при отключении питания, лет, не менее 10</p> <p>для сервера:</p> <p>хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее 3,5</p>	

Надежность системных решений:

защита от кратковременных сбоев питания сервера и УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчиков:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени.
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.
- журнал сервера:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;

коррекции времени;
пропадание и восстановление связи со счетчиками.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
счетчиков электрической энергии;
промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
испытательной коробки;
УСПД;
сервера.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
счетчиков электрической энергии;
УСПД;
сервера.

Возможность коррекции времени в:
счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
УСПД (функция автоматизирована);
сервере (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:
о состоянии средств измерений;
о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:
измерений 30 мин (функция автоматизирована);
сбора не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на АИИС КУЭ и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 — Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
1	2	3
Трансформаторы тока	ТПЛ-10-М-1	8
Трансформаторы тока	ТПЛМ-10	12
Трансформаторы тока измерительные	ТВЛМ-10	14
Трансформаторы тока	ТЛМ-10	24
Трансформаторы тока	ТВК-10	2
Трансформаторы тока	ТЛК-СТ-10	4
Трансформаторы тока	ТОЛ-10-I	7
Трансформаторы тока	ТЛК10	26
Трансформаторы тока проходные с литой изоляцией	ТПЛ-10	6
Трансформаторы тока	ТОЛ-СЭЩ-10	2
Трансформаторы тока	ТОП-М-0,66	6
Трансформаторы тока	ТПЛ-10с	4

Продолжение таблицы 4

1	2	3
Трансформаторы тока	ТОЛ-НТЗ-10	2
Трансформаторы тока	ТПОЛ-10	6
Трансформаторы тока	ТОЛ 10ХЛЗ	4
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6-66	14
Трансформаторы напряжения	НТМИ-10-66	3
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	4
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10	3
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ-СЭЦ-6	3
Трансформаторы напряжения измерительные	ЗНОЛ.06-6	3
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6	2
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛП-10	3
Трансформаторы напряжения	НОМ-10-66	2
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	23
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03	39
Контроллеры сетевые индустриальные	СИКОН С70	9
Устройства синхронизации времени	УСВ-3	1
Сервер	HP Proliant DL380G7	1
Методика поверки	МП ЭПР-345-2021	1
Формуляр	ЕКМН.466453.022-23.3ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием АИИС КУЭ АО «НЭСК» для ГТП «Армавир», аттестованном ООО «ЭнергоПромРесурс», аттестат аккредитации № RA.RU.312078 от 07.02.2017 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «НЭСК» для ГТП «Армавир»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

