

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

ФОО «НИИМЦЭ» -

генеральный директор

ФОО «НИИМЦЭ»

А. В. Федоров

2010 г.



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ГУП «Моссвет»	Внесено в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>40488-09</u>
--	---

Изготовлена по комплекту технической документации 58149184, разработанной ОАО «ЕЭТС», г. Москва, заводской № МОССВЕТ 000012.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ГУП «Моссвет», заводской № МОССВЕТ 000012 (далее - система), предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, мощности на пунктах энергоснабжения объектов наружного освещения ГУП «Моссвет», автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации анализа результатов и принятия управленческих решений структурными подразделениями ГУП «Моссвет».

Область применения системы – объекты ГУП «Моссвет» на территориях административных округов г. Москвы.

ОПИСАНИЕ

Система представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Для измерения учетных параметров электроэнергии формируются информационно-измерительные комплексы точек измерений (далее - ИИК). Окончательная обработка данных всех ИИК коммерческого учета осуществляется на сервере сбора данных центра обработки данных (ЦОД) системы.

Перечень основных функций выполняемых системой:

- автоматическое проведение измерений в точке учета 30-ти минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- автоматическая регистрация событий, сопровождающих процессы измерения;
- хранение данных об измеренных величинах и служебной информации в памяти счетчиков;
- передача результатов измерений и состояний средств измерений на сервер сбора данных ЦОДа системы и другие заинтересованные организации;

- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений системы на удаленные автоматизированные рабочие места (АРМ), установленные в диспетчерских ГУП «Моссвет»;

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне;

- диагностика, мониторинг и сбор статистики ошибок функционирования технических средств системы;

- конфигурирование и настройка параметров системы;

- измерения и синхронизации времени в системе.

Система включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – ИИК представляет собой комплекс технических средств, состоящий из счетчиков электрической энергии и трансформаторов тока или без них по каждой точке учета. Счетчики электрической энергии размещаются в шкафах счетчиков или на панелях ячеек. Информация о токе питающей электрической сети с трансформаторов тока поступает на счетчики электрической энергии, где вычисляются расход электроэнергии и параметры питающей сети. Доступ к информации, хранящейся в счётчике электрической энергии, происходит через интерфейс «CAN». Информационно-измерительный комплекс ИИК обеспечивает автоматическое проведение измерений в каждой точке учета, предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «Журналам событий».

2-й уровень – включает шкаф телеметрический, предназначенный для передачи данных учёта потребления электроэнергии по каналу GSM на сервера сбора данных (ССД) ЦОД системы. В состав шкафа входит устройство передачи данных (УПД) типа GME920C, которое предназначено для передачи данных, по радиоканалам сотовых сетей связи стандарта GSM с использованием технологии GPRS. При помощи УПД организован радиоканал для автоматического опроса всех счетчиков через заданные интервалы времени ССД, автоматической синхронизации внутренних часов счетчиков по астрономическому времени, а также обеспечивает сбор информации по учету электроэнергии от ИИК и обработку информации о состоянии объектов и средств измерений.

УПД (GME920C) обеспечивает канал передачи данных через сети мобильной связи GSM 900/1800 с поддержкой стека протоколов TCP/IP. GME920C имеет два последовательных порта, поддерживающих физический уровень интерфейса CAN, которые служат для подключения счётчиков электрической энергии.

С цифрового выхода счётчика (интерфейс CAN) информация об измеренном расходе электрической энергии и мощности поступает на УПД, далее полученная информация по радиоканалу, организованному оператором мобильной связи «МТС» (GSM 900/1800) с поддержкой стека протоколов TCP/IP, попадает в сеть Интернет, а затем на ССД. В качестве резервного канала связи используется GSM-канал, образованный УПД (GME920C) и модемным пулом, установленным непосредственно в ЦОД системы и подключенным к ССД.

3-й уровень – ССД выполняют функцию сбора показателей коммерческого учета электроэнергии и мощности по округам. Информация с ССД поступает через серверы обмена данными на сервер баз данных ЦОД ГУП «Моссвет».

ССД системы находятся в помещении ЦОД'а административного здания ГУП «Моссвет».

4-й уровень – ЦОД системы - выполняет функции обработки и хранения значений учетных показателей коммерческого учета по округам и в целом по ГУП «Моссвет».

ЦОД системы представляет собой программно-технический комплекс средств связи (коммутатор, межсетевой экран, сервер авторизации), обработки данных (серверы обмена данными, сервер базы данных), средств организации и обеспечения безопасности локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации (сервер управления), а также на АРМ-ы должностных лиц ГУП «Моссвет».

Для просмотра параметров потребления электрической энергии и создания отчетов в ЦОД ГУП «Моссвет» установлены четыре АРМа. Каждый АРМ представляет собой отдельный персональный компьютер. Также в системе предусмотрены удаленные АРМы

установленные в диспетчерских ГУП «Моссвет», доступ к серверу баз данных ЦОД с этих АРМов осуществляется через радиоканал сети CDMA и среды Интернет.

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) предназначена для обеспечения единого времени во всех компонентах системы. В качестве сигналов точного времени используются сигналы точного времени, получаемые от навигационной системы GPS при помощи устройства синхронизации времени УСВ-1. Синхронизация времени ЦОД, АРМ и объектов осуществляется через УСВ-1 с помощью программного обеспечения входящего в комплект поставки, не реже одного раза в час, за счёт чего в системе обеспечивается единство системного времени.

Сличение времени электросчетчиков со временем ЦОД один раз в полчаса (при каждом измерительном опросе) и при каждом дополнительном (внештатном) измерительном опросе, корректировка времени счетчиков электрической энергии производится при расхождении со временем сервера более ± 1 с.

Все действия по синхронизации хода внутренних часов отображаются и записываются в «Журнал событий» на каждом из вышеперечисленных уровней. Журналы событий счетчика электроэнергии и сервера отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

СОЕВ функционирует в автоматическом режиме и производит коррекцию времени на всех уровнях системы. Корректировка времени на уровнях системы осуществляется последовательно, начиная с верхнего уровня.

Система включает 3485 ИИК.

Номер ИИК, типоисполнение, напряжение питающей сети (U), номинальный первичный ток, обозначение объекта учёта и адрес, состав ИИК, вид средств измерений (СИ): обозначение типа, класс точности (далее - кл.т), коэффициент трансформации (Ктр.) и заводской номер СИ приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	№.№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
1	1-1	ТП 11244	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2	1-2	ТП 15373	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3	1-3	ТП 10652	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
4	1-4	ТП 23090	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
5	1-5	ТП 15563	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
6	1-6	ТП 24061	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
7	1-7	ТП 24061	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
8	1-8	ТП 727	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
9	1-9	ТП 20783	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
10	1-10	ТП 51	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
11	1-11	ТП 11705	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
12	1-12	ТП 16395	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
13	1-13	ТП 613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
14	1-14	ТП 283	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
15	1-15	ТП 22564	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
16	1-16	ТП 965	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
17	1-17	ТП 2735	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
18	1-18	ТП 2609	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
19	1-19	ТП 14030	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
20	1-20	ТП 22008	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
21	1-21	ТП 415	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
22	1-22	ТП 10830	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
23	1-23	ТП 2185	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
24	1-24	ТП 605	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
25	1-25	ТП 128	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
26	1-26	ТП 10604	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
27	1-27	ТП 10402	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
28	1-28	ТП 25086	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
29	1-29	ТП 2122	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
30	1-30	ТП 11698	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
31	1-31	ТП 21931	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
32	1-32	ТП 1017	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
33	1-33	ТП 14016	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
34	1-34	ТП 16013	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
35	1-35	ТП 10441	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
36	1-36	ТП 16399	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
37	1-37	ТП 4243	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
38	1-38	ТП 18208	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
39	1-39	ТП 20921	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
40	1-40	ТП 22978	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
41	1-41	ТП 2039	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
42	1-42	ТП 2039	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
43	1-43	ТП 21483	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
44	1-44	ТП 14142	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
45	1-45	ТП 14142	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
46	1-46	ТП 23167	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
47	1-47	ТП 23167	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
48	1-48	ТП 18964	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
49	1-49	ТП 11375	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
50	1-50	ТП 3080 (ст.№740)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
51	1-51	ТП 11525	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
52	1-52	ТП 2043	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
53	1-53	ТП 3376	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
54	1-54	ТП 11766	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
55	1-55	ТП 10287	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
56	1-56	ТП 16675	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
57	1-57	ТП 10865	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
58	1-58	ТП 14347	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
59	1-59	ТП 15813	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
60	1-60	ТП 10559	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
61	1-61	ТП 12963	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
62	1-62	ТП 11799	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
63	1-63	ТП 11397	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
64	1-64	ТП 11384	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
65	1-65	ТП 1349	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
66	1-66	ТП КТП-6	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
67	1-67	ТП 10355	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
68	1-68	ТП 10367	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
69	1-69	ТП 10323	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
70	1-70	ТП 1084	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
71	1-71	ТП 22902-2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
72	1-72	ТП 22902-2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
73	1-73	ТП 22902	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
74	1-74	ТП 22903	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
75	1-75	ТП 22903	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
76	1-76	ТП 22903	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
77	1-77	ТП 10983	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
78	1-78	ТП 15911	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
79	1-79	ТП 1094	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
80	1-80	ТП 11832	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
81	1-81	ТП 10446	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
82	1-82	ТП 805	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
83	1-83	ТП 23267	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
84	1-84	ТП 23267	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
85	1-85	ТП 23090	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
86	1-86	ТП 23087	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
87	1-87	ТП 23087	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
88	1-88	ТП 11678	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
89	1-89	ТП 11678	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
90	1-90	ТП 23268	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
91	1-91	ТП 23268	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
92	1-92	ТП 23270	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
93	1-93	ТП 23270	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
94	1-94	ТП 24867	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
95	1-95	ТП 12838	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
96	1-96	ТП 11370	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
97	1-97	ТП 16682	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
98	1-98	ТП 23442	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
99	1-99	ТП 23258	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
100	1-100	ТП 23258	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
101	1-101	ТП 23442	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
102	1-102	ТП 17856	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
103	1-103	ТП 21483	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
104	1-104	ТП 11921	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
105	1-105	ТП 11405	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
106	1-106	ТП 12422	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
107	1-107	ТП 13217	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
108	1-108	ТП 18582	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
109	1-109	ТП 17939	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
110	1-110	ТП 18581	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
111	1-111	ТП 17601-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
112	1-112	ТП 20650	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
113	1-113	ТП 17741	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
114	1-114	ТП 17931	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
115	1-115	ТП 19350	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
116	1-116	ТП 17931пп	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
117	1-117	ТП 12954	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
118	1-118	ТП 11965	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
119	1-119	ТП 14387	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
120	1-120	ТП 24070	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
121	1-121	ТП 19910	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
122	1-122	ТП 18195	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
123	1-123	ТП 19815	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
124	1-124	ТП 15792	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
125	1-125	ТП 17824	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
126	1-126	ТП 4696	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
127	1-127	ТП 24381	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
128	1-128	ТП 18270	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
129	1-129	ТП 1461	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
130	1-130	ТП 15789	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
131	1-131	ТП 15466	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
132	1-132	ТП 1061	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
133	1-133	ТП 1061	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
134	1-134	ТП 15467	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
135	1-135	ТП 20229	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
136	1-136	ТП 20229	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
137	1-137	ТП 14481	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
138	1-138	ТП 20223	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
139	1-139	ТП 19682	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
140	1-140	ТП 19672	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
141	1-141	ТП 11233	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
142	1-142	ТП 11214	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
143	1-143	ТП 15534	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
144	1-144	ТП 10332	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
145	1-145	ТП 759	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
146	1-146	ТП 15377	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
147	1-147	ТП 13866	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
148	1-148	ТП 14419	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
149	1-149	ТП 14541	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
150	1-150	ТП 10392	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
151	1-151	П ТП универмаг	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
152	1-152	ТП 19692	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
153	1-153	ТП 22769	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
154	1-154	ТП 22769	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
155	1-155	ТП 22768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
156	1-156	ТП 22768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
157	1-157	ТП 22768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
158	1-158	ТП 22768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
159	1-159	ТП 14452	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
160	1-160	ТП 11218	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
161	1-161	ТП 1062	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
162	1-162	ТП 24186	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
163	1-163	ТП 22493	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
164	1-164	ТП 15788	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
165	1-165	ТП 23425	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
166	1-166	ТП 23425	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
167	1-167	ТП 1965	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
168	1-168	ТП 16465	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
169	1-169	ТП 16453	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
170	1-170	ТП 16297	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
171	1-171	ТП 17494	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
172	1-172	ТП 15610	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
173	1-173	ТП 15286	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
174	1-174	ТП 429	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
175	1-175	ТП 747	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
176	1-176	ТП 18726	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
177	1-177	ТП 18269	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
178	1-178	ТП 18733	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
179	1-179	ТП 25677	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
180	1-180	ТП 18721	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
181	1-181	ТП 1070	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
182	1-182	ТП 19962	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
183	1-183	ТП 10237	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
184	1-184	ТП 12279	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
185	1-185	ТП 18918	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
186	1-186	ТП 19966	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
187	1-187	ТП 17703	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
188	1-188	ТП 15310	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
189	1-189	ТП 16243	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
190	1-190	ТП 19654	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
191	1-191	ТП 23500	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
192	1-192	ТП 15503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
193	1-193	ТП 18502	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
194	1-194	ТП 19978	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
195	1-195	ТП 14438	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
196	1-196	ТП 16242	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
197	1-197	ТП 15886	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
198	1-198	ТП 10442	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
199	1-199	ТП 21425	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
200	1-200	ТП 18935	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
201	1-201	ТП 19993	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
202	1-202	ТП 23501	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
203	1-203	ТП 25595	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
204	1-204	ТП 16455	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
205	1-205	ТП 25352	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
206	1-206	ТП 3055	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
207	1-207	ТП "Россия" РП-10018	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
208	1-208	ТП КТП-2	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
209	1-209	ТП КТП-8	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
210	1-210	ТП 10018пп	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
211	1-211	ТП 10018	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
212	1-212	ТП 15001	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
213	1-213	ТП 15001	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
214	1-214	ТП 14016	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
215	1-215	ТП 14016	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
216	1-216	ТП 3271	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
217	1-217	ТП 3271	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
218	1-218	ТП 14017	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
219	1-219	ТП 14017	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
220	1-220	ТП 12878	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
221	1-221	ТП 12878	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
222	1-222	ТП 11662	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
223	1-223	ТП 11662	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
224	1-224	ТП 20663	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
225	1-225	ТП 17931	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
226	1-226	ТП 17931	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
227	1-227	ТП 17932	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
228	1-228	ТП 17932	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
229	1-229	ТП 244	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
230	1-230	ТП 244	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
231	1-231	ТП 725	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
232	1-232	ТП 18220	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
233	1-233	ТП 18220	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
234	1-234	ТП 2185	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
235	1-235	ТП 2185	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
236	1-236	ТП 2185пп	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
237	1-237	ТП 16013	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
238	1-238	ТП 16013	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
239	1-239	ТП 18203	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
240	1-240	ТП 18203	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
241	1-241	ТП 2039	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
242	1-242	ТП 2039	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
243	1-243	ТП ТП-5	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
244	1-244	ТП ТП-5	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
245	1-245	ТП ТП-5	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
246	1-246	ТП 11617	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
247	1-247	ТП 11617	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
248	1-248	ТП 11617	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
249	1-249	ТП 10542	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
250	1-250	ТП 18206	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
251	1-251	ТП 18206	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
252	1-252	ТП 15090	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
253	1-253	ТП 2228	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
254	1-254	ТП 2228	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
255	1-255	ТП 22287	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
256	1-256	ТП 22287	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
257	1-257	ТП 15001	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
258	1-258	ТП 898	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
259	1-259	ТП 898	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
260	1-260	ТП 898	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
261	1-261	ТП 142	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
262	1-262	ТП 17217	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
263	1-263	ТП 17217	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
264	1-264	ТП 12396	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
265	1-265	ТП 12396	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
266	1-266	ТП 17217	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
267	1-267	ТП 17217	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
268	1-268	ТП 340	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
269	1-269	ТП 12396	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
270	1-270	ТП 12396	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
271	1-271	ТП 19805	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
272	1-272	ТП 19805	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
273	1-273	ТП 19806	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
274	1-274	ТП 19806	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
275	1-275	ТП 21931	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
276	1-276	ТП 21931	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
277	1-277	ТП 21931	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
278	1-278	ТП 21931	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
279	1-279	ТП 15342	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
280	1-280	ТП 15342	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
281	1-281	ТП 22978	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
282	1-282	ТП 22978	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
283	1-283	ТП 23167	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
284	1-284	ТП 23167	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
285	1-285	ТП 23091	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
286	1-286	ТП 23091	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
287	1-287	ТП 12403	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
288	1-288	ТП 12403	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
289	1-289	ТП 14142	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
290	1-290	ТП 14142	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
291	1-291	ТП 20678	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
292	1-292	ТП 20678	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
293	1-293	ТП 10446	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
294	1-294	ТП 10446	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
295	1-295	ТП 11801	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
296	1-296	ТП 11801	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
297	1-297	ТП 10563	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
298	1-298	ТП 10446	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
299	1-299	ТП 11638	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
300	1-300	ТП 10446	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
301	1-301	ТП 16101	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
302	1-302	ТП 23258	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
303	1-303	ТП 23258	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
304	1-304	ТП 23442	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
305	1-305	ТП 23442	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
306	1-306	ТП 23442	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
307	1-307	ТП 23442	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
308	1-308	ТП 11832	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
309	1-309	ТП 11832	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
310	1-310	ТП 10824	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
311	1-311	ТП 10824	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
312	1-312	ТП 15467	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
313	1-313	ТП 17494	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
314	1-314	ТП 22768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
315	1-315	ТП 22768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
316	1-316	ТП 22769	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
317	1-317	ТП 22769	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
318	1-318	ТП 22768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
319	1-319	ТП 22768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
320	1-320	ТП 18257	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
321	1-321	ТП 18257	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
322	1-322	ТП КТП-3	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
323	1-323	ТП КТП-3	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
324	1-324	ТП 18721	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
325	1-325	ТП 18721	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
326	1-326	ТП 18749	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
327	1-327	ТП 18749	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
328	1-328	ТП 18733	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
329	1-329	ТП 18733	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
330	1-330	ТП 19978	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
331	1-331	ТП 19978	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
332	1-332	ТП 19652	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
333	1-333	ТП 19652	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
334	1-334	ТП 19639	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
335	1-335	ТП 19639	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
336	1-336	ТП 16136	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
337	1-337	ТП 16136	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
338	1-338	ТП 16252	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
339	1-339	ТП 16252	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
340	1-340	ТП 19654	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
341	1-341	ТП 17703	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
342	1-342	ТП 19654	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
343	1-343	ТП 17703	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
344	1-344	ТП 10360	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
345	1-345	ТП 10360	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
346	1-346	ТП 19654	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
347	1-347	ТП 16252	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
348	1-348	ТП 19654	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
349	1-349	ТП 19654	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
350	1-350	ТП 17703	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
351	1-351	ТП 22902	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
352	1-352	ТП 22902	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
353	1-353	ТП 22902	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
354	1-354	ТП 22902	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
355	1-355	ТП 16682	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
356	1-356	ТП 16682	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
357	1-357	ТП 22903	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
358	1-358	ТП 22903	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
359	1-359	ТП 22903	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
360	1-360	ТП 22903	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
361	1-361	ТП 22903	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
362	1-362	ТП 22903	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
363	1-363	ТП 11801	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
364	1-364	ТП 11801	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
365	1-365	ТП 11638	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
366	1-366	ТП 21906	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
367	1-367	ТП 15467	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
368	1-368	ТП 17703	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
369	1-369	ТП 17217	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
370	1-370	ТП 1187	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
371	1-371	ТП 22239	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
372	1-372	ТП 20889	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
373	1-373	ТП 3032	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
374	2-1	ТП 4350	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
375	2-2	ТП 4350	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
376	2-3	ТП 15613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
377	2-4	ТП 19460	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
378	2-5	ТП 16904	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
379	2-6	ТП 19890	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
380	2-7	ТП 12465	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
381	2-8	ТП 13671	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
382	2-9	ТП 2576	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
383	2-10	ТП 1415	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
384	2-11	ТП 14637	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
385	2-12	ТП 14685	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
386	2-13	ТП 23106	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
387	2-14	ТП 14685	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
388	2-15	ТП 17895	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
389	2-16	ТП 12601	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
390	2-17	ТП 12605	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
391	2-18	ТП 23182	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
392	2-19	ТП 25213	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
393	2-20	ТП 13412	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
394	2-21	ТП 13406	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
395	2-22	ТП 19883	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
396	2-23	ТП 11503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
397	2-24	ТП 11903	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
398	2-25	ТП 23587	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
399	2-26	ТП 11673	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
400	2-27	ТП 13864	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
401	2-28	ТП 24070	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
402	2-29	ТП 14655	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
403	2-30	ТП 72036	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
404	2-31	ТП 25714	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
405	2-32	ТП 13481	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
406	2-33	ТП 13469	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
407	2-34	ТП 13479	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
408	2-35	ТП 23187	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
409	2-36	ТП 24002	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
410	2-37	ТП 38	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
411	2-38	ТП 3713	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
412	2-39	ТП 3647	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
413	2-40	ТП 18252	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
414	2-41	ТП 11707	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
415	2-42	ТП 11888	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
416	2-43	ТП 14736	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
417	2-44	ТП 17730-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
418	2-45	ТП 13400	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
419	2-46	ТП 12600	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
420	2-47	ТП 20654	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
421	2-48	ТП 24565	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
422	2-49	ТП 4928	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
423	2-50	ТП 1893	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
424	2-51	ТП 2831	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
425	2-52	ТП 23234	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
426	2-53	ТП 12599	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
427	2-54	ТП 12599	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
428	2-55	ТП 11596	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
429	2-56	ТП 12541	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
430	2-57	ТП 20748	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
431	2-58	ТП 16440	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
432	2-59	ТП 21434	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
433	2-60	ТП 16695	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
434	2-61	ТП 12534	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
435	2-62	ТП 15668	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
436	2-63	ТП 10779	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
437	2-64	ТП 21268	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
438	2-65	ТП 14611	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
439	2-66	ТП 10973	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
440	2-67	ТП 11521	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
441	2-68	ТП 10850	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
442	2-69	ТП 13447	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
443	2-70	ТП 13498	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
444	2-71	ТП 11842	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
445	2-72	ТП 13436	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
446	2-73	ТП 15406	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
447	2-74	ТП 15412	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
448	2-75	ТП 16737	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
449	2-76	ТП 17389	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
450	2-77	ТП 17376	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
451	2-78	ТП 17362	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
452	2-79	ТП 24004	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
453	2-80	ТП 22434	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
454	2-81	ТП 19879	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
455	2-82	ТП 24918	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
456	2-83	ТП 15857	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
457	2-84	ТП 13616	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
458	2-85	ТП 25645	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
459	2-86	ТП 19132	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
460	2-87	ТП 1391	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
461	2-88	ТП 2210	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
462	2-89	ТП 24570	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
463	2-90	ТП 13619	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
464	2-91	ТП 13693	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
465	2-92	ТП 12275	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
466	2-93	ТП 14604	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
467	2-94	ТП 14314	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
468	2-95	ТП 15193	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
469	2-96	ТП 21441	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
470	2-97	ТП 13465	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
471	2-98	ТП 17400	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
472	2-99	ТП 13414	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
473	2-100	ТП 17963	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
474	2-101	ТП 16449	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
475	2-102	ТП 17395	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
476	2-103	ТП 19891	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
477	2-104	ТП 12475	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
478	2-105	ТП 18695	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
479	2-106	ТП 25215	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
480	2-107	ТП 13471	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
481	2-108	ТП 15660	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
482	2-109	ТП 13451	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
483	2-110	ТП 11641	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
484	2-111	ТП 2856	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
485	2-112	ТП 13424	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
486	2-113	ТП 13425	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
487	2-114	ТП 13485	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
488	2-115	ТП 17713	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
489	2-116	ТП 18690	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
490	2-117	ТП 23671	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
491	2-118	ТП 11761	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
492	2-119	ТП 12577	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
493	2-120	ТП 18815	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
494	2-121	ТП 12398	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
495	2-122	ТП 25648	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
496	2-123	ТП 2085	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
497	2-124	ТП 12965	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
498	2-125	ТП 14619	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
499	2-126	ТП 15768	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
500	2-127	ТП 10654	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
501	2-128	ТП 12361	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
502	2-129	ТП 16699	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
503	2-130	ТП 23669	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
504	2-131	ТП 10991	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
505	2-132	ТП 11316	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
506	2-133	ТП 10956	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
507	2-134	ТП 1498	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
508	2-135	ТП 2728	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
509	2-136	ТП 14796	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
510	2-137	ТП 17312	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
511	2-138	ТП 11857	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
512	2-139	ТП 15112	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
513	2-140	ТП 12862	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
514	2-141	ТП 15902	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
515	2-142	ТП 11629	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
516	2-143	ТП 4331	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
517	2-144	ТП 14665	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
518	2-145	ТП 14659	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
519	2-146	ТП 14669	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
520	2-147	ТП 15760	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
521	2-148	ТП 15864	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
522	2-149	ТП 14663	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
523	2-150	ТП 25988	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
524	2-151	ТП 25988	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
525	2-152	ТП 12984	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
526	2-153	ТП 4673	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
527	2-154	ТП 3505	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
528	2-155	ТП 20853	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
529	2-156	ТП 19379	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
530	2-157	ТП 19378	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
531	2-158	ТП 2567	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
532	2-159	ТП 3151	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
533	2-160	ТП 17426	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
534	2-161	ТП 18691	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
535	2-162	ТП 10867	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
536	2-163	ТП 22535	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
537	2-164	ТП 24406	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
538	2-165	ТП 13655	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
539	2-166	ТП 287	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
540	2-167	ТП 12416	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
541	2-168	ТП 14642	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
542	2-169	ТП 14689	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
543	2-170	ТП 12413	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
544	2-171	ТП 20853	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
545	2-172	ТП 20854	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
546	2-173	ТП 10792-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
547	2-174	ТП 24462	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
548	2-175	ТП 4996	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
549	2-176	ТП 2434	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
550	2-177	ТП 2383	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
551	2-178	ТП 23111	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
552	2-179	ТП 4652	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
553	2-180	ТП 11709	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
554	2-181	ТП 10852	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
555	2-182	ТП 19877	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
556	2-183	ТП 19886	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
557	2-184	ТП 3029	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
558	2-185	ТП 2047	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
559	2-186	ТП 10960	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
560	2-187	ТП 11672	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
561	2-188	ТП 11497	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
562	2-189	ТП 11491	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
563	2-190	ТП 10961	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
564	2-191	ТП 16581	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
565	2-192	ТП 1217	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
566	2-193	ТП 13664	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
567	2-194	ТП 3778	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
568	2-195	ТП 12468	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
569	2-196	ТП 26234	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
570	2-197	ТП 11494	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
571	2-198	ТП 12738	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
572	2-199	ТП 23675	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
573	2-200	ТП 13666	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
574	2-201	ТП 13698	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
575	2-202	ТП 13695	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
576	2-203	ТП 13674	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
577	2-204	ТП 12314	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
578	2-205	ТП 11581	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
579	2-206	ТП 12620	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
580	2-207	ТП 2321	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
581	2-208	ТП 23435	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
582	2-209	ТП 12982	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
583	2-210	ТП 11706	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
584	2-211	ТП 16318	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
585	2-212	ТП 13600	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
586	2-213	ТП 25981	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
587	2-214	ТП 13610	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
588	2-215	ТП 13615	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
589	2-216	ТП 23674	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
590	2-217	ТП 14613	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
591	2-218	ТП 19254-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
592	2-219	ТП 23193	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
593	2-220	ТП 13417	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
594	2-221	ТП 22442	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
595	2-222	ТП 1654	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
596	2-223	ТП 1655	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
597	2-224	ТП 13631	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
598	2-225	ТП 13699	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
599	2-226	ТП 18253	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
600	2-227	ТП 18685	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
601	2-228	ТП 4553	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
602	2-229	ТП 13604	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
603	2-230	ТП 13678	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
604	2-231	ТП 14612	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
605	2-232	ТП 13638	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
606	2-233	ТП 16359	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
607	2-234	ТП 13665	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
608	2-235	ТП 13694	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
609	2-236	ТП 14617	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
610	2-237	ТП 72027	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
611	2-238	ТП 12168	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
612	2-239	ТП 2117	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
613	2-240	ТП 14379	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
614	2-241	ТП 1411	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
615	2-242	ТП 11516	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
616	2-243	ТП 10335	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
617	2-244	ТП 11516	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
618	2-245	ТП 25248	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
619	2-246	ТП 10500	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
620	2-247	ТП 17249	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
621	2-248	ТП 24568	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
622	2-249	ТП 11055	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
623	2-250	ТП 11524	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
624	2-251	ТП 13688	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
625	2-252	ТП 21669	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
626	2-253	ТП 13456	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
627	2-254	ТП 21440	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
628	2-255	ТП 21443	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
629	2-256	ТП 20855	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
630	2-257	ТП 20855	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
631	2-258	ТП 25503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
632	2-259	ТП 25503	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
633	2-260	ТП 20124	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
634	2-261	ТП 24620	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
635	2-262	ТП 25503	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
636	2-263	ТП 25503	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
637	2-264	ТП 25331-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
638	2-265	ТП 25331-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
639	2-266	ТП 23328	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
640	2-267	ТП 23328-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
641	2-268	ТП 23661	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
642	2-269	ТП 2728	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
643	2-270	ТП 24504	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
644	2-271	ТП 72010	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
645	2-272	ТП 24619	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
646	2-273	ТП 72004	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
647	2-274	ТП 23101	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
648	2-275	ТП 25587	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
649	2-276	ТП 25587	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
650	2-277	ТП 2415	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
651	2-278	ТП 2415	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
652	2-279	ТП 18586-2	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
653	2-280	ТП 18586-2	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
654	2-281	ТП 18586-1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
655	2-282	ТП РП-4, ТП-90	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
656	2-283	ТП 13864	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
657	2-284	ТП 13864	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
658	2-285	ТП №5 СРП	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
659	2-286	ТП №5 СРП	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
660	2-287	ТП ЦРП1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
661	2-288	ТП 14660	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
662	2-289	ТП 14660	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
663	2-290	ТП 90пп (РП-4)	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
664	2-291	ТП рп-4 п/я М-5773	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
665	2-292	ТП рп-4 п/я М-5773	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
666	2-293	ТП 15856	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
667	2-294	ТП 23587	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
668	2-295	ТП 24070	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
669	2-296	ТП 24070	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
670	2-297	ТП 11616	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
671	2-298	ТП 11616	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
672	2-299	ТП 20078	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
673	2-300	ТП 11418	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
674	2-301	ТП 10580	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
675	2-302	ТП 10580	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
676	2-303	ТП 11400	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
677	2-304	ТП 11400	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
678	2-305	ТП 2728	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
679	2-306	ТП 2728	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
680	2-307	ТП 1703	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
681	2-308	ТП 1703	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
682	2-309	ТП 1734	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
683	2-310	ТП 1734	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
684	2-311	ТП 13609	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
685	2-312	ТП 13609	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
686	2-313	ТП 13613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
687	2-314	ТП 13613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
688	2-315	ТП 12982	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
689	2-316	ТП 12982	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
690	2-317	ТП 14664	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
691	2-318	ТП 14664	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
692	2-319	ТП 2321	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
693	2-320	ТП 2321	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
694	2-321	ТП 20854	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
695	2-322	ТП 2434	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
696	2-323	ТП 2434	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
697	2-324	ТП 13	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
698	2-325	ТП 13	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
699	2-326	ТП 25503	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
700	2-327	ТП 25503	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
701	2-328	ТП 16280	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
702	2-329	ТП 13479	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
703	2-330	ТП 12534	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
704	2-331	ТП 12534	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
705	2-332	ТП 15402	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
706	2-333	ТП 15402	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
707	2-334	ТП 13414	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
708	2-335	ТП 13414	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
709	2-336	ТП 13447	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
710	2-337	ТП 13447	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
711	2-338	ТП 11707	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
712	2-339	ТП 11707	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
713	2-340	ТП 10778 п/с	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
714	2-341	ТП 10778 п/с	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
715	2-342	ТП 12885	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
716	2-343	ТП 12390-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
717	2-344	ТП 12390-1	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
718	2-345	ТП 12390-1	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
719	2-346	ТП 12390	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
720	2-347	ТП 90	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
721	2-348	ТП 216	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
722	2-349	ТП 727	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
723	2-350	ТП 11672	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
724	2-351	ТП 24570	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
725	2-352	ТП 203 ЦРП №1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
726	3-1	ТП 20233	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
727	3-2	ТП 11957	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
728	3-3	ТП 12354	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
729	3-4	ТП 633	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
730	3-5	ТП 3576	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
731	3-6	ТП 17949	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
732	3-7	ТП 11845	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
733	3-8	ТП 1973	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
734	3-9	ТП 12194	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
735	3-10	ТП 2330	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
736	3-11	ТП 18716	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
737	3-12	ТП 3193	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
738	3-13	ТП 3193	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
739	3-14	ТП 3387	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
740	3-15	ТП 20207	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
741	3-16	ТП 23ТТЦ	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
742	3-17	ТП 23ТТЦ	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
743	3-18	ТП 23ТТЦ	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
744	3-19	ТП 23ТТЦ	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
745	3-20	ТП 18559	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
746	3-21	ТП 10936	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
747	3-22	ТП 10938	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
748	3-23	ТП 11840	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
749	3-24	ТП 22917	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
750	3-25	ТП 10939	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
751	3-26	ТП 14767	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
752	3-27	ТП 12797	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
753	3-28	ТП 14738	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
754	3-29	ТП 11347	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
755	3-30	ТП 12522	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
756	3-31	ТП 1652	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
757	3-32	ТП 1652	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
758	3-33	ТП 21202	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
759	3-34	ТП 17750	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
760	3-35	ТП 17750	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
761	3-36	ТП 17750	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
762	3-37	ТП 2692	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
763	3-38	ТП 11812	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
764	3-39	ТП 20250	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
765	3-40	ТП 2390	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
766	3-41	ТП 2390	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
767	3-42	ТП 22349	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
768	3-43	ТП 11704	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
769	3-44	ТП 14756	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
770	3-45	ТП 11851	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
771	3-46	ТП 18569	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
772	3-47	ТП 15101	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
773	3-48	ТП 20658	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
774	3-49	ТП 14798	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
775	3-50	ТП 20699	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
776	3-51	ТП 19371	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
777	3-52	ТП 16950	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
778	3-53	ТП 19372	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
779	3-54	ТП 3459	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
780	3-55	ТП 19351	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
781	3-56	ТП 11851	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
782	3-57	ТП 14589	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
783	3-58	ТП 17317	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
784	3-59	ТП 17317	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
785	3-60	ТП 23169	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
786	3-61	ТП 18563	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
787	3-62	ТП 2328	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
788	3-63	ТП 1296	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
789	3-64	ТП 1296	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
790	3-65	ТП 19344	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
791	3-66	ТП 20250	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
792	3-67	ТП 20250	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
793	3-68	ТП 17867	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
794	3-69	ТП 17858	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
795	3-70	ТП 14764	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
796	3-71	ТП 23176	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
797	3-72	ТП 23176	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
798	3-73	ТП 3380	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
799	3-74	ТП 3380	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
800	3-75	ТП 1180	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
801	3-76	ТП 4502	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
802	3-77	ТП 25469	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
803	3-78	ТП 12308	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
804	3-79	ТП 1697	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
805	3-80	ТП 15608	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
806	3-81	ТП 180	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
807	3-82	ТП 11686	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
808	3-83	ТП 23630	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
809	3-84	ТП 20675	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
810	3-85	ТП 23173	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
811	3-86	ТП 16956	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
812	3-87	ТП 17504	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
813	3-88	ТП 17504	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
814	3-89	ТП 2328	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
815	3-90	ТП 17869	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
816	3-91	ТП 23173	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
817	3-92	ТП 18699	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
818	3-93	ТП 19466	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
819	3-94	ТП 17971	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
820	3-95	ТП 13346	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
821	3-96	ТП 22838	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
822	3-97	ТП 6152	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
823	3-98	ТП 19448	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
824	3-99	ТП 18810	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
825	3-100	ТП 6233	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
826	3-101	ТП 20342	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
827	3-102	ТП 19452	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
828	3-103	ТП 13334	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
829	3-104	ТП 13338	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
830	3-105	ТП 13303	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
831	3-106	ТП 20349	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
832	3-107	ТП 2444	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
833	3-108	ТП 2444	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
834	3-109	ТП 16744	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
835	3-110	ТП 13437	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
836	3-111	ТП 19249	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
837	3-112	ТП 16959	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
838	3-113	ТП 13320	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
839	3-114	ТП 16712	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
840	3-115	ТП 1400	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
841	3-116	ТП 13319	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
842	3-117	ТП 13393	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
843	3-118	ТП 16912	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
844	3-119	ТП 21335	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
845	3-120	ТП 16721	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
846	3-121	ТП 21332	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
847	3-122	ТП 13343	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
848	3-123	ТП 13367	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
849	3-124	ТП 17957	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
850	3-125	ТП 16640	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
851	3-126	ТП 13391	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
852	3-127	ТП 20324	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
853	3-128	ТП 17383	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
854	3-129	ТП 23062	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
855	3-130	ТП 13452	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
856	3-131	ТП 13328	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
857	3-132	ТП 13337	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
858	3-133	ТП 13377	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
859	3-134	ТП 21330	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
860	3-135	ТП 20332	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
861	3-136	ТП 12846	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
862	3-137	ТП 12882	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
863	3-138	ТП 13095	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
864	3-139	ТП 24095	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
865	3-140	ТП 20338	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
866	3-141	ТП 13380	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
867	3-142	ТП 18822	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
868	3-143	ТП 19237	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
869	3-144	ТП 13371	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
870	3-145	ТП 6169	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
871	3-146	ТП 6276	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
872	3-147	ТП 21604	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
873	3-148	ТП 6271	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
874	3-149	ТП 18820	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
875	3-150	ТП 18835	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
876	3-151	ТП 13093	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
877	3-152	ТП 19456	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
878	3-153	ТП 19441	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
879	3-154	ТП 13347	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
880	3-155	ТП 2343	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
881	3-156	ТП 18806	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
882	3-157	ТП 1928	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
883	3-158	ТП 16917	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
884	3-159	ТП 21608	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
885	3-160	ТП 6268	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
886	3-161	ТП 24289	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
887	3-162	ТП 16442	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
888	3-163	ТП 23074	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
889	3-164	ТП 20964	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
890	3-165	ТП 16628	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
891	3-166	ТП 25430	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
892	3-167	ТП 13326	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
893	3-168	ТП 13330	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
894	3-169	ТП 13329	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
895	3-170	ТП 20331	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
896	3-171	ТП 25239	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
897	3-172	ТП 6088	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
898	3-173	ТП 6088	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
899	3-174	ТП 17370	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
900	3-175	ТП 13359	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
901	3-176	ТП 6350	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
902	3-177	ТП 6350	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
903	3-178	ТП 6088	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
904	3-179	ТП 6088	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
905	3-180	ТП 12910	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
906	3-181	ТП 13352	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
907	3-182	ТП 12829	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
908	3-183	ТП 13490	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
909	3-184	ТП 25237	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
910	3-185	ТП 20346	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
911	3-186	ТП 13363	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
912	3-187	ТП 16623	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
913	3-188	ТП 17978	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
914	3-189	ТП 25881	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
915	3-190	ТП 17394	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
916	3-191	ТП 18809	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
917	3-192	ТП 13363	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
918	3-193	ТП 13363	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
919	3-194	ТП 13395	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
920	3-195	ТП 16623	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
921	3-196	ТП 6348	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
922	3-197	ТП 24298	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
923	3-198	ТП 19229	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
924	3-199	ТП 25239	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
925	3-200	ТП 13317	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
926	3-201	ТП 17711	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
927	3-202	ТП 13389	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
928	3-203	ТП 16744	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
929	3-204	ТП 16744	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
930	3-205	ТП 16623	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
931	3-206	ТП 16623	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
932	3-207	ТП 21611	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
933	3-208	ТП 14069	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
934	3-209	ТП 14069	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
935	3-210	ТП 16744	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
936	3-211	ТП 13351	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
937	3-212	ТП 20977	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
938	3-213	ТП 13365	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
939	3-214	ТП 16621	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
940	3-215	ТП 13389	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
941	3-216	ТП 16338	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
942	3-217	ТП 16634	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
943	3-218	ТП 15637	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
944	3-219	ТП 15631	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
945	3-220	ТП 18236	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
946	3-221	ТП 18239	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
947	3-222	ТП 16715	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
948	3-223	ТП 16643	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
949	3-224	ТП 15623	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
950	3-225	ТП 15627	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
951	3-226	ТП 15635	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
952	3-227	ТП 18684	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
953	3-228	ТП 18684	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
954	3-229	ТП 20043	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
955	3-230	ТП 16620	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
956	3-231	ТП 14069	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
957	3-232	ТП 14069	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
958	3-233	ТП 13381	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
959	3-234	ТП 16732	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
960	3-235	ТП 16900	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
961	3-236	ТП 15664	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
962	3-237	ТП 16623	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
963	3-238	ТП 15652	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
964	3-239	ТП 19231	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
965	3-240	ТП 15651	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
966	3-241	ТП 15403	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
967	3-242	ТП 15403	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
968	3-243	ТП 17261	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
969	3-244	ТП 20961	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
970	3-245	ТП 22835	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
971	3-246	ТП 18807	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
972	3-247	ТП 15699	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
973	3-248	ТП 18808	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
974	3-249	ТП 16337	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
975	3-250	ТП 20354	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
976	3-251	ТП 17387	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
977	3-252	ТП 17388	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
978	3-253	ТП 17277	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
979	3-254	ТП 17365	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
980	3-255	ТП 17721	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
981	3-256	ТП 23059	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
982	3-257	ТП 18831	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
983	3-258	ТП 18839	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
984	3-259	ТП 20358	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
985	3-260	ТП 16339	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
986	3-261	ТП 16334	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
987	3-262	ТП 16291	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
988	3-263	ТП 15689	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
989	3-264	ТП 16332	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
990	3-265	ТП 18828	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
991	3-266	ТП 15639	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
992	3-267	ТП 15673	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
993	3-268	ТП 15692	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
994	3-269	ТП 16733	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
995	3-270	ТП 16447	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
996	3-271	ТП 16730	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
997	3-272	ТП 16624	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
998	3-273	ТП 15645	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
999	3-274	ТП 17953	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1000	3-275	ТП 16290	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1001	3-276	ТП 17271	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1002	3-277	ТП 18837	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1003	3-278	ТП 15621	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1004	3-279	ТП 19482	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1005	3-280	ТП 17965	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1006	3-281	ТП 16448	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1007	3-282	ТП 16637	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1008	3-283	ТП 20966	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1009	3-284	ТП 17367	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1010	3-285	ТП 20308	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1011	3-286	ТП 17372	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1012	3-287	ТП 20305	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1013	3-288	ТП 16631	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1014	3-289	ТП 20953	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1015	3-290	ТП 20957	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1016	3-291	ТП 25712	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1017	3-292	ТП 18235	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1018	3-293	ТП 16436	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1019	3-294	ТП 18704	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1020	3-295	ТП 18706	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1021	3-296	ТП 25711	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1022	3-297	ТП 19228	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1023	3-298	ТП 10695	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1024	3-299	ТП 20959	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1025	3-300	ТП 16716	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1026	3-301	ТП 16282	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1027	3-302	ТП 16279	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1028	3-303	ТП 6130	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1029	3-304	ТП 6130	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1030	3-305	ТП 17733	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1031	3-306	ТП 15653	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1032	3-307	ТП 15648	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1033	3-308	ТП 3387	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1034	3-309	ТП 10926	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1035	3-310	ТП 17508	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1036	3-311	ТП 18696	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1037	3-312	ТП 15686	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1038	3-313	ТП 17739	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1039	3-314	ТП 17739	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1040	3-315	ТП 15657	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1041	3-316	ТП 10813	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1042	3-317	ТП 10813	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1043	3-318	ТП 16294	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1044	3-319	ТП 16288	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1045	3-320	ТП 19486	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1046	3-321	ТП 13332	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1047	3-322	ТП 13401	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1048	3-323	ТП 13420	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1049	3-324	ТП 123	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1050	3-325	ТП 123	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1051	3-326	ТП 123	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1052	3-327	ТП 13	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1053	3-328	ТП 2476	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1054	3-329	ТП 2481	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1055	3-330	ТП 17954	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1056	3-331	ТП 16911	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1057	3-332	ТП 20231	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1058	3-333	ТП 15697	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1059	3-334	ТП 15696	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1060	3-335	ТП 17717	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1061	3-336	ТП 25579	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1062	3-337	ТП 6170	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1063	3-338	ТП 23176	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1064	3-339	ТП 23176	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1065	3-340	ТП 23622	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1066	3-341	ТП 23622	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1067	3-342	ТП 16455	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1068	3-343	ТП 25238	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1069	3-344	ТП 16620	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1070	3-345	ТП 6350	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1071	3-346	ТП 13331	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1072	3-347	ТП 6375	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1073	3-348	ТП 17505	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1074	3-349	ТП 12931	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1075	3-350	ТП 6350	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1076	3-351	ТП 25716	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1077	3-352	ТП 2477	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1078	3-353	ТП 241	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1079	3-354	ТП 241	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1080	3-355	ТП 100(1)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1081	3-356	ТП 101(2)	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1082	3-357	ТП 102(1)	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1083	3-358	ТП 102(2)	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1084	3-359	ТП ШНО	1	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	0,5S/1,0	23345-07	Прям. вкл.	0,5S	-	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1085	3-360	ТП ШНО	1	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	0,5S/1,0	23345-07	Прям. вкл.	0,5S	-	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1086	3-361	ТП ШНО	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1087	3-362	ТП ШНО	3	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	T-0,66 M У3	-	100/5	-	Прям. вкл.	-	-	-
1088	4-1	ТП 11282	3	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	T-0,66 M У3	-	75/5	-	Прям. вкл.	-	-	-
1089	4-2	ТП 14483	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1090	4-3	ТП 13235	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1091	4-4	ТП 12770	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1092	4-5	ТП 16125	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1093	4-6	ТП 13139	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1094	4-7	ТП 10344	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1095	4-8	ТП 11286	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1096	4-9	ТП 12348	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1097	4-10	ТП 11294	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1098	4-11	ТП 4705	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1099	4-12	ТП 13744	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1100	4-13	ТП 12839	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1101	4-14	ТП 11310	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1102	4-15	ТП 1860	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1103	4-16	ТП 14556	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1104	4-17	ТП 3159	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1105	4-18	ТП 1446	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1106	4-19	ТП 3580	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1107	4-20	ТП 16118	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1108	4-21	ТП 18365	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1109	4-22	ТП 4427	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1110	4-23	ТП 11272	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1111	4-24	ТП 22395	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1112	4-25	ТП 249	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1113	4-26	ТП 10535	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1114	4-27	ТП 1760	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1115	4-28	ТП 13151	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1116	4-29	ТП 19203	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1117	4-30	ТП 18359	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1118	4-31	ТП 3191	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1119	4-32	ТП 21993	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1120	4-33	ТП 10163	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1121	4-34	ТП 13738	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1122	4-35	ТП 10146	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1123	4-36	ТП 13069	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1124	4-37	ТП 11238	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1125	4-38	ТП 21473	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1126	4-39	ТП 11949	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1127	4-40	ТП 12491	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1128	4-41	ТП 16557	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1129	4-42	ТП 15873	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1130	4-43	ТП 15870	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1131	4-44	ТП 11248	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1132	4-45	ТП 15872	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1133	4-46	ТП 13718	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1134	4-47	ТП 15272	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1135	4-48	ТП 21976	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1136	4-49	ТП 13724	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1137	4-50	ТП 13058	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1138	4-51	ТП 13788	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1139	4-52	ТП 13758	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1140	4-53	ТП 16830	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1141	4-54	ТП 14469	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1142	4-55	ТП 15808	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1143	4-56	ТП 16352	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1144	4-57	ТП 16558	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1145	4-58	ТП 16563	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1146	4-59	ТП 11279	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1147	4-60	ТП 11299	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1148	4-61	ТП 15209	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1149	4-62	ТП 20559	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1150	4-63	ТП 13097	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1151	4-64	ТП 19206	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1152	4-65	ТП 25765	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1153	4-66	ТП 12316	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1154	4-67	ТП 11239	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1155	4-68	ТП 13218	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1156	4-69	ТП 25765	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1157	4-70	ТП 11245	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1158	4-71	ТП 13160	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1159	4-72	ТП 235	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1160	4-73	ТП 21207	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1161	4-74	ТП 19345	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1162	4-75	ТП 25232	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1163	4-76	ТП 15519	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1164	4-77	ТП 12613 (18094)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1165	4-78	ТП 13798	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1166	4-79	ТП 15203	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1167	4-80	ТП 18361	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1168	4-81	ТП 16748	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1169	4-82	ТП 4367	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1170	4-83	ТП 4052	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1171	4-84	ТП 13021	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1172	4-85	ТП 17038	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1173	4-86	ТП 19329	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1174	4-87	ТП 15543	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1175	4-88	ТП 107	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1176	4-89	ТП 107	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1177	4-90	ТП 15535	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1178	4-91	ТП 11511	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1179	4-92	ТП 18384	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1180	4-93	ТП 14558	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1181	4-94	ТП 10	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1182	4-95	ТП 10220	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1183	4-96	ТП 13237	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1184	4-97	ТП 13169	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1185	4-98	ТП 25466	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1186	4-99	ТП 11507	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1187	4-100	ТП 11507	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1188	4-101	ТП 20225	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1189	4-102	ТП 3722	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1190	4-103	ТП 14582	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1191	4-104	ТП 12331	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1192	4-105	ТП 13752	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1193	4-106	ТП 15327	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1194	4-107	ТП 14110	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1195	4-108	ТП 26313	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1196	4-109	ТП 17490	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1197	4-110	ТП 15810	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1198	4-111	ТП 1286	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1199	4-112	ТП 11277	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1200	4-113	ТП 4093	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1201	4-114	ТП 1710	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1202	4-115	ТП 25235	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1203	4-116	ТП 16838	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1204	4-117	ТП 15515	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1205	4-118	ТП 12492	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1206	4-119	ТП 24825	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1207	4-120	ТП 3337	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1208	4-121	ТП 21211	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1209	4-122	ТП 21995	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1210	4-123	ТП 13088	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1211	4-124	ТП 13732	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1212	4-125	ТП 21475	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1213	4-126	ТП 20559	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1214	4-127	ТП 10256	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1215	4-128	ТП 13164	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1216	4-129	ТП 13164	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1217	4-130	ТП 20559	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1218	4-131	ТП 10256	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1219	4-132	ТП 11288	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1220	4-133	ТП 11288	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1221	4-134	ТП 11288	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1222	4-135	ТП 12748	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1223	4-136	ТП 12748	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1224	4-137	ТП 13872	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1225	4-138	ТП 13872	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1226	4-139	ТП 25765	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1227	4-140	ТП 25765	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1228	4-141	ТП 11986	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1229	4-142	ТП 11288	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1230	4-143	ТП 11310	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1231	4-144	ТП 24830	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1232	4-145	ТП 24830	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1233	4-146	ТП 13164	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1234	4-147	ТП 11986	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1235	4-148	ТП 23061	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1236	4-149	ТП 16557	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1237	4-150	ТП 16557	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1238	4-151	ТП 17378	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1239	4-152	ТП 13396	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1240	4-153	ТП 19613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1241	4-154	ТП 19613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1242	4-155	ТП 13164	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1243	4-156	ТП 14163	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1244	4-157	ТП 14564	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1245	4-158	ТП 10143	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1246	4-159	ТП 10143	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1247	4-160	ТП 13071	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1248	4-161	ТП 13164	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1249	4-162	ТП 13160	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1250	4-163	ТП 13160	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1251	4-164	ТП 10256	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1252	4-165	ТП 13732	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1253	4-166	ТП 13732	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1254	4-167	ТП 13164	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1255	4-168	ТП 22189	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1256	4-169	ТП 13782	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1257	4-170	ТП 13782	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1258	4-171	ТП 15278	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1259	4-172	ТП 622	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1260	4-173	ТП 622	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1261	4-174	ТП 13732	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1262	4-175	ТП 13732	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1263	4-176	ТП 13732	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1264	4-177	ТП 10887	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1265	4-178	ТП 12562	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1266	4-179	ТП 11986	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1267	4-180	ТП 13055	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1268	4-181	ТП 13019	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1269	4-182	ТП 13034	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1270	4-183	ТП 13055	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1271	4-184	ТП 13100	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1272	4-185	ТП 13187	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1273	4-186	ТП 13020	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1274	4-187	ТП 13044	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1275	4-188	ТП 13101	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1276	4-189	ТП 11610	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1277	4-190	ТП 25047	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1278	4-191	ТП 19212	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1279	4-192	ТП 13171	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1280	4-193	ТП 13005	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1281	4-194	ТП 13140	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1282	4-195	ТП 10730	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1283	4-196	ТП 13742	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1284	4-197	ТП 20542	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1285	4-198	ТП 12985	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1286	4-199	ТП 13708	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1287	4-200	ТП 18086	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1288	4-201	ТП 11221	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1289	4-202	ТП 19677	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1290	4-203	ТП 12462	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1291	4-204	ТП 13753	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1292	4-205	ТП 22833	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1293	4-206	ТП 16724	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1294	4-207	ТП 22441	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1295	4-208	ТП 17730	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1296	4-209	ТП 19595	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1297	4-210	ТП 22390	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1298	4-211	ТП 22390	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1299	4-212	ТП 22390	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1300	4-213	ТП 10544	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1301	4-214	ТП 16742	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1302	4-215	ТП 11508	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1303	4-216	ТП 18686	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1304	4-217	ТП 18686	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1305	4-218	ТП 19613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1306	4-219	ТП 18164	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1307	4-220	ТП 19613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1308	4-221	ТП 18164	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1309	4-222	ТП КТП-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1310	4-223	ТП КТП-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1311	4-224	ТП 19595	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1312	4-225	ТП 12630	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1313	4-226	ТП 153 (10153)	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1314	4-227	ТП 15602	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1315	4-228	ТП 19685	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1316	4-229	ТП 16298	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1317	4-230	ТП 23633	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1318	4-231	ТП 12800	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1319	4-232	ТП 13170	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1320	4-233	ТП 13241	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1321	4-234	ТП 15514	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1322	4-235	ТП 21998	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1323	4-236	ТП 13707	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1324	4-237	ТП 22183	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1325	4-238	ТП 13144	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1326	4-239	ТП 13039	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1327	4-240	ТП 13745	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1328	4-241	ТП 13120	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1329	4-242	ТП 10256	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1330	4-243	ТП 10219	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1331	4-244	ТП 13118	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1332	4-245	ТП 10860	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1333	4-246	ТП 13720	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1334	4-247	ТП 13732	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1335	4-248	ТП 11510	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1336	4-249	ТП 11509	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1337	4-250	ТП 15276	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1338	4-251	ТП 15277	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1339	4-252	ТП 15358	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1340	4-253	ТП 15271	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1341	4-254	ТП 15263	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1342	4-255	ТП 15869	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1343	4-256	ТП 13700	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1344	4-257	ТП 16836	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1345	4-258	ТП 15270	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1346	4-259	ТП 15866	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1347	4-260	ТП 15362	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1348	4-261	ТП 13725	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1349	4-262	ТП 10648	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1350	4-263	ТП 15549	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1351	4-264	ТП 15549	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1352	4-265	ТП 12364	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1353	4-266	ТП 24366	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1354	4-267	ТП 22633	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1355	4-268	ТП 5553 (24363)	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1356	4-269	ТП 22616	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1357	4-270	ТП 22614	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1358	4-271	ТП 23711	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1359	4-272	ТП 23710	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1360	4-273	ТП 23718	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1361	4-274	ТП 21360	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1362	4-275	ТП 25602	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1363	4-276	ТП 25605	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1364	4-277	ТП 25614	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1365	4-278	ТП 25614	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1366	4-279	ТП 25616	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1367	4-280	ТП 25608	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1368	4-281	ТП 21967	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1369	4-282	ТП 21984	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1370	4-283	ТП 20554	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1371	4-284	ТП 19633	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1372	4-285	ТП 19634	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1373	4-286	ТП 21365	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1374	4-287	ТП 20512	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1375	4-288	ТП 21980	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1376	4-289	ТП 20549	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1377	4-290	ТП 21986	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1378	4-291	ТП 19631	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1379	4-292	ТП 19630	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1380	4-293	ТП 19632	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1381	4-294	ТП 25055-2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1382	4-295	ТП 25742	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1383	4-296	ТП 25748	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1384	4-297	ТП 25607	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1385	4-298	ТП 25050	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1386	4-299	ТП 21176	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1387	4-300	ТП 24838	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1388	4-301	ТП 25733	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1389	4-302	ТП 23315	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1390	4-303	ТП 21363	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1391	4-304	ТП 22171	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1392	4-305	ТП 20547	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1393	4-306	ТП 22055-1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1394	4-307	ТП 11986	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1395	4-308	ТП 11986	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1396	4-309	ТП 11299	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1397	4-310	ТП 11299	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1398	4-311	ТП 22172	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1399	4-312	ТП 23300	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1400	4-313	ТП 25724	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1401	4-314	ТП 13195	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1402	4-315	ТП 13192	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1403	4-316	ТП 13198	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1404	4-317	ТП 23305	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1405	4-318	ТП ТП з-да	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1406	4-319	ТП 13176	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1407	4-320	ТП 19621	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1408	4-321	ТП 13032	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1409	4-322	ТП 2402	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1410	4-323	ТП 15375	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1411	4-324	ТП 15375	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1412	4-325	ТП 12 10	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1413	4-326	ТП 19020	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1414	4-327	ТП 13722	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1415	4-328	ТП 13722	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1416	4-329	ТП 15514	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1417	4-330	ТП 15514	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1418	4-331	ТП 15265	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1419	4-332	ТП 15265	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1420	4-333	ТП 13722	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1421	4-334	ТП 17478	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1422	4-335	ТП КТП-3	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1423	4-336	ТП 5500	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1424	4-337	ТП 12364	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1425	4-338	ТП 13006	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1426	4-339	ТП 13705	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1427	4-340	ТП 13719	3	Меркурий 230 ART-01 PQSIGDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1428	4-341	ТП 13883	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1429	4-342	ТП 15353	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1430	4-343	ТП 20546	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1431	4-344	ТП 22486	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1432	4-345	ТП 23317	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1433	4-346	ТП ТП з-да	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1434	4-347	ТП 25058	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1435	5-1	ТП 22627	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1436	5-2	ТП 2624	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1437	5-3	ТП 19982	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1438	5-4	ТП 24857	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1439	5-5	ТП 10244	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1440	5-6	ТП 10376	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1441	5-7	ТП 18925	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1442	5-8	ТП 1281	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1443	5-9	ТП 19986	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1444	5-10	ТП 15217	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1445	5-11	ТП 25873	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1446	5-12	ТП 19975	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1447	5-13	ТП 19989	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1448	5-14	ТП 11696	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1449	5-15	ТП 15506	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1450	5-16	ТП 22628	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1451	5-17	ТП 25728	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1452	5-18	ТП 21964	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1453	5-19	ТП 22000	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1454	5-20	ТП 22626	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1455	5-21	ТП 19991	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1456	5-22	ТП 15211	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1457	5-23	ТП 3644	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1458	5-24	ТП 18933	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1459	5-25	ТП 25552	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1460	5-26	ТП 25553	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1461	5-27	ТП 19537	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1462	5-28	ТП 11995	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1463	5-29	ТП 21999	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1464	5-30	ТП 10636	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1465	5-31	ТП 12524	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1466	5-32	ТП 10679	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1467	5-33	ТП 24660	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1468	5-34	ТП 1057	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1469	5-35	ТП 10239	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1470	5-36	ТП 10008	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1471	5-37	ТП 10135	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1472	5-38	ТП 22320	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1473	5-39	ТП 15216	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1474	5-40	ТП 12450	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1475	5-41	ТП 22338	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1476	5-42	ТП 10703	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1477	5-43	ТП 14405	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1478	5-44	ТП 23513	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1479	5-45	ТП 12498	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1480	5-46	ТП 10380	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1481	5-47	ТП 11736	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1482	5-48	ТП 17669	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1483	5-49	ТП 10263	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1484	5-50	ТП 19644	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1485	5-51	ТП 25152	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1486	5-52	ТП 13829	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1487	5-53	ТП 10247	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1488	5-54	ТП 17330	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1489	5-55	ТП 22318	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1490	5-56	ТП 26281	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1491	5-57	ТП 10416	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1492	5-58	ТП 18278	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1493	5-59	ТП 22593	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1494	5-60	ТП 19671	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1495	5-61	ТП 12315	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1496	5-62	ТП 10338	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1497	5-63	ТП 12448	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1498	5-64	ТП 25455	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	10/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1499	5-65	ТП 10343	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1500	5-66	ТП 13814	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1501	5-67	ТП 6 з-да	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1502	5-68	ТП 10816	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1503	5-69	ТП 17903	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1504	5-70	ТП 12368	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1505	5-71	ТП 10376	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1506	5-72	ТП 10246	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1507	5-73	ТП 4749	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1508	5-74	ТП 19955	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1509	5-75	ТП 17817	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1510	5-76	ТП 24520	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1511	5-77	ТП 20835	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1512	5-78	ТП 17774	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1513	5-79	ТП 19555	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1514	5-80	ТП 17915	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1515	5-81	ТП 22821	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1516	5-82	ТП 23534	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1517	5-83	ТП 23536	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1518	5-84	ТП 23548	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1519	5-85	ТП 20065	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1520	5-86	ТП 22596	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1521	5-87	ТП 22595	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1522	5-88	ТП 22129	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1523	5-89	ТП 22120	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1524	5-90	ТП 22100	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1525	5-91	ТП 18285	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1526	5-92	ТП 22106	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1527	5-93	ТП 5308	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1528	5-94	ТП 4823	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1529	5-95	ТП 19560	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1530	5-96	ТП 22799	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1531	5-97	ТП 22601	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1532	5-98	ТП 23560	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1533	5-99	ТП 23699	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1534	5-100	ТП 19176	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1535	5-101	ТП 23681	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1536	5-102	ТП 4164	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1537	5-103	ТП 15885	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1538	5-104	ТП 22989А	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1539	5-105	ТП 22989Б	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1540	5-106	ТП 19528	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1541	5-107	ТП 17767	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1542	5-108	ТП 19530	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1543	5-109	ТП 4849	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1544	5-110	ТП 16655	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1545	5-111	ТП 16538	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1546	5-112	ТП 21219	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1547	5-113	ТП 17757	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1548	5-114	ТП 17287	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1549	5-115	ТП 1752	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1550	5-116	ТП 851	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1551	5-117	ТП 23569	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1552	5-118	ТП 4855	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1553	5-119	ТП 21724	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1554	5-120	ТП 21725	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1555	5-121	ТП 21720	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1556	5-122	ТП 17904	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1557	5-123	ТП 17908	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1558	5-124	ТП 24522	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1559	5-125	ТП 24519	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1560	5-126	ТП 3092	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1561	5-127	ТП 17912	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1562	5-128	ТП 4848	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1563	5-129	ТП 21262	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1564	5-130	ТП 20424	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1565	5-131	ТП 20885	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1566	5-132	ТП 4650	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1567	5-133	ТП 20440	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1568	5-134	ТП 17780	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1569	5-135	ТП 4780	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1570	5-136	ТП 2918	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1571	5-137	ТП 4767	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1572	5-138	ТП 4770	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1573	5-139	ТП 16648	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1574	5-140	ТП 16537	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1575	5-141	ТП 16645	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1576	5-142	ТП 4852	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1577	5-143	ТП 21811	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1578	5-144	ТП 21819	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1579	5-145	ТП 21803	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1580	5-146	ТП 10165	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1581	5-147	ТП 4845	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1582	5-148	ТП 17801	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1583	5-149	ТП 23578	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1584	5-150	ТП 21808	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1585	5-151	ТП 16412	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1586	5-152	ТП 2724	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1587	5-153	ТП 20833	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1588	5-154	ТП 21821	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1589	5-155	ТП 20428	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1590	5-156	ТП 21805	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1591	5-157	ТП 24523	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1592	5-158	ТП 23539	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1593	5-159	ТП 24517	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1594	5-160	ТП 23553	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1595	5-161	ТП 24524	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1596	5-162	ТП 24515	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1597	5-163	ТП 24516	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1598	5-164	ТП 20011	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1599	5-165	ТП 22997А	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1600	5-166	ТП 22997Б	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1601	5-167	ТП 20888	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1602	5-168	ТП 17905	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1603	5-169	ТП 19556	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1604	5-170	ТП 18289	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1605	5-171	ТП 22092	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1606	5-172	ТП 21828	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1607	5-173	ТП 21813	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1608	5-174	ТП 22098	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1609	5-175	ТП 18287	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1610	5-176	ТП 13857	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1611	5-177	ТП 10360	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1612	5-178	ТП 3030	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1613	5-179	ТП 22115	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1614	5-180	ТП 17923	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1615	5-181	ТП 23697	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1616	5-182	ТП 23687	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1617	5-183	ТП 21741	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1618	5-184	ТП 20838	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1619	5-185	ТП 20838	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1620	5-186	ТП 19519	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1621	5-187	ТП 17777	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1622	5-188	ТП 20824	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1623	5-189	ТП 23562	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1624	5-190	ТП 17751	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1625	5-191	ТП 22804	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1626	5-192	ТП 20841	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1627	5-193	ТП 21824	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1628	5-194	ТП 22817	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1629	5-195	ТП 19531	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1630	5-196	ТП 22811	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1631	5-197	ТП 23531	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1632	5-198	ТП 22606	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1633	5-199	ТП 17760	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1634	5-200	ТП 16650	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1635	5-201	ТП 4741	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1636	5-202	ТП 16667	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1637	5-203	ТП 22110	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1638	5-204	ТП 21815	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1639	5-205	ТП 23506	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1640	5-206	ТП 23508	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1641	5-207	ТП 23512	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1642	5-208	ТП 24874	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1643	5-209	ТП 3362	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1644	5-210	ТП 3137	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1645	5-211	ТП 20438	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1646	5-212	ТП 17006	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1647	5-213	ТП 17793	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1648	5-214	ТП 19559	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1649	5-215	ТП 17796	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1650	5-216	ТП 17797	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1651	5-217	ТП 4876	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1652	5-218	ТП 4875	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1653	5-219	ТП 17902	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1654	5-220	ТП 16519	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1655	5-221	ТП 24396	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1656	5-222	ТП 24396	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1657	5-223	ТП 23677	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1658	5-224	ТП 17810	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1659	5-225	ТП 19557	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1660	5-226	ТП 20434	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1661	5-227	ТП 18293	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1662	5-228	ТП 14600	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1663	5-229	ТП 14519	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1664	5-230	ТП 23579	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1665	5-231	ТП 16661	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1666	5-232	ТП 16658	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1667	5-233	ТП 24382	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1668	5-234	ТП 10229	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1669	5-235	ТП 22996	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1670	5-236	ТП 10197	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1671	5-237	ТП 10197	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1672	5-238	ТП 3691	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1673	5-239	ТП 24387	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1674	5-240	ТП 2755	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1675	5-241	ТП 23502	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1676	5-242	ТП 21237	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1677	5-243	ТП 16652	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1678	5-244	ТП 4895	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1679	5-245	ТП 21729	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1680	5-246	ТП 1077	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1681	5-247	ТП 19998	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1682	5-248	ТП 2643	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1683	5-249	ТП 10249	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1684	5-250	ТП 24960	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1685	5-251	ТП 21243	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1686	5-252	ТП 3872	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1687	5-253	ТП 3872	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1688	5-254	ТП 22096	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1689	5-255	ТП 22096	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1690	5-256	ТП 22129	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1691	5-257	ТП 22129	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1692	5-258	ТП 10197	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1693	5-259	ТП 11793	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1694	5-260	ТП 11869	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1695	5-261	ТП 31558	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
1696	5-262	ТП 23508	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1697	5-263	ТП 23508	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1698	5-264	ТП 21756	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1699	5-265	ТП 10195	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1700	5-266	ТП 13857	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1701	5-267	ТП 13857	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1702	5-268	ТП 13841	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1703	5-269	ТП 3364	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1704	5-270	ТП 3364	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1705	5-271	ТП от завода	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1706	5-272	ТП от завода	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1707	5-273	ТП 22997	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1708	5-274	ТП 22997	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1709	5-275	ТП 10197	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1710	5-276	ТП 25198	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1711	5-277	ТП 25198	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1712	5-278	ТП 10656	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1713	5-279	ТП 10656	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1714	5-280	ТП 25057-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1715	5-281	ТП 25057-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1716	5-282	ТП 20422	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1717	5-283	ТП 22583	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1718	5-284	ТП 22130	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1719	5-285	ТП 20420	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1720	5-286	ТП 20421	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1721	5-287	ТП 25453	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1722	5-288	ТП 25473	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1723	5-289	ТП 25478	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20\5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1724	5-290	ТП 17926	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1725	5-291	ТП 14511	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1726	5-292	ТП 14503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1727	5-293	ТП 21545	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1728	5-294	ТП 21540	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1729	5-295	ТП 21552	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1730	5-296	ТП 21558	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1731	5-297	ТП 21549	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1732	5-298	ТП 21533	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1733	5-299	ТП 21536	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1734	5-300	ТП 21542	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1735	5-301	ТП 12811	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1736	5-302	ТП 12523	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1737	5-303	ТП 11656	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1738	5-304	ТП 4792	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1739	5-305	ТП 19543	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1740	5-306	ТП 13843	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1741	5-307	ТП 21562	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1742	5-308	ТП 21732	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1743	5-309	ТП 21738	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1744	5-310	ТП 21754	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1745	5-311	ТП 21752	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1746	5-312	ТП 12376	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1747	5-313	ТП 13816	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1748	5-314	ТП 19564	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1749	5-315	ТП 13815	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1750	5-316	ТП 13818	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1751	5-317	ТП 14514	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1752	5-318	ТП 14517	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1753	5-319	ТП 11856	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1754	5-320	ТП 21570	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1755	5-321	ТП 21740	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1756	5-322	ТП 12329	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1757	5-323	ТП 21561	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1758	5-324	ТП 17903	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1759	5-325	ТП 13845	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1760	5-326	ТП 13831	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1761	5-327	ТП 15298	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1762	5-328	ТП 13802	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1763	5-329	ТП 24231	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1764	5-330	ТП 15498	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1765	5-331	ТП 13844	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1766	5-332	ТП 26207	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1767	5-333	ТП 23684	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1768	5-334	ТП 23684	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1769	5-335	ТП 26208	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1770	5-336	ТП 4838	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1771	5-337	ТП 21737	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1772	5-338	ТП 13800	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1773	5-339	ТП 20442	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1774	5-340	ТП 21265	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1775	5-341	ТП 14516	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1776	5-342	ТП 13822	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1777	5-343	ТП 14502	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1778	5-344	ТП 14504	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1779	5-345	ТП 14501	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1780	5-346	ТП 4777	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1781	5-347	ТП 13839	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1782	5-348	ТП 13819	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1783	5-349	ТП 18182	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1784	5-350	ТП 12626	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1785	5-351	ТП 11997	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1786	5-352	ТП 11710	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1787	5-353	ТП 14503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1788	5-354	ТП 14503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1789	5-355	ТП 12525	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1790	5-356	ТП 17792	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1791	5-357	ТП 14503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1792	5-358	ТП 14503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1793	5-359	ТП 4787	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1794	5-360	ТП 4787	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1795	5-361	ТП 17668	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1796	5-362	ТП 17668	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1797	5-363	ТП 20190	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1798	5-364	ТП 17292	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1799	5-365	ТП 23503	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1800	5-366	ТП 27307	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1801	5-367	ТП 19991	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1802	5-368	ТП 19998	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1803	5-369	ТП 26384	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1804	6-1	ТП 12443	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1805	6-2	ТП 20388	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1806	6-3	ТП 20386	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1807	6-4	ТП 20397	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1808	6-5	ТП 24845	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1809	6-6	ТП 23993	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1810	6-7	ТП 14961	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1811	6-8	ТП 16063	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1812	6-9	ТП 15713	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1813	6-10	ТП 24439-2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1814	6-11	ТП 24439-1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1815	6-12	ТП 16814	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1816	6-13	ТП 20369	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1817	6-14	ТП 11725	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1818	6-15	ТП 12807	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1819	6-16	ТП 18868	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1820	6-17	ТП 12608	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1821	6-18	ТП 11970	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1822	6-19	ТП 11512	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1823	6-20	ТП 18619	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1824	6-21	ТП 20408	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1825	6-22	ТП 19302	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1826	6-23	ТП 21317	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1827	6-24	ТП 4463	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1828	6-25	ТП 5741	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1829	6-26	ТП 22233	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1830	6-27	ТП 23352	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1831	6-28	ТП 11974	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1832	6-29	ТП 26221	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1833	6-30	ТП 14958	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1834	6-31	ТП 14960	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1835	6-32	ТП 14937	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1836	6-33	ТП 19737	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1837	6-34	ТП 23984	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1838	6-35	ТП 23987	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1839	6-36	ТП 21317	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1840	6-37	ТП 14948	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1841	6-38	ТП 20363	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1842	6-39	ТП 14823	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1843	6-40	ТП 14828	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1844	6-41	ТП 15937	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1845	6-42	ТП 14945	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1846	6-43	ТП 14898	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1847	6-44	ТП 14875	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1848	6-45	ТП 25066	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1849	6-46	ТП 5758	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1850	6-47	ТП 14896	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1851	6-48	ТП 14943	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1852	6-49	ТП 14897	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1853	6-50	ТП 25070	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1854	6-51	ТП 14850	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1855	6-52	ТП 17999	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1856	6-53	ТП 14849	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1857	6-54	ТП 18540	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1858	6-55	ТП 14833	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1859	6-56	ТП 14869	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1860	6-57	ТП 17696	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1861	6-58	ТП 14899	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1862	6-59	ТП 14821	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1863	6-60	ТП 14847	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1864	6-61	ТП 16600	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1865	6-62	ТП 15960	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1866	6-63	ТП 12467	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1867	6-64	ТП 24797	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1868	6-65	ТП 23619	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1869	6-66	ТП 14995	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1870	6-67	ТП 14931	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1871	6-68	ТП 14933	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1872	6-69	ТП 15938	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1873	6-70	ТП 15938	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1874	6-71	ТП 15791	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1875	6-72	ТП 13250	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1876	6-73	ТП 14569	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1877	6-74	ТП 10927	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1878	6-75	ТП 15221	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1879	6-76	ТП 19937	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1880	6-77	ТП 11870	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1881	6-78	ТП 16820	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1882	6-79	ТП 16777	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1883	6-80	ТП 14889	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1884	6-81	ТП 14876	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1885	6-82	ТП 15938	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1886	6-83	ТП 12759	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1887	6-84	ТП 22235	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1888	6-85	ТП 22966	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1889	6-86	ТП 22967	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1890	6-87	ТП 20415	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1891	6-88	ТП 14883	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1892	6-89	ТП 14880	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1893	6-90	ТП 14805	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1894	6-91	ТП 5776	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1895	6-92	ТП 14941	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1896	6-93	ТП 21307	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1897	6-94	ТП 17684	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1898	6-95	ТП 23391	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1899	6-96	ТП 13599	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1900	6-97	ТП 14803	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1901	6-98	ТП 14864	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1902	6-99	ТП 14819	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1903	6-100	ТП 14845	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1904	6-101	ТП 18618	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1905	6-102	ТП 14861	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1906	6-103	ТП 14862	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1907	6-104	ТП 14852	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1908	6-105	ТП 14868	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1909	6-106	ТП 14859	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1910	6-107	ТП 21797	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1911	6-108	ТП 11757	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1912	6-109	ТП 23383	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1913	6-110	ТП 16819	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1914	6-111	ТП 21523	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1915	6-112	ТП 4626	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1916	6-113	ТП 1023	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1917	6-114	ТП 20799	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1918	6-115	ТП 12892	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1919	6-116	ТП 14832	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1920	6-117	ТП 14866	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1921	6-118	ТП 14922	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1922	6-119	ТП 13542	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1923	6-120	ТП 21848	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1924	6-121	ТП 21847	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1925	6-122	ТП 24220	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1926	6-123	ТП 14918	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1927	6-124	ТП 14919	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1928	6-125	ТП 14927	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1929	6-126	ТП 16402	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1930	6-127	ТП 15718	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1931	6-128	ТП 19305	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1932	6-129	ТП 19308	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1933	6-130	ТП 19312	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1934	6-131	ТП 22219	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1935	6-132	ТП 22214	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1936	6-133	ТП 22218	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1937	6-134	ТП 17680	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1938	6-135	ТП 19290	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1939	6-136	ТП 19315	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1940	6-137	ТП 19730	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1941	6-138	ТП 16592	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1942	6-139	ТП 22230	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1943	6-140	ТП 22229	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1944	6-141	ТП 12819	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1945	6-142	ТП 16768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1946	6-143	ТП 16760	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1947	6-144	ТП 16784	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1948	6-145	ТП 19754	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1949	6-146	ТП 1787	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1950	6-147	ТП 12831	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1951	6-148	ТП 16597	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1952	6-149	ТП 18903	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1953	6-150	ТП 19271	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1954	6-151	ТП 19750	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1955	6-152	ТП 14985	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1956	6-153	ТП 16820	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1957	6-154	ТП 15712	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1958	6-155	ТП 15701	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1959	6-156	ТП 13583	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1960	6-157	ТП 17238	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1961	6-158	ТП 16765	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1962	6-159	ТП 24843	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
1963	6-160	ТП 16404	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1964	6-161	ТП 16598	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1965	6-162	ТП 19764	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1966	6-163	ТП 21853	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1967	6-164	ТП 13569	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1968	6-165	ТП 15940	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1969	6-166	ТП 19279	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1970	6-167	ТП 13523	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1971	6-168	ТП 13592	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1972	6-169	ТП 13562	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1973	6-170	ТП 13545	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1974	6-171	ТП 20282	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
1975	6-172	ТП 20284	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1976	6-173	ТП 20813	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1977	6-174	ТП 22227	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1978	6-175	ТП 13524	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1979	6-176	ТП 12326	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1980	6-177	ТП 14908	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1981	6-178	ТП 14905	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1982	6-179	ТП 14906	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1983	6-180	ТП 15706	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1984	6-181	ТП 14907	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1985	6-182	ТП 14904	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1986	6-183	ТП 14903	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1987	6-184	ТП 14902-2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1988	6-185	ТП 14902-1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1989	6-186	ТП 12916	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1990	6-187	ТП 12867	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1991	6-188	ТП 13533	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1992	6-189	ТП 16409	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1993	6-190	ТП 20276	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1994	6-191	ТП 20270	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1995	6-192	ТП 20267	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1996	6-193	ТП 12913	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1997	6-194	ТП 11535	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1998	6-195	ТП 13226	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
1999	6-196	ТП 15964	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2000	6-197	ТП 12873	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2001	6-198	ТП 17227	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2002	6-199	ТП 19727	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2003	6-200	ТП 18552	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2004	6-201	ТП 18595	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2005	6-202	ТП 18599	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2006	6-203	ТП 18555	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2007	6-204	ТП 18553	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2008	6-205	ТП 18596	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2009	6-206	ТП 17995	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2010	6-207	ТП 17996	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2011	6-208	ТП 13534	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2012	6-209	ТП 24842	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2013	6-210	ТП 18896	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2014	6-211	ТП 18982	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2015	6-212	ТП 18908	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2016	6-213	ТП 18968	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2017	6-214	ТП 24225	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2018	6-215	ТП 14928	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2019	6-216	ТП 18978	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2020	6-217	ТП 18967	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2021	6-218	ТП 18970	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2022	6-219	ТП 23998	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2023	6-220	ТП 18998	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2024	6-221	ТП 20266	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2025	6-222	ТП 22221	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2026	6-223	ТП 13551	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2027	6-224	ТП 14800	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2028	6-225	ТП 14994	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2029	6-226	ТП 14905	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2030	6-227	ТП 15983	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2031	6-228	ТП 14971	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2032	6-229	ТП 18604	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2033	6-230	ТП 18606	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2034	6-231	ТП 20814-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2035	6-232	ТП 20814-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2036	6-233	ТП 22420-1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2037	6-234	ТП 19755-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2038	6-235	ТП 25112	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2039	6-236	ТП 25109	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2040	6-237	ТП 12902	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2041	6-238	ТП 13517	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2042	6-239	ТП 13535	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2043	6-240	ТП 20260	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2044	6-241	ТП 25951	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2045	6-242	ТП 25106	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2046	6-243	ТП 13531	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2047	6-244	ТП 16548	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2048	6-245	ТП 15709	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2049	6-246	ТП 14967	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2050	6-247	ТП 15970	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2051	6-248	ТП 19768	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2052	6-249	ТП 15980	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2053	6-250	ТП 20251	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2054	6-251	ТП 19770	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2055	6-252	ТП 14988	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2056	6-253	ТП 19318	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2057	6-254	ТП 20288	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2058	6-255	ТП 12845	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2059	6-256	ТП 13561	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2060	6-257	ТП 14825	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2061	6-258	ТП 26323	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2062	6-259	ТП 26321	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2063	6-260	ТП 14905	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2064	6-261	ТП 12872	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2065	6-262	ТП 13506	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2066	6-263	ТП 13568	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2067	6-264	ТП 3463	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2068	6-265	ТП 15722	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2069	6-266	ТП 20798	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2070	6-267	ТП 16815	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2071	6-268	ТП 16772	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2072	6-269	ТП 23393-2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2073	6-270	ТП 23393-1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2074	6-271	ТП 23393-3	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2075	6-272	ТП 23988	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2076	6-273	ТП 17213	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2077	6-274	ТП 4212	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2078	6-275	ТП 4357	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2079	6-276	ТП 17842	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2080	6-277	ТП 19902	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2081	6-278	ТП 23390	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2082	6-279	ТП 23390-2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2083	6-280	ТП 25816	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2084	6-281	ТП 22973	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2085	6-282	ТП 19898	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2086	6-283	ТП 3463	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2087	6-284	ТП 12256	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2088	6-285	ТП 3688	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2089	6-286	ТП 11916	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2090	6-287	ТП 22753	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2091	6-288	ТП 10629	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2092	6-289	ТП 10776	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2093	6-290	ТП 15800	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2094	6-291	ТП 19733	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2095	6-292	ТП 19814	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2096	6-293	ТП 15305	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2097	6-294	ТП 19826	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2098	6-295	ТП 18867	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2099	6-296	ТП 17233	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2100	6-297	ТП 14876	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2101	6-298	ТП 19295	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2102	6-299	ТП 2149	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2103	6-300	ТП 16271	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2104	6-301	ТП 11807	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2105	6-302	ТП 11807	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2106	6-303	ТП 24441	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2107	6-304	ТП 24441	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2108	6-305	ТП 24800	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2109	6-306	ТП 24800	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2110	6-307	ТП 19755	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2111	6-308	ТП 16774	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2112	6-309	ТП 22430	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2113	6-310	ТП 16593	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2114	6-311	ТП 22420	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2115	6-312	ТП 22280	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2116	6-313	ТП 22662	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2117	6-314	ТП 22662	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2118	6-315	ТП 22090	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2119	6-316	ТП 22411	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2120	6-317	ТП 16495	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2121	6-318	ТП 18675	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2122	6-319	ТП 20711	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2123	6-320	ТП 25147	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2124	6-321	ТП 25147	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2125	6-322	ТП 24442	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2126	6-323	ТП 24442	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2127	6-324	ТП 24442	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2128	6-325	ТП 24442	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2129	6-326	ТП 1873	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2130	6-327	ТП 1873	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2131	6-328	ТП 1873	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2132	6-329	ТП 1873	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2133	6-330	ТП 2148	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2134	6-331	ТП 2148	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2135	6-332	ТП 2148	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2136	6-333	ТП 2148	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2137	6-334	ТП 2638	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2138	6-335	ТП 2638	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2139	6-336	ТП 2638	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2140	6-337	ТП 2638	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2141	6-338	ТП 11317	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2142	6-339	ТП 11317	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2143	6-340	ТП 11317	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2144	6-341	ТП 12712	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2145	6-342	ТП 12712	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2146	6-343	ТП 11426	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2147	6-344	ТП 11426	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2148	6-345	ТП 11426	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2149	6-346	ТП 11941	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2150	6-347	ТП 11941	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2151	6-348	ТП 13274	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2152	6-349	ТП 13274	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2153	6-350	ТП 12658	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2154	6-351	ТП 12658	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2155	6-352	ТП 12658	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2156	6-353	ТП 12658	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2157	6-354	ТП 20386	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2158	6-355	ТП 20386	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2159	6-356	ТП 20386	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2160	6-357	ТП 20386	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2161	6-358	ТП 11726	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2162	6-359	ТП 11726	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2163	6-360	ТП 11807	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2164	6-361	ТП 11807	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2165	6-362	ТП 11512	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2166	6-363	ТП 11512	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2167	6-364	ТП 12558	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2168	6-365	ТП 12558	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2169	6-366	ТП 14811	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2170	6-367	ТП 14811	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2171	6-368	ТП 14811	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2172	6-369	ТП 14811	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2173	6-370	ТП 14850	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2174	6-371	ТП 14850	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2175	6-372	ТП 20391	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2176	6-373	ТП 20391	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2177	6-374	ТП 20391	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2178	6-375	ТП 20391	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2179	6-376	ТП 14850	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2180	6-377	ТП 14850	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2181	6-378	ТП 20391	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2182	6-379	ТП 20391	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2183	6-380	ТП МГС 18543	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2184	6-381	ТП 15938	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2185	6-382	ТП 15938	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2186	6-383	ТП 14876	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2187	6-384	ТП МГС-6-ЭТР	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2188	6-385	ТП МГС	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2189	6-386	ТП 11536	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2190	6-387	ТП 11536	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2191	6-388	ТП МГС 15964	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2192	6-389	ТП 13540	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2193	6-390	ТП 13540	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2194	6-391	ТП 20821	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2195	6-392	ТП 20821	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2196	6-393	ТП 14908	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2197	6-394	ТП 14908	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2198	6-395	ТП 18979	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2199	6-396	ТП 18979	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2200	6-397	ТП 13513	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2201	6-398	ТП 13513	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2202	6-399	ТП МГС 14862	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2203	6-400	ТП 12890	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2204	6-401	ТП 12890	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2205	6-402	ТП 20272	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2206	6-403	ТП 20272	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2207	6-404	ТП 22843	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2208	6-405	ТП 22843	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2209	6-406	ТП 22843	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2210	6-407	ТП 22843	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2211	6-408	ТП 22843	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2212	6-409	ТП 22843	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2213	6-410	ТП 22709	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2214	6-411	ТП 22709	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2215	6-412	ТП 19732	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2216	6-413	ТП 19732	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2217	6-414	ТП 22244	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2218	6-415	ТП 22244	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2219	6-416	ТП 22973	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2220	6-417	ТП 22973	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2221	6-418	ТП 23393	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2222	6-419	ТП 23393	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2223	6-420	ТП 23393	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2224	6-421	ТП 23393	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2225	6-422	ТП 22754	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2226	6-423	ТП 22754	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2227	6-424	ТП 12496	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2228	6-425	ТП 12496	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2229	6-426	ТП 12496	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2230	6-427	ТП 12496	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2231	6-428	ТП 23000	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2232	6-429	ТП 23000	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2233	6-430	ТП 2638	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2234	6-431	ТП 2638	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2235	6-432	ТП 2560	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2236	6-433	ТП 2560	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2237	6-434	ТП 4305	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2238	6-435	ТП 1453	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2239	6-436	ТП 23390	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2240	6-437	ТП 23390	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2241	6-438	ТП 23390	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2242	6-439	ТП 23390	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2243	6-440	ТП 3368	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2244	6-441	ТП 3368	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2245	6-442	ТП 4305	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2246	6-443	ТП 4305	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2247	6-444	ТП 3463	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2248	6-445	ТП 3463	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2249	6-446	ТП 22220	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2250	6-447	ТП 13516	1	Меркурий 230 ART-03 PGCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2251	6-448	ТП 18891	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2252	6-449	ТП 19729	1	Меркурий 230 ART-03 PSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2253	6-450	ТП 19724	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2254	6-451	ТП 17843	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2255	6-452	ТП 13529	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2256	6-453	ТП 14990	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2257	6-454	ТП 16406	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2258	6-455	ТП 13547	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2259	6-456	ТП 15977	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2260	6-457	ТП 15939	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2261	6-458	ТП 25108	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2262	6-459	ТП 16604	3	Меркурий 230 ART-01 PCIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2263	6-460	ТП 19303	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2264	6-461	ТП 20390	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2265	6-462	ТП 16809	1	Меркурий 230 ART-03 PCIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2266	6-463	ТП 14968	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2267	6-464	ТП 24847	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2268	6-465	ТП 14925	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2269	6-466	ТП 14923	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2270	6-467	ТП 14916	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2271	6-468	ТП 17161-5	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2272	6-469	ТП 17161-1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2273	6-470	ТП 17161-2	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2274	6-471	ТП 17161-3	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2275	6-472	ТП 17161-4	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2276	6-473	ТП 17161-8	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2277	6-474	ТП 26360-1	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2278	6-475	ТП 15750	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2279	6-476	ТП 20278	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2280	6-477	ТП 15958	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2281	6-478	ТП 16820	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2282	6-479	ТП 15953	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2283	6-480	ТП 20258	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2284	6-481	ТП 20300	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2285	6-482	ТП 19758	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2286	6-483	ТП 26360	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2287	6-484	ТП 26360-2	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2288	6-485	ТП 25958-7	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2289	6-486	ТП 22216	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2290	6-487	ТП 12848	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2291	6-488	ТП 14921	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2292	6-489	ТП 19733	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2293	6-490	ТП 16817	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2294	6-491	ТП 15556	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2295	6-492	ТП 16554	3	Меркурий 230 ART-01 PCIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2296	6-493	ТП 15741	3	Меркурий 230 ART-01 PCIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2297	6-494	ТП 15748	3	Меркурий 230 ART-01 PCIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2298	6-495	ТП 25958-4	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2299	6-496	ТП 25958-1	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2300	6-497	ТП 25958-2	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2301	6-498	ТП 25958-3	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2302	6-499	ТП 25958-5	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2303	6-500	ТП 25958-6	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2304	6-501	ТП 5715	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2305	6-502	ТП 13502	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2306	6-503	ТП 4365	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2307	6-504	ТП 15348	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2308	6-505	ТП 21519	3	Меркурий 230 ART-01 PCIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2309	6-506	ТП 20372-1	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2310	6-507	ТП 12456	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2311	6-508	ТП 15593	3	Меркурий 230 ART-01 PCIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2312	6-509	ТП 20809	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2313	6-510	ТП 18971	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2314	6-511	ТП 12874	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2315	6-512	ТП 23381	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2316	6-513	ТП 13518	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2317	6-514	ТП 17694	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2318	6-515	ТП 13512	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2319	6-516	ТП 13581	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2320	6-517	ТП 4	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2321	6-518	ТП 15476	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2322	6-519	ТП 18852	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2323	6-520	ТП 26228	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2324	6-521	ТП 12863	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2325	6-522	ТП 13548	3	Меркурий 230 ART-01 PCSIGDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2326	6-523	ТП 13597	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2327	6-524	ТП 14839	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2328	6-525	ТП 14877	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2329	6-526	ТП 15945	1	Меркурий 230 ART-03 PSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2330	6-527	ТП 16274	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2331	6-528	ТП 17699	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2332	6-529	ТП 18543	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2333	6-530	ТП 20291	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2334	6-531	ТП 22428	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2335	6-532	ТП 22428	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2336	6-533	ТП 26228	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2337	6-534	ТП ШНО-2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2338	6-535	ТП ШНО-3	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2339	6-536	ТП ШНО-4	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2340	7-1	ТП 21313	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2341	7-2	ТП 21299	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2342	7-3	ТП 24275	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2343	7-4	ТП 25623	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2344	7-5	ТП 21925	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2345	7-6	ТП 22071	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2346	7-7	ТП 22082	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2347	7-8	ТП 20375	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2348	7-9	ТП 22079	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2349	7-10	ТП 21796	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2350	7-11	ТП 22268	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2351	7-12	ТП 21319	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2352	7-13	ТП 22672	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2353	7-14	ТП 22669	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2354	7-15	ТП 21527	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2355	7-16	ТП 24792	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2356	7-17	ТП 23149	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2357	7-18	ТП 23246	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2358	7-19	ТП 23338	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2359	7-20	ТП 23620	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2360	7-21	ТП 23345	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2361	7-22	ТП 23614	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2362	7-23	ТП 24477	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2363	7-24	ТП 21321	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2364	7-25	ТП 19082	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2365	7-26	ТП 21530	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2366	7-27	ТП 21294	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2367	7-28	ТП 21312	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2368	7-29	ТП 24667	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2369	7-30	ТП 22662	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2370	7-31	ТП 21323	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2371	7-32	ТП 22081	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2372	7-33	ТП 22075	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2373	7-34	ТП 24599	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2374	7-35	ТП 23150	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2375	7-36	ТП 22666	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2376	7-37	ТП 23339-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2377	7-38	ТП 23339-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2378	7-39	ТП 24087	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2379	7-40	ТП 23616	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2380	7-41	ТП 21317	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2381	7-42	ТП 20410	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2382	7-43	ТП 20411	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2383	7-44	ТП 20377	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2384	7-45	ТП 21784	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2385	7-46	ТП 21785	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2386	7-47	ТП 21289	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2387	7-48	ТП 23027	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2388	7-49	ТП 24088	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2389	7-50	ТП 21292	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2390	7-51	ТП 20478	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2391	7-52	ТП 20476	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2392	7-53	ТП 11864	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2393	7-54	ТП 24339	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2394	7-55	ТП 15799	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2395	7-56	ТП 21858	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2396	7-57	ТП 19705	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2397	7-58	ТП 25174	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2398	7-59	ТП 25174	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2399	7-60	ТП 18781	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2400	7-61	ТП 11831	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2401	7-62	ТП 23216	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2402	7-63	ТП 25137	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2403	7-64	ТП 16482	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2404	7-65	ТП 12661	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2405	7-66	ТП 16466	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2406	7-67	ТП 15821	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2407	7-68	ТП 16487	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2408	7-69	ТП 18329	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
2409	7-70	ТП 17637	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2410	7-71	ТП 16490	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2411	7-72	ТП 16474	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2412	7-73	ТП 16218	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2413	7-74	ТП 21468	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2414	7-75	ТП 16844	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2415	7-76	ТП 19694	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2416	7-77	ТП 16214	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2417	7-78	ТП 11981	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2418	7-79	ТП 15834	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2419	7-80	ТП 11901	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2420	7-81	ТП 18764	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2421	7-82	ТП 16985	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2422	7-83	ТП 16211	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2423	7-84	ТП 16888	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2424	7-85	ТП 19721	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2425	7-86	ТП 19719	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2426	7-87	ТП 16880	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2427	7-88	ТП 21469	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2428	7-89	ТП 15823	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2429	7-90	ТП 15832	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2430	7-91	ТП 16876	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2431	7-92	ТП 14236	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2432	7-93	ТП 14572	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2433	7-94	ТП 11917	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2434	7-95	ТП 24638	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2435	7-96	ТП 11973	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2436	7-97	ТП 12905	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2437	7-98	ТП 21631	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2438	7-99	ТП 11481	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2439	7-100	ТП 14215	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2440	7-101	ТП 14253	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2441	7-102	ТП 17192	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2442	7-103	ТП 14300	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2443	7-104	ТП 11121	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2444	7-105	ТП 16204	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2445	7-106	ТП 23033	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2446	7-107	ТП 23249	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2447	7-108	ТП 22671	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2448	7-109	ТП 23247	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2449	7-110	ТП 23158	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2450	7-111	ТП 22286	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2451	7-112	ТП 23025	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2452	7-113	ТП 23350	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2453	7-114	ТП 22282	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2454	7-115	ТП 26261	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2455	7-116	ТП 25840	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2456	7-117	ТП 11481	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2457	7-118	ТП 26262	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2458	7-119	ТП 24075	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2459	7-120	ТП 23160	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2460	7-121	ТП 21792	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2461	7-122	ТП 21528	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2462	7-123	ТП 21776	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2463	7-124	ТП 23251	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2464	7-125	ТП 23162	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2465	7-126	ТП 24598	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2466	7-127	ТП 22656	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2467	7-128	ТП 21794	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2468	7-129	ТП 22271	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2469	7-130	ТП 22074	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2470	7-131	ТП 23354	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
2471	7-132	ТП 22085	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2472	7-133	ТП 25624	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2473	7-134	ТП 18307	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2474	7-135	ТП 25313	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2475	7-136	ТП 12658	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2476	7-137	ТП 12658	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2477	7-138	ТП 24019	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2478	7-139	ТП 10178	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2479	7-140	ТП 19421	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2480	7-141	ТП 15227	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2481	7-142	ТП 12947	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2482	7-143	ТП 24335	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2483	7-144	ТП 13128	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2484	7-145	ТП 17220	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2485	7-146	ТП 17657	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2486	7-147	ТП 19701	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2487	7-148	ТП 15849	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2488	7-149	ТП 16514	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2489	7-150	ТП 18752	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2490	7-151	ТП 16221	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2491	7-152	ТП 18767	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2492	7-153	ТП 12898	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2493	7-154	ТП 22751	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2494	7-155	ТП 23985	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2495	7-156	ТП 11975	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2496	7-157	ТП 13207	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2497	7-158	ТП 12948	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2498	7-159	ТП 19816	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2499	7-160	ТП 15384	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2500	7-161	ТП 12597-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2501	7-162	ТП 12814	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2502	7-163	ТП 12597	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2503	7-164	ТП 12729	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2504	7-165	ТП 13887	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2505	7-166	ТП 12583	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2506	7-167	ТП 15459	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2507	7-168	ТП 15250	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2508	7-169	ТП 16502	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2509	7-170	ТП 12943	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2510	7-171	ТП 12663	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2511	7-172	ТП 14257	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2512	7-173	ТП 10644	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2513	7-174	ТП 14244	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2514	7-175	ТП 21833	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2515	7-176	ТП 24017	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2516	7-177	ТП 14237	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2517	7-178	ТП 13283	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2518	7-179	ТП 16486	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2519	7-180	ТП 16213	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2520	7-181	ТП 18314	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2521	7-182	ТП 20471	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2522	7-183	ТП 18386	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2523	7-184	ТП 12550	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2524	7-185	ТП 18875	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2525	7-186	ТП 12678	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2526	7-187	ТП 22479	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2527	7-188	ТП 22464	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2528	7-189	ТП 23469	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2529	7-190	ТП 11938	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2530	7-191	ТП 24636	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2531	7-192	ТП 10895	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2532	7-193	ТП 18656	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2533	7-194	ТП 16143	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2534	7-195	ТП 19410	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2535	7-196	ТП 12713	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2536	7-197	ТП 11541	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2537	7-198	ТП 19398	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2538	7-199	ТП 16216	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2539	7-200	ТП 16495	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2540	7-201	ТП 17647	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2541	7-202	ТП 18765	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2542	7-203	ТП 15999	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2543	7-204	ТП 22369	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2544	7-205	ТП 13853	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2545	7-206	ТП 12622	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2546	7-207	ТП 17849	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2547	7-208	ТП 11351	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2548	7-209	ТП 1271	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2549	7-210	ТП 10140	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2550	7-211	ТП 14032	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2551	7-212	ТП 14032	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2552	7-213	ТП 24811	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2553	7-214	ТП 10762	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2554	7-215	ТП 18773	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2555	7-216	ТП 19402	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2556	7-217	ТП 11654	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2557	7-218	ТП 10647	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2558	7-219	ТП 16140	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2559	7-220	ТП 12569	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2560	7-221	ТП 10950	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2561	7-222	ТП 12531	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2562	7-223	ТП 15845	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2563	7-224	ТП 12942	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2564	7-225	ТП 15582	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2565	7-226	ТП 11875	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2566	7-227	ТП 12675	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2567	7-228	ТП 22846	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2568	7-229	ТП 19835	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2569	7-230	ТП 256	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2570	7-231	ТП 24347	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2571	7-232	ТП 24348	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2572	7-233	ТП 14261	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2573	7-234	ТП 12695	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2574	7-235	ТП 1255	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2575	7-236	ТП 25662	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2576	7-237	ТП 11688	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2577	7-238	ТП 21936	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2578	7-239	ТП 21936	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2579	7-240	ТП 22244	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2580	7-241	ТП 22244	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2581	7-242	ТП 12617	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2582	7-243	ТП 12809	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2583	7-244	ТП 15242	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2584	7-245	ТП 14211	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2585	7-246	ТП 11047	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2586	7-247	ТП 12689	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2587	7-248	ТП 12703	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2588	7-249	ТП 14235	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2589	7-250	ТП 14272	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2590	7-251	ТП 15240	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2591	7-252	ТП 11312	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2592	7-253	ТП 10139	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2593	7-254	ТП 16999	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2594	7-255	ТП 21956	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2595	7-256	ТП 10553	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2596	7-257	ТП 17638	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2597	7-258	ТП 19709	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2598	7-259	ТП 12568	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2599	7-260	ТП 12940	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2600	7-261	ТП 21783	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2601	7-262	ТП 6439	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2602	7-263	ТП 13275	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2603	7-264	ТП 15581	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/50	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2604	7-265	ТП 11425	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2605	7-266	ТП 12849	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2606	7-267	ТП 25147	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2607	7-268	ТП 14218	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2608	7-269	ТП 14449	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2609	7-270	ТП 24332	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2610	7-271	ТП 17633	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2611	7-272	ТП 16232	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2612	7-273	ТП 15256	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2613	7-274	ТП 15483	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2614	7-275	ТП 14265	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2615	7-276	ТП 12692	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2616	7-277	ТП 12008	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2617	7-278	ТП 13276	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2618	7-279	ТП 12701	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2619	7-280	ТП 14238-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2620	7-281	ТП 14238-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2621	7-282	ТП 14239	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2622	7-283	ТП 21624	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2623	7-284	ТП 24639	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2624	7-285	ТП 12693	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2625	7-286	ТП 11838	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2626	7-287	ТП 11755	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2627	7-288	ТП 15824	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2628	7-289	ТП 17215	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2629	7-290	ТП 10130	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2630	7-291	ТП 19432	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2631	7-292	ТП 17200-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2632	7-293	ТП 17200-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2633	7-294	ТП 15168	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2634	7-295	ТП 17208	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2635	7-296	ТП 11915	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2636	7-297	ТП 12750	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2637	7-298	ТП 11952	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2638	7-299	ТП 23000-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2639	7-300	ТП 23000-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2640	7-301	ТП 22708	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2641	7-302	ТП 22708	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2642	7-303	ТП 10748	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2643	7-304	ТП 12996	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2644	7-305	ТП 12014	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2645	7-306	ТП 14281	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2646	7-307	ТП 15822-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2647	7-308	ТП 21789	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2648	7-309	ТП 22073	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2649	7-310	ТП 22674	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2650	7-311	ТП 256	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2651	7-312	ТП 21954	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2652	7-313	ТП 21954	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2653	8-1	ТП ВРШ-3	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2654	8-2	ТП 51	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2655	8-3	ТП ВРШ-8	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2656	8-4	ТП ВРШ-11	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
2657	8-5	ТП ВРШ-41	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2658	8-6	ТП ВРШ-22	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2659	8-7	ТП ВРШ-47	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2660	8-8	ТП ВРШ-4	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2661	8-9	ТП ВРШ-42	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2662	8-10	ТП 21639	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2663	8-11	ТП 19182	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2664	8-12	ТП 25694	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2665	8-13	ТП 25694	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2666	8-14	ТП 20158	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2667	8-15	ТП 25801	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2668	8-16	ТП 25543	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2669	8-17	ТП 24933	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2670	8-18	ТП 25693	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2671	8-19	ТП 25693	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2672	8-20	ТП 25547	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2673	8-21	ТП 25547	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2674	8-22	ТП 25802	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2675	8-23	ТП 779	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2676	8-24	ТП 812	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2677	8-25	ТП 703	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2678	8-26	ТП 4195	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2679	8-27	ТП 24315	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2680	8-28	ТП 12997	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2681	8-29	ТП 10456	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2682	8-30	ТП 792	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2683	8-31	ТП 12957	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2684	8-32	ТП 324	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2685	8-33	ТП 324	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2686	8-34	ТП 26402	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2687	8-35	ТП 10319	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2688	8-36	ТП 10455	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2689	8-37	ТП 25141 (ст.№ 10981)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2690	8-38	ТП 1055	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2691	8-39	ТП 1055	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	600/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2692	8-40	ТП 25142	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2693	8-41	ТП 10516	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2694	8-42	ТП 10516	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2695	8-43	ТП 25335	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2696	8-44	ТП 25335	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2697	8-45	ТП 1085	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2698	8-46	ТП 20057	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2699	8-47	ТП 10319	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2700	8-48	ТП 17246	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2701	8-49	ТП 20056	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2702	8-50	ТП 11941	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2703	8-51	ТП 12709	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2704	8-52	ТП 12710	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2705	8-53	ТП 14231	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2706	8-54	ТП 14227	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2707	8-55	ТП 14246	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2708	8-56	ТП 14293	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2709	8-57	ТП 14228	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2710	8-58	ТП 12648	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2711	8-59	ТП 14495	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2712	8-60	ТП 16235	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2713	8-61	ТП 14180	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2714	8-62	ТП 15576	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2715	8-63	ТП 15578	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2716	8-64	ТП 17652	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2717	8-65	ТП 26706	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2718	8-66	ТП 11124	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2719	8-67	ТП 12651	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2720	8-68	ТП 12651	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2721	8-69	ТП 14295	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2722	8-70	ТП 16968	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2723	8-71	ТП 12502	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2724	8-72	ТП 10141	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2725	8-73	ТП 14494	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2726	8-74	ТП 18312	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2727	8-75	ТП 18756	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2728	8-76	ТП 26440	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2729	8-77	ТП 11602	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2730	8-78	ТП 25655	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2731	8-79	ТП 12553	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2732	8-80	ТП 12590	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2733	8-81	ТП 15580	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2734	8-82	ТП 19396	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2735	8-83	ТП 19393	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2736	8-84	ТП 18311	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2737	8-85	ТП 14221	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2738	8-86	ТП 16851	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2739	8-87	ТП 19389	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	600/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2740	8-88	ТП 14276	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2741	8-89	ТП 15387	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2742	8-90	ТП 25696	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2743	8-91	ТП 14274	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2744	8-92	ТП 11692	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2745	8-93	ТП 14275	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2746	8-94	ТП 17655	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2747	8-95	ТП 20981	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2748	8-96	ТП 20983	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2749	8-97	ТП 18778	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2750	8-98	ТП 25283	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2751	8-99	ТП 25282	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2752	8-100	ТП 21933	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2753	8-101	ТП 21628	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2754	8-102	ТП 21630	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2755	8-103	ТП 25808	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2756	8-104	ТП 22459	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2757	8-105	ТП 22468	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2758	8-106	ТП 22468	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2759	8-107	ТП 25312	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2760	8-108	ТП 25141 (ст.№10981)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2761	8-109	ТП 22843	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2762	8-110	ТП 22843	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2763	8-111	ТП 21960	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2764	8-112	ТП 23022	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2765	8-113	ТП 23010	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2766	8-114	ТП 14225	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2767	8-115	ТП 14225	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2768	8-116	ТП 22470	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2769	8-117	ТП КТП-9	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2770	8-118	ТП КТП-9	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2771	8-119	ТП КТП-15	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2772	8-120	ТП КТП-15	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2773	8-121	ТП КТП-31	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2774	8-122	ТП КТП-40	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2775	8-123	ТП КТП-43	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2776	8-124	ТП 24451	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2777	8-125	ТП 6853	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2778	8-126	ТП 10382	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2779	8-127	ТП 6800	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2780	8-128	ТП 6826	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2781	8-129	ТП 2015	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2782	8-130	ТП 1357	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2783	8-131	ТП 18447	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2784	8-132	ТП 6882	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2785	8-133	ТП 21896	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2786	8-134	ТП 6881	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2787	8-135	ТП 20586	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2788	8-136	ТП 18432	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2789	8-137	ТП 6849	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2790	8-138	ТП 828	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2791	8-139	ТП 6804	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2792	8-140	ТП 1099	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2793	8-141	ТП 18423	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2794	8-142	ТП 6856	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2795	8-143	ТП 570	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2796	8-144	ТП 419	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2797	8-145	ТП 25929 (ст.№ 1772)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2798	8-146	ТП 2064	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2799	8-147	ТП 907	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2800	8-148	ТП 6844	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2801	8-149	ТП 6850	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2802	8-150	ТП 6851	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2803	8-151	ТП 6872	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2804	8-152	ТП 6836	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2805	8-153	ТП 6838	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2806	8-154	ТП 6828	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2807	8-155	ТП 6623	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2808	8-156	ТП 15521	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2809	8-157	ТП 18430	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2810	8-158	ТП 18426	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2811	8-159	ТП 18425	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2812	8-160	ТП 6887	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2813	8-161	ТП 6842	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2814	8-162	ТП 2916	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2815	8-163	ТП 6874	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2816	8-164	ТП 18119	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2817	8-165	ТП 6800	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2818	8-166	ТП 18450	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2819	8-167	ТП 18468	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2820	8-168	ТП 18459	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2821	8-169	ТП 18456	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2822	8-170	ТП 18471	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2823	8-171	ТП 18461	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2824	8-172	ТП 18455	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2825	8-173	ТП 18479	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2826	8-174	ТП 18472	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2827	8-175	ТП 18475	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2828	8-176	ТП 18481	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2829	8-177	ТП 18482	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2830	8-178	ТП 18476	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2831	8-179	ТП 16171	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2832	8-180	ТП 18477	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2833	8-181	ТП 18496	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2834	8-182	ТП 16044	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2835	8-183	ТП 20564	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2836	8-184	ТП 20564	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2837	8-185	ТП 20566	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2838	8-186	ТП 20568	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2839	8-187	ТП 18126	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2840	8-188	ТП 10144	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2841	8-189	ТП 20767	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2842	8-190	ТП 21868	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2843	8-191	ТП 4285	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2844	8-192	ТП 20777	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2845	8-193	ТП 1117	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2846	8-194	ТП 20772	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2847	8-195	ТП 156	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2848	8-196	ТП 1007	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2849	8-197	ТП 20775	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2850	8-198	ТП 14374	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2851	8-199	ТП 14371	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2852	8-200	ТП 3583	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2853	8-201	ТП 15568	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2854	8-202	ТП 18097	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2855	8-203	ТП 17588	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2856	8-204	ТП 21877	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2857	8-205	ТП 2625	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2858	8-206	ТП 21864	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2859	8-207	ТП 6500	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2860	8-208	ТП 18429	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2861	8-209	ТП 22905	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2862	8-210	ТП 8834	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2863	8-211	ТП 6839	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2864	8-212	ТП 6833	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2865	8-213	ТП 16043	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2866	8-214	ТП 22716	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2867	8-215	ТП 22721	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2868	8-216	ТП 1210	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2869	8-217	ТП 21898	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2870	8-218	ТП 6501	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
2871	8-219	ТП 24311	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2872	8-220	ТП 24071	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2873	8-221	ТП 6678	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2874	8-222	ТП 24453	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2875	8-223	ТП 25116	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2876	8-224	ТП 25116	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2877	8-225	ТП 24498	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2878	8-226	ТП 24498	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2879	8-227	ТП 24499	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2880	8-228	ТП 24499	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2881	8-229	ТП 24500	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2882	8-230	ТП 24500	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2883	8-231	ТП 22704	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2884	8-232	ТП 25119	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2885	8-233	ТП 5907	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2886	8-234	ТП 25121	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2887	8-235	ТП 6606	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2888	8-236	ТП 5914	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2889	8-237	ТП 5925	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2890	8-238	ТП 5918	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2891	8-239	ТП 20486	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2892	8-240	ТП 20598	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2893	8-241	ТП 19252	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2894	8-242	ТП 26220	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2895	8-243	ТП 19261	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2896	8-244	ТП 5903	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2897	8-245	ТП 7 (РТП-17103)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2898	8-246	ТП 19254	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2899	8-247	ТП 7 (РТП-17103)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2900	8-248	ТП 20649	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2901	8-249	ТП 20460	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2902	8-250	ТП 22413	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2903	8-251	ТП 19266	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2904	8-252	ТП 16860	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2905	8-253	ТП 16862	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2906	8-254	ТП 16864	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2907	8-255	ТП 20467	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2908	8-256	ТП 18651	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2909	8-257	ТП 18654	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2910	8-258	ТП 20491	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2911	8-259	ТП 20504	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2912	8-260	ТП 20592	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2913	8-261	ТП 20493	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2914	8-262	ТП 20496	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2915	8-263	ТП 20498	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2916	8-264	ТП 19260	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2917	8-265	ТП 20604	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2918	8-266	ТП 20615	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2919	8-267	ТП 20605	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2920	8-268	ТП 20608	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2921	8-269	ТП 20607	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2922	8-270	ТП 20611	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2923	8-271	ТП 20502	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2924	8-272	ТП 20612	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2925	8-273	ТП 20609	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2926	8-274	ТП 19386	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2927	8-275	ТП 5908	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2928	8-276	ТП 20628	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2929	8-277	ТП 19259	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2930	8-278	ТП 20637	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2931	8-279	ТП 20640	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2932	8-280	ТП 20626	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2933	8-281	ТП 20647	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2934	8-282	ТП 20623	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2935	8-283	ТП 20718	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2936	8-284	ТП 20711	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2937	8-285	ТП 20713	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2938	8-286	ТП 20716	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2939	8-287	ТП 18647	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2940	8-288	ТП 18757	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2941	8-289	ТП 15165	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2942	8-290	ТП 20624	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2943	8-291	ТП 24881	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2944	8-292	ТП 20734	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2945	8-293	ТП 21916	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2946	8-294	ТП 21935	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2947	8-295	ТП 21857	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2948	8-296	ТП 21919	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2949	8-297	ТП 22408	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2950	8-298	ТП 19693	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2951	8-299	ТП 19697	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2952	8-300	ТП 20708	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2953	8-301	ТП 22701	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2954	8-302	ТП 22418	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2955	8-303	ТП 22715	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2956	8-304	ТП 22715	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2957	8-305	ТП 22714	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2958	8-306	ТП 22714	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2959	8-307	ТП 22713	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2960	8-308	ТП 22713	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2961	8-309	ТП 19153	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2962	8-310	ТП 19153	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2963	8-311	ТП 23004	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2964	8-312	ТП 23461	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2965	8-313	ТП 23205	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2966	8-314	ТП 19112	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2967	8-315	ТП 23229	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2968	8-316	ТП 23753	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2969	8-317	ТП 23752	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2970	8-318	ТП 24490	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2971	8-319	ТП 24491	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2972	8-320	ТП 23734	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2973	8-321	ТП 241	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2974	8-322	ТП 24031	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2975	8-323	ТП 25550	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2976	8-324	ТП 25540	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2977	8-325	ТП 6556	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2978	8-326	ТП 24888	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2979	8-327	ТП 24888	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2980	8-328	ТП 24970	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2981	8-329	ТП 7	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2982	8-330	ТП 6568	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2983	8-331	ТП 25136	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2984	8-332	ТП 25306	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2985	8-333	ТП 6529	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2986	8-334	ТП 6537	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2987	8-335	ТП 6570	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2988	8-336	ТП 323	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2989	8-337	ТП 6524	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2990	8-338	ТП 11828	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2991	8-339	ТП 6867	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2992	8-340	ТП 6572	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
2993	8-341	ТП 5038	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2994	8-342	ТП 6688	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2995	8-343	ТП 15924	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2996	8-344	ТП 6577	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2997	8-345	ТП 6653	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
2998	8-346	ТП 6515	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
2999	8-347	ТП 6236	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3000	8-348	ТП 6417	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3001	8-349	ТП 6523	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3002	8-350	ТП 6656	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3003	8-351	ТП 14550	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3004	8-352	ТП 6557	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3005	8-353	ТП 6539	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3006	8-354	ТП 25284	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3007	8-355	ТП 6531	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3008	8-356	ТП 15830	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3009	8-357	ТП 14551	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3010	8-358	ТП 6658	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3011	8-359	ТП 6519	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3012	8-360	ТП 6634	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3013	8-361	ТП 18402	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3014	8-362	ТП 18414	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3015	8-363	ТП 25784 (ст.№ 6683)	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3016	8-364	ТП 15530	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3017	8-365	ТП 6523	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3018	8-366	ТП 6523	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3019	8-367	ТП 6652	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3020	8-368	ТП 6652	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3021	8-369	ТП 20572	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3022	8-370	ТП 18413	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3023	8-371	ТП 6641	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3024	8-372	ТП 10735	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3025	8-373	ТП 14585	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3026	8-374	ТП 14546	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3027	8-375	ТП 14583	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3028	8-376	ТП 14201	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3029	8-377	ТП 14202	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3030	8-378	ТП 14584	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3031	8-379	ТП 14586	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3032	8-380	ТП 13894	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3033	8-381	ТП 14206	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3034	8-382	ТП 14545	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3035	8-383	ТП 14540	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3036	8-384	ТП 14544	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3037	8-385	ТП 14205	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3038	8-386	ТП 14553	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3039	8-387	ТП 5030	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3040	8-388	ТП 6504	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3041	8-389	ТП 6414	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3042	8-390	ТП 6655	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3043	8-391	ТП 26746	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3044	8-392	ТП 26747	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3045	8-393	ТП 20574	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3046	8-394	ТП 6536	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3047	8-395	ТП 6557	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3048	8-396	ТП 6553	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3049	8-397	ТП 6559	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3050	8-398	ТП 15926	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3051	8-399	ТП 18443	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3052	8-400	ТП 6613	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3053	8-401	ТП 20578	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
3054	8-402	ТП 20577	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3055	8-403	ТП 17592	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3056	8-404	ТП 17593	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3057	8-405	ТП 6831	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3058	8-406	ТП 17595	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3059	8-407	ТП 18410	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3060	8-408	ТП 6518	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3061	8-409	ТП УВР-22190	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3062	8-410	ТП УВР-22190	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3063	8-411	ТП 23221	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3064	8-412	ТП 23222	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3065	8-413	П ВРУНО-22190	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3066	8-414	ТП 12687	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3067	8-415	ТП 15462	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3068	8-416	ТП 13292	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3069	8-417	ТП 18645	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3070	8-418	ТП 23725	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3071	8-419	ТП 20573	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3072	8-420	ТП 18120	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3073	8-421	ТП 15238	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3074	8-422	ТП 20583	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3075	8-423	ТП 22194	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3076	8-424	ТП 6666	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3077	8-425	ТП 18421	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3078	8-426	ТП 6409	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3079	8-427	ТП 24328	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3080	8-428	ТП 23287	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3081	8-429	ТП ТЭЦ-25	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3082	8-430	ТП 24309	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3083	8-431	ТП 24932	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3084	8-432	ТП 25121	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3085	8-433	ТП Эл.цит., КТП-2	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3086	8-434	ТП КТП 1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3087	8-435	ТП КТП 1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3088	8-436	ТП КТП 1	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3089	8-437	ТП КТП 4	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3090	8-438	ТП КТП 4	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3091	8-439	ТП КТП 2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3092	8-440	ТП КТП 2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3093	8-441	ТП КТП 2	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3094	8-442	ТП 10382	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3095	8-443	ТП 10909	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3096	8-444	ТП 10909	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3097	8-445	ТП 10893	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3098	8-446	ТП 10388	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3099	8-447	ТП 10388	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3100	8-448	ТП 10505	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3101	8-449	ТП 203/10516	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3102	8-450	ТП 203/10516	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3103	8-451	ТП 4307	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3104	8-452	ТП 779	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3105	8-453	ТП 324	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3106	8-454	ТП 324	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3107	8-455	ТП 345	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3108	8-456	ТП 345	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3109	8-457	ТП 6506	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3110	8-458	ТП 18412	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3111	8-459	ТП 18412	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3112	8-460	ТП 6515	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3113	8-461	ТП 17600	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3114	8-462	ТП 6512	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
3115	8-463	ТП 6512	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3116	8-464	ТП 6556	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3117	8-465	ТП 6505	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3118	8-466	ТП 6536	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3119	8-467	ТП 6874	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3120	8-468	ТП 6874	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3121	8-469	ТП 18119	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3122	8-470	ТП 18119	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3123	8-471	ТП 6800	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3124	8-472	ТП 6800	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3125	8-473	ТП 10516	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3126	8-474	ТП 10516	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3127	8-475	ТП 10516	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3128	8-476	ТП 10516	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3129	8-477	ТП 24888	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3130	8-478	ТП 24888	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3131	8-479	ТП 16171	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3132	8-480	ТП 16171	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3133	8-481	ТП 22708	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3134	8-482	ТП 25252	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3135	8-483	ТП 25252	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3136	8-484	ТП 22708	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3137	8-485	ТП 25694	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3138	8-486	ТП 25694	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3139	8-487	ТП 25694	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3140	8-488	ТП 25694	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3141	8-489	ТП 323	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3142	8-490	ТП 323	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3143	8-491	ТП 323	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3144	8-492	ТП 323	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3145	8-493	ТП 12598	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3146	8-494	ТП 4969	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3147	8-495	ТП 12604	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3148	8-496	ТП 4605	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3149	8-497	ТП 4605	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3150	8-498	ТП 23238	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3151	8-499	ТП 15854	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3152	8-500	ТП 15854	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3153	8-501	ТП 4922	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3154	8-502	ТП 22167	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3155	8-503	ТП 22167	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3156	8-504	ТП 20071	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3157	8-505	ТП 20071	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3158	8-506	ТП 3815	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3159	8-507	ТП 3815	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3160	8-508	ТП 4926	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3161	8-509	ТП 4926	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3162	8-510	ТП 24500	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3163	8-511	ТП 22412	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3164	8-512	ТП 22197	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3165	8-513	ТП 22449	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3166	8-514	ТП 17581	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3167	8-515	ТП 17450	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3168	8-516	ТП 17573	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3169	8-517	ТП 17561	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3170	8-518	ТП 22153	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3171	8-519	ТП 20633	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3172	8-520	ТП 20633	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3173	8-521	ТП 20633	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3174	8-522	ТП 20633	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3175	8-523	ТП 20633	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3176	8-524	ТП 20711	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3177	8-525	ТП 20713	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3178	8-526	ТП 20713	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3179	8-527	ТП 24498	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3180	8-528	ТП 20714	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3181	8-529	ТП 20714	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3182	8-530	ТП 20714	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3183	8-531	ТП 10407	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3184	8-532	ТП 10407	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3185	8-533	ТП 10405	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3186	8-534	ТП 10405	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3187	8-535	ТП 10408	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3188	8-536	ТП 10408	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3189	8-537	ТП 10407	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3190	8-538	ТП 10407	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3191	8-539	ТП 10400	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3192	8-540	ТП 10382	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3193	8-541	ТП 10400	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3194	8-542	ТП 10505	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3195	8-543	ТП 4307	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3196	8-544	ТП 779	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3197	8-545	ТП 6506	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3198	8-546	ТП 6515	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3199	8-547	ТП 17600	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3200	8-548	ТП 6556	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3201	8-549	ТП 6505	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3202	8-550	ТП 6536	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3203	8-551	ТП 4922	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3204	8-552	ТП 4969	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3205	8-553	ТП 12604	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3206	8-554	ТП 23238	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	20/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3207	8-555	ТП 175	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	Т-0,66 М УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3208	8-556	ТП 19117	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3209	8-557	ТП 20610	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3210	8-558	ТП 21454	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3211	9-1	ТП 22785	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3212	9-2	ТП 16708	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3213	9-3	ТП 22740	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSICDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3214	9-4	ТП 23143	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3215	9-5	ТП 22738	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3216	9-6	ТП 22734	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3217	9-7	ТП 21593	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3218	9-8	ТП 21392	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3219	9-9	ТП 21383	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3220	9-10	ТП 21587	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3221	9-11	ТП 22741	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3222	9-12	ТП 22142	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3223	9-13	ТП 22739	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3224	9-14	ТП 24807	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3225	9-15	ТП 22784	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3226	9-16	ТП 22169	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3227	9-17	ТП 23144	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3228	9-18	ТП 22742	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3229	9-19	ТП 22783	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3230	9-20	ТП 25326	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3231	9-21	ТП 17463	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3232	9-22	ТП 17570	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3233	9-23	ТП 21384	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3234	9-24	ТП 17156	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3235	9-25	ТП 24480	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3236	9-26	ТП 20071	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3237	9-27	ТП 10362	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3238	9-28	ТП 4611	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M УЗ	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3239	9-29	ТП 4965	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3240	9-30	ТП 21273	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3241	9-31	ТП 23331	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3242	9-32	ТП 13627	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3243	9-33	ТП 13645	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3244	9-34	ТП 17887	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3245	9-35	ТП 21370	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3246	9-36	ТП 22737	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3247	9-37	ТП 23139	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3248	9-38	ТП 22736	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3249	9-39	ТП 22145	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3250	9-40	ТП 21372	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3251	9-41	ТП 21374	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3252	9-42	ТП 4946	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3253	9-43	ТП 23327	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3254	9-44	ТП 23803	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3255	9-45	ТП 23806	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3256	9-46	ТП 23330	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3257	9-47	ТП 4987	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3258	9-48	ТП 13646	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3259	9-49	ТП 4532	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3260	9-50	ТП 3868	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3261	9-51	ТП 4952	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3262	9-52	ТП 11527	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3263	9-53	ТП 23765	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3264	9-54	ТП 4674	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3265	9-55	ТП 22144	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3266	9-56	ТП 24802	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3267	9-57	ТП 22167	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3268	9-58	ТП 22167	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3269	9-59	ТП 13690	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3270	9-60	ТП 22788	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3271	9-61	ТП 23812	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3272	9-62	ТП 21284	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3273	9-63	ТП 21693	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3274	9-64	ТП 21379	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3275	9-65	ТП 22152	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3276	9-66	ТП 4642	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3277	9-67	ТП 21366	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3278	9-68	ТП 13668	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3279	9-69	ТП 23838	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3280	9-70	ТП 23833	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3281	9-71	ТП 25252	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3282	9-72	ТП 25252	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3283	9-73	ТП 20655	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3284	9-74	ТП 12964	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3285	9-75	ТП 14318	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3286	9-76	ТП 25561	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3287	9-77	ТП 21279	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3288	9-78	ТП 4675	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3289	9-79	ТП 1857	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3290	9-80	ТП 17547	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3291	9-81	ТП 21112	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3292	9-82	ТП 24944	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3293	9-83	ТП 4991	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3294	9-84	ТП 3458	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3295	9-85	ТП 17551	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3296	9-86	ТП 25561	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3297	9-87	ТП 21866	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3298	9-88	ТП 17535	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3299	9-89	ТП 17450	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3300	9-90	ТП 25329	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3301	9-91	ТП 13629	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3302	9-92	ТП 17554	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3303	9-93	ТП 11575	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3304	9-94	ТП 14729	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3305	9-95	ТП 11946	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3306	9-96	ТП 10465	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3307	9-97	ТП 17879	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3308	9-98	ТП 14397	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3309	9-99	ТП 20780	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3310	9-100	ТП 23843	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3311	9-101	ТП 21878	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3312	9-102	ТП 12099	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3313	9-103	ТП 11833	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3314	9-104	ТП 20751	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3315	9-105	ТП 14712	1	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3316	9-106	ТП 11865	1	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3317	9-107	ТП 26418	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3318	9-108	ТП 20071-23665	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3319	9-109	ТП 20071-23665	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3320	9-110	ТП 23665	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3321	9-111	ТП 23665	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	400/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3322	9-112	ТП 4936	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3323	9-113	ТП 23811	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3324	9-114	ТП 23815	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3325	9-115	ТП 22160	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3326	9-116	ТП 18800	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3327	9-117	ТП 23813	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3328	9-118	ТП 25317	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3329	9-119	ТП 23596	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3330	9-120	ТП 23851	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3331	9-121	ТП 695	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3332	9-122	ТП 14630	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3333	9-123	ТП 19591	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3334	9-124	ТП 23874	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3335	9-125	ТП 23871	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3336	9-126	ТП 20660	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3337	9-127	ТП 4942	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3338	9-128	ТП 3681	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3339	9-129	ТП 4967	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3340	9-130	ТП 23840	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3341	9-131	ТП 23808	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3342	9-132	ТП 19577	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3343	9-133	ТП 23332	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3344	9-134	ТП 23829	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3345	9-135	ТП 24057	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3346	9-136	ТП 17260	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3347	9-137	ТП 18527	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3348	9-138	ТП 4949	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3349	9-139	ТП 4552	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3350	9-140	ТП 19569	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3351	9-141	ТП 14631	3	Меркурий 230 ART-02 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3352	9-142	ТП 23837	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3353	9-143	ТП 13641	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3354	9-144	ТП 20711	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3355	9-145	ТП 22153	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3356	9-146	ТП 17574	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3357	9-147	ТП 15816	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3358	9-148	ТП 14732	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3359	9-149	ТП 24468 (ст. № 2867)	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3360	9-150	ТП 14348	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	40/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3361	9-151	ТП 1608	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3362	9-152	ТП 20071	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3363	9-153	ТП 22525	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3364	9-154	ТП 4978	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3365	9-155	ТП 13228	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3366	9-156	ТП 23804	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3367	9-157	ТП 3815	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3368	9-158	ТП 14336	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3369	9-159	ТП 23446	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3370	9-160	ТП 11519	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3371	9-161	ТП 22786	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3372	9-162	ТП 11746	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3373	9-163	ТП 20074	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3374	9-164	ТП 24484	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3375	9-165	ТП 11723	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3376	9-166	ТП 12598	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3377	9-167	ТП 12604	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3378	9-168	ТП 20680	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3379	9-169	ТП 4908	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3380	9-170	ТП 4926	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3381	9-171	ТП 11366	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3382	9-172	ТП 10539	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3383	9-173	ТП 11724	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3384	9-174	ТП 2-6-1	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3385	9-175	ТП 12920	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3386	9-176	ТП 12435	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3387	9-177	ТП 18524	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3388	9-178	ТП 23824	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3389	9-179	ТП 20073	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3390	9-180	ТП 23826	1	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3391	9-181	ТП 17542	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3392	9-182	ТП 17544	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3393	9-183	ТП 23330	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3394	9-184	ТП 3075	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3395	9-185	ТП 23820	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3396	9-186	ТП 17556	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3397	9-187	ТП 23333	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3398	9-188	ТП 17443	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3399	9-189	ТП 22155	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3400	9-190	ТП 22922	1	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3401	9-191	ТП 17448	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3402	9-192	ТП 17528	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3403	9-193	ТП 19125	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3404	9-194	ТП 17453	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3405	9-195	ТП 17566	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3406	9-196	ТП 26418	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3407	9-197	ТП 17447	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3408	9-198	ТП 24485	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3409	9-199	ТП 4930	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3410	9-200	ТП 17577	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3411	9-201	ТП 3089	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3412	9-202	ТП 12740	1	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3413	9-203	ТП 17561	1	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3414	9-204	ТП 4922	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3415	9-205	ТП 10787	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3416	9-206	ТП 4721	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3417	9-207	ТП 4935	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3418	9-208	ТП 22525	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3419	9-209	ТП 11577	1	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3420	9-210	ТП 19795	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3421	9-211	ТП 22537	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3422	9-212	ТП 11613	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3423	9-213	ТП 16689	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 М У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/%)	Номер в Госреестре СИ
3424	9-214	ТП 19796	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3425	9-215	ТП 4832	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3426	9-216	ТП 12356	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3427	9-217	ТП 17567	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3428	9-218	ТП 23084	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3429	9-219	ТП 16690	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3430	9-220	ТП 23136	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3431	9-221	ТП 23332	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3432	9-222	ТП 20633	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3433	9-223	ТП 20071	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3434	9-224	ТП 20071	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3435	9-225	ТП 17880	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3436	9-226	ТП 17581	1	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3437	9-227	ТП 17456	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3438	9-228	ТП 17459	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3439	9-229	ТП 17582	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3440	9-230	ТП 21656	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3441	9-231	ТП 23665	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3442	9-232	ТП 14390	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	30/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3443	9-233	ТП 21656	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	200/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3444	9-234	ТП 23839	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3445	9-235	ТП 23833	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3446	9-236	ТП 2956	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3447	9-237	ТП 6293	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3448	9-238	ТП 13685	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3449	9-239	ТП ВРЩ-22647	1	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3450	9-240	ТП ВРЩ-25	3	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3451	10-1	ТП 11463	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3452	10-2	ТП 11458	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3453	10-3	ТП 22689	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	300/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3454	10-4	ТП 11453	2	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/*)	Номер в Госреестре СИ
3455	10-5	ТП 11448	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3456	10-6	ТП 11445	1	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3457	10-7	ТП 23642	3	Меркурий 230 ART-02 PQCDIN	1,0/2,0	23345-07	Прям. вкл.	-	-	-	Прям. вкл.	-	-	-
3458	10-8	ТП 13960	1	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3459	10-9	ТП 13959	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3460	10-10	ТП 13907	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3461	10-11	ТП 13927	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3462	10-12	ТП 13902	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3463	10-13	ТП 11463	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	150/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3464	10-14	ТП 13901	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3465	10-15	ТП 13905	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3466	10-16	ТП 11466	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3467	10-17	ТП 11462	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3468	10-18	ТП 11441	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3469	10-19	ТП 13941	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3470	10-20	ТП 13942	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3471	10-21	ТП 13973	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3472	10-22	ТП 13986	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3473	10-23	ТП 19376	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3474	10-24	ТП 11471	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3475	10-25	ТП 13916	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3476	10-26	ТП 19191	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3477	10-27	ТП 13912	2	Меркурий 230 ART-03 PQCDIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

№ п/п	№№ ИИК ¹	Объект МГУП "Моссвет"	Вид погрешности ИИК	Электросчётчик			Трансформатор тока				Трансформатор напряжения			
				Тип	Класс точности актив./рактив.	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/**)	Номер в Госреестре СИ	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации тока (**/**)	Номер в Госреестре СИ
3478	10-28	ТП 13923	2	Меркурий 230 ART-03 PQCS DIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3479	10-29	ТП 13909	2	Меркурий 230 ART-03 PQCS DIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3480	10-30	ТП 13933	2	Меркурий 230 ART-03 PQCS DIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3481	10-31	ТП 13970	2	Меркурий 230 ART-03 PQCS DIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3482	10-32	ТП 11467	2	Меркурий 230 ART-03 PQCS DIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3483	10-33	ТП 11453	2	Меркурий 230 ART-03 PQCS DIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	50/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3484	10-34	ТП 13962	2	Меркурий 230 ART-03 PQCS DIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	75/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-
3485	10-35	ТП 14196	2	Меркурий 230 ART-03 PQCS DIN	0,5S/1,0	23345-07	T-0,66 M У3	0,5S	100/5	17551-06	Прям. вкл.	-	-	-

Примечания

1 ИИК имеют двойную нумерацию. Первое число перед знаком «-» обозначает номер административного округа г. Москвы (1 - ЦАО, 2 - САО, 3 – СВАО, 4 – ВАО, 5 – ЮВАО, 6- ЮАО, 7 – ЮЗАО, 8 – ЗАО, 9 – СЗАО, 10 – Зел АО) на территории которого размещается объект ГУП «Моссвет». Число после знака «-» обозначает номер ИИК в административном округе.

2 Перечень средств измерения с указанием их заводских номеров приведен в Формуляре на объекты ГУП «Моссвет» административного округа Системы.

3 Постоянная электросчётчиков установленных в ИИК Системы - 1000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч).

Таблица 2 – Наименование, обозначение СИ и номер в Госреестре СИ

Наименование и обозначение СИ	Номер в Госреестре СИ
1 Трансформатор тока Т-0,66М УЗ	17551-06
2 Счетчик электрической энергии Меркурий 230ART	23345-07
3 Устройство синхронизации времени УСВ-1	28716-05

Таблица 3 - Технические характеристики

№ пп	Наименование характеристики	Значение
1	2	3
1	Число ИИК АИИС КУЭ	3485
2	Номинальное значение первичного тока ($I_{1НОМ}$) для ИИК	согласно таблицы 1
3	Диапазон первичного напряжения U для ИИК	от 342 до 418 В
4	Номинальное значение вторичного тока ($I_{2НОМ}$) для ИИК имеющих в своём составе ТТ (согласно таблицы 1 типоразмера 1, 2)	5 А
5	Коэффициент мощности $\cos \varphi$	(0,8-1,0) емк. (0,5-1,0) инд.
6	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности, равной 0,95 в рабочих условиях для ИИК, включающих ТТ класса точности 0,5S и счетчиков класса точности 0,5S/1,0 (согласно таблицы 1 типоразмер 1) при емкостной нагрузке ($\cos \varphi \geq 0,8$): - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,02 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,05 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,2 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,0 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,2 I_{1НОМ}$	$\pm 2,9\%$ $\pm 2,0\%$ $\pm 1,4\%$ $\pm 1,4\%$ $\pm 1,4\%$
7	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности, равной 0,95 в рабочих условиях для ИИК, включающих ТТ класса точности 0,5S и счетчиков класса точности 0,5S/1,0 (согласно таблицы 1 типоразмер 2) при емкостной нагрузке ($\cos \varphi \geq 0,8$): - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,02 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,05 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,2 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,0 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,2 I_{1НОМ}$	$\pm 4,3\%$ $\pm 3,0\%$ $\pm 2,1\%$ $\pm 2,1\%$ $\pm 2,1\%$
8	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности, равной 0,95 в рабочих условиях для ИИК, включающих счетчики непосредственного (безтрансформаторного) включения класса точности 1,0/2,0 (согласно таблицы 1 типоразмер 3) при емкостной нагрузке ($\cos \varphi \geq 0,8$): - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,02 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,05 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,2 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,0 I_{1НОМ}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,2 I_{1НОМ}$	Не нормир $\pm 4,6\%$ $\pm 2,1\%$ $\pm 2,0\%$ $\pm 2,0\%$

Окончание таблицы 3

1	2	3
9	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности, равной 0,95 в рабочих условиях для ИИК, включающих ТТ класса точности 0,5S и счетчиков класса точности 0,5S/1,0 (согласно таблицы 1 типоразмер 1) при емкостной нагрузке ($\sin \varphi \geq 0,86$): - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,05 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,2 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,0 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,2 I_{\text{НОМ}}$	$\pm 3,6\%$ $\pm 3,0\%$ $\pm 2,3\%$ $\pm 2,3\%$
10	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности, равной 0,95 в рабочих условиях для ИИК, включающих ТТ класса точности 0,5S и счетчиков класса точности 0,5S/1,0 (согласно таблицы 1 типоразмер 2) при емкостной нагрузке ($\sin \varphi \geq 0,86$): - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,05 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,2 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,0 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,2 I_{\text{НОМ}}$	$\pm 5,4\%$ $\pm 4,4\%$ $\pm 3,5\%$ $\pm 3,5\%$
11	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности, равной 0,95 в рабочих условиях для ИИК, включающих счетчики непосредственного (безтрансформаторного) включения класса точности 1,0/2,0 (согласно таблицы 1 типоразмер 3) при емкостной нагрузке ($\sin \varphi \geq 0,86$): - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,05 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 0,2 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,0 I_{\text{НОМ}}$ - в точке диапазона первичного тока сети: $I = 1,2 I_{\text{НОМ}}$	$\pm 7,3\%$ $\pm 5,9\%$ $\pm 5,9\%$ $\pm 5,9\%$
12	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения текущего времени компонентами системы и календарного времени за одни сутки	$\pm 5 \text{ с}$

Режим работы системы	непрерывный
Параметры электропитания от сети переменного тока:	
- напряжение, В	220±22
- частота, Гц	50±1
Время восстановления системы, ч, не более	24
Наработка на отказ, ч, не менее	35000
Полный срок службы АИИС КУЭ, лет	20

Условия эксплуатации определяются условиями эксплуатации оборудования, входящего в комплект поставки АСКУЭ:

- температура, °С:
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7746 и счетчиков электроэнергии от минус 40 до плюс 55;
 - для оборудования ЦОД, средств связи и вспомогательного оборудования; серверов и АРМов от 10 до 40;
- относительная влажность окружающего воздуха, %, не более 80 (при 30 °С);
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800);

Примечания

1 Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая).

2 В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

3 ТТ по ГОСТ 7746, счетчики электроэнергии по ГОСТ Р 52323 в режиме измерения активной электроэнергии и по ГОСТ Р 52425 в режиме измерения реактивной электроэнергии.

4 Допускается замена ТТ и счетчиков электроэнергии на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 1. Замена оформляется актом в установленном на ГУП «Моссвет» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов;

- трансформатор тока Т-0,66М УЗ - среднее время наработки на отказ не менее Т - 300 000 часов, среднее время восстановления работоспособности не более 8 часов;
- электросчетчик Меркурий 230ART — среднее время наработки на отказ не менее Т - 150 000 часов, среднее время восстановления работоспособности не более 8 часов;
- сервер - среднее время наработки на отказ не менее Т = 50 000 часов, среднее время восстановления работоспособности $t_{в} = 1$ ч.

Надежность системных решений:

- питание серверов, АРМ и технических средств системы с помощью источников бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журнале событий счетчика осуществляется регистрация фактов:

- 1) параметрирования;
- 2) пропадания напряжения;
- 3) коррекции времени в счетчике;

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - 1) электросчетчика;
 - 2) промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - 3) испытательной коробки;
 - 4) серверов;
- наличие защиты на программном уровне:
 - 1) результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи);
 - 2) установка пароля на счетчик;
 - 3) установка пароля на сервере АРМ.

Глубина хранения информации:

- электросчетчик - глубина хранения каждого массива при времени интегрирования 30 минут составляет 85 дней; при отключений питания не менее 1 года;
- ССД - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений не менее 3 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект системы входят технические и программные средства, а также документация, представленные в таблицах 4 - 6 соответственно.

Таблица 4 – Технические средства

№	Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3	4
1	Трансформаторы тока	T-0,66 УЗ	6
2	Трансформаторы тока	T-0,66 М УЗ	9760
3	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-01 PCIN	6
4	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-01 PCSIGDN	1
5	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-01 PQCSIDN	7
6	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-01 PQCSIGDN	7
7	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-01 PQCSIN	148
8	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-01 PQSIGDN	1
9	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-02 PQCSIDN	1
10	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-02 PQCSIDN	3
11	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-02 PQCSIGDN	1
12	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-02 PQCSIN	83
13	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PCIDN	25
14	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PCIGDN	1
15	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN	32
16	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PGCSIDN	1
17	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	10
18	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PQCSGIDN	1
19	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	3026
20	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN	120
21	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PQCSIN	1
22	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PQCSICDN	1
23	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	7
24	Счетчик активной и реактивной энергии	Меркурий 230 ART-03 PSIDN	2
25	УПД	GME920C	3188
26	Устройство синхронизации времени	УСВ-1	1
27	Адаптер	Меркурий 221	19
28	Адаптер ИК	АСТ-iR 220	19

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
29	Сервера ЦОД (ССД – 9 шт., СОД – 2 шт., Сервер управления – 1 шт., СБД – 1 шт.)	MT Supermicro 6015B-3B; 1U	13
30	Сервер авторизации	Fujitsu-Siemens PRIMERGY RX200S4 E5405	1
31	Шкаф серверный	19" 42U 600x800	2
32	Каскадируемый переключатель	ATEN CL-1216 MR	2
33	Маршрутизатор APN	Cisco -7301	1
34	Источник бесперебойного питания (ИБП)	APC Smart-UPS RT.10000VA,19", 6U, SURT10000XLI	2
35	Дисковый массив	HP HDD SAS 146GB	2
36	Контроллер	Fujitsu-Siemens RAID 0/1 SAS	1
37	Источник бесперебойного питания (ИБП)	APC Back500 UPS 500VA	2
38	Принтер	HP LaserJet P2015	15
39	Коммутатор	Cisco 3560 G-24TS-S (WS-C3560G-24TS-S)	2
40	Шкаф настенный	ZPAS SU-110	13
41	Коммутатор	Cisco WS-C2960-24TT-L	13
42	Межсетевой экран	Cisco ASA 5510	1
43	Межсетевой экран	Cisco ASA 5505	13
44	Ноутбук	DELL Latitude D630 C2D T8100-2.1 GHz/2Gb /14.1"WXGA+/ DVDW/ WiFi/BT/V B/XPP	19
45	Wi-Fi роутер	AnyDATA AWR-500	12
46	Сотовый модем стандарта GSM	GSM MT	10
47	АРМ ЦОД в составе:		6
	монитор – 1 шт.	LG 1918S	
	системный блок – 1 шт.	Microset	
	клавиатура/мышь – 1 шт.	Logitech	
	ИБП – 1 шт.	APC Back500 UPS 500VA	
48	АРМ Диспетчерская в составе:		24
	монитор – 1 шт.	LG 1918S	
	системный блок – 1 шт.	Microset	
	клавиатура/мышь – 1 шт.	Logitech	
	ИБП – 1 шт.	APC Back500 UPS 500VA	

Таблица 5 – Программные средства

№	Наименование	Обозначение	Количество
1	Общее программное обеспечение устанавливаемое на сервера	MS Windows Server Std 2008	14
		Антивирус Касперского WINDOWS FILE SRVERS	14
		Система резервного копирования Acronis True Image	1
2	Специальное программное обеспечение устанавливаемое на сервера	«Сервер сбора данных»	9
		«Модуль информационного взаимодействия с СД СБД»	2
		«Модуль информационного взаимодействия с НП АТС»	1
3	Общее программное обеспечение устанавливаемое на АРМы	MS Windows XP SP3	30
		MS Office 97 SP2	30
		Антивирус Касперского WorkSpace Security	30
4	Специальное программное обеспечение устанавливаемое на АРМы	Подсистема «Книга учета энергоресурсов» ¹	30
		Подсистема «Диспетчерский контроль» ¹	30
		Подсистема «Ведения нормативно-справочной информации» ¹	30
		Подсистема «Многомерного анализа» ¹	30
		Модуль интеграции «ГИС» ¹	30
		«Сервер сбора данных» ¹	14
		«Модуль информационного взаимодействия с НП АТС» ¹	1
5	Общее программное обеспечение устанавливаемое на ноутбуки	MS Windows XP SP3	19
		Антивирус Касперского 1 user	19

¹ – клиентская часть

Таблица 6 – Документация

№	Наименование	Количество
1	АИИС КУЭ. Ведомость эксплуатационных документов	1
2	АИИС КУЭ. Руководство по эксплуатации	1
3	АИИС КУЭ. Формуляр	1
4	АИИС КУЭ. Методика поверки	1

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ГУП «Моссвет». Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «Тест ПЭ» 24 апреля 2009 г.

Средства поверки:

- термогигрометр ИВА-6-3Т, от минус 40 до плюс 60 °С, от 0 до 98 % относительной влажности., погрешность измерения температуры не более ± 1 °С;
- частотомер электронно-счетный ЧЗ-83, диапазон измерений частот от 47 до 53 Гц, пределы допускаемой относительной погрешности по частоте 0,05 %;

- вольтметр Э545 по ТУ 25-0414.(ЗПД.363.008)-88, диапазон измерений до 300 В, класс точности 0,5;
 - секундомер СОСпр-1в, диапазон измерений от 0 до 30 мин, цена деления 0,1 с;
 - вольтамперфазометр Парма ВАФ-А, ТУ 4221-006-31920409-2004;
 - радиочасы МИР Р4-01, ТУ 4042-001-51648151-2003;
 - по нормативной документации на измерительные компоненты:
 - счетчики электроэнергии Меркурий 230 - по методике поверки АВЛГ.411152.021 РЭ1;
 - трансформаторы тока Т-0,66 – по ГОСТ 8.217-2003;
- Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

МИ 2999-2006 «Рекомендация. ГЦИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную для коммерческого учета коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ГУП «Моссвет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ГУП «Моссвет» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


ОАО «ЦентрМетроКом»

Юридический адрес: 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 35

Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул. Космодамианская, д. 26/55, стр. 2

Тел. (495) 710-75-77, факс (495) 710-75-78

Генеральный директор
ОАО «ЦентрМетроКом»



А.Б. Косачев